Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9059.038.1
Строит.Адрес: Седова 114
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	73,92	60,54	13,38	68,06	67,79	0,27	7,00	5,00	0,04	13,11	-	13,11	13,36	-	13,36	-	67,89	-	0,89			0,93
25.05.16	24,00	-	73,15	60,50	12,65	68,13	67,85	0,28	7,00	5,00	0,04	12,43	-	12,43	12,68	-	12,68	-	67,93	-	0,85			0,88
26.05.16	24,00	-	69,90	58,34	11,56	68,80	68,53	0,27	7,00	5,00	0,04	11,35	-	11,35	11,61	-	11,61	-	68,20	-	0,78			0,81
27.05.16	24,00	-	73,16	61,27	11,89	68,89	68,62	0,27	7,00	5,00	0,03	11,71	-	11,71	11,94	-	11,94	-	68,70	-	0,81			0,84
28.05.16	24,00	-	73,66	61,70	11,96	68,98	68,70	0,28	7,00	5,00	0,03	11,85	-	11,85	12,09	-	12,09	-	68,86	-	0,81			0,85
29.05.16	24,00	-	71,98	60,72	11,26	68,50	68,26	0,24	7,00	5,00	0,03	11,14	-	11,14	11,37	-	11,37	-	68,21	-	0,76			0,79
30.05.16	24,00	-	74,68	63,10	11,58	68,67	68,40	0,27	7,00	5,00	0,03	11,44	-	11,44	11,67	-	11,67	-	68,58	-	0,79			0,81
31.05.16	24,00	-	76,81	64,79	12,02	68,85	68,60	0,25	7,00	5,00	0,03	11,84	-	11,84	12,10	-	12,10	-	68,73	-	0,81			0,85
01.06.16	24,00	-	77,30	65,83	11,47	68,88	68,63	0,25	7,00	5,00	0,04	11,28	-	11,28	11,53	-	11,53	-	68,73	-	0,78			0,81
02.06.16	24,00	-	77,36	65,91	11,45	69,20	68,97	0,23	7,00	5,00	0,03	11,28	-	11,28	11,53	-	11,53	-	69,00	-	0,78			0,81
03.06.16	24,00	-	71,57	60,74	10,83	69,18	68,93	0,25	7,00	5,00	0,03	10,76	-	10,76	10,99	-	10,99	-	68,94	-	0,74			0,77
04.06.16	24,00	-	63,22	51,19	12,03	68,67	68,34	0,33	7,00	5,00	0,03	11,96	-	11,96	12,19	-	12,19	-	68,52	-	0,82			0,85
05.06.16	24,00	-	63,12	50,31	12,81	69,05	68,66	0,39	7,00	5,00	0,03	12,75	-	12,75	13,03	-	13,03	-	69,06	-	0,88			0,91
06.06.16	24,00	-	62,59	50,88	11,71	68,81	68,45	0,36	7,00	5,00	0,02	11,74	-	11,74	11,99	-	11,99	-	68,67	-	0,81			0,83
07.06.16	24,00	-	64,69	52,54	12,15	67,85	67,51	0,34	7,00	5,00	0,02	12,21	-	12,21	12,45	-	12,45	-	67,76	-	0,83			0,85
08.06.16	24,00	-	66,99	54,33	12,66	69,32	69,01	0,31	7,00	5,00	0,02	12,74	-	12,74	13,03	-	13,03	-	69,09	-	0,88			0,90
09.06.16	24,00	-	67,61	55,55	12,06	67,98	67,71	0,27	7,00	5,00	0,01	12,26	-	12,26	12,49	-	12,49	-	67,58	-	0,83			0,84
10.06.16	24,00	-	66,94	56,61	10,33	68,12	67,86	0,26	7,00	5,00	0,01	10,49	-	10,49	10,71	-	10,71	-	67,64	-	0,71			0,72
11.06.16	24,00	-	68,47	56,21	12,26	68,53	68,17	0,36	7,00	5,00	0,02	12,30	-	12,30	12,56	-	12,56	-	68,55	-	0,84			0,86
12.06.16	24,00	-	67,75	55,93	11,82	68,45	68,13	0,32	7,00	5,00	0,02	11,91	-	11,91	12,15	-	12,15	-	68,23	-	0,81			0,83
13.06.16	24,00	-	67,63	54,62	13,01	68,13	67,78	0,35	7,00	5,00	0,02	13,03	-	13,03	13,30	-	13,30	-	68,09	-	0,89			0,91
14.06.16	24,00	-	66,82	56,29	10,53	68,53	68,25	0,28	7,00	5,00	0,01	10,70	-	10,70	10,91	-	10,91	-	68,19	-	0,73			0,74
15.06.16	24,00	-	72,07	60,89	11,18	68,29	67,99	0,30	7,00	5,00	0,01	11,36	-	11,36	11,58	-	11,58	-	68,25	-	0,77			0,79
16.06.16	24,00	-	70,95	60,07	10,88	68,79	68,53	0,26	7,00	5,00	0,01	11,02	-	11,02	11,26	-	11,26	-	68,61	-	0,76			0,77
17.06.16	24,00	-	68,07	58,21	9,86	69,42	69,14	0,28	7,00	5,00	0,01	10,06	-	10,06	10,27	-	10,27	-	69,26	-	0,70			0,70
18.06.16	24,00	-	69,26	56,97	12,29	67,73	67,47	0,26	7,00	5,00	0,01	12,36	-	12,36	12,59	-	12,59	-	67,49	-	0,84			0,85
19.06.16	24,00	-	69,42	56,59	12,83	69,07	68,80	0,27	7,00	5,00	0,02	12,89	-	12,89	13,17	-	13,17	-	68,83	-	0,89			0,91
20.06.16	24,00	-	69,69	58,64	11,05	67,90	67,65	0,25	7,00	5,00	0,01	11,25	-	11,25	11,48	-	11,48	-	67,65	-	0,76			0,77
21.06.16	24,00	-	71,22	60,91	10,31	68,58	68,33	0,25	7,00	5,00	0,01	10,50	-	10,50	10,70	-	10,70	-	68,38	-	0,72			0,72
22.06.16	24,00	-	69,66	59,90	9,76	68,07	67,80	0,27	7,00	5,00	0,01	9,93	-	9,93	10,16	-	10,16	-	67,86	-	0,67			0,68
23.06.16	24,00	-	69,50	59,60	9,90	68,46	68,18	0,28	7,00	5,00	0,01	10,11	-	10,11	10,32	-	10,32	-	68,25	-	0,69			0,70
Среднее	24,00	-	69,97	58,38	11,60	68,58	68,29	0,29	7,00	5,00	0,02	11,61	-	11,61	11,85	-	11,85	-	68,38	-	0,79	-	-	0,81
Итого	744,00		2169,16	1809,68	359,48						0,65	359,76	0,00	359,76	367,21	0,00	367,21	0,00			24,60	0,00	0,00	25,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	27.05.16 14:00	43734,02	37323,06	8814,44	-	9015,07	-	1394,82	-
	24.06.16 03:00	45655,39	38927,41	9132,57	-	9339,80	-	1417,11	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,86 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 72,75 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -5,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **439,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать подрядчика ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 27 ИЮН 2016 г.