Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9060.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 116 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205585 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	71,14	61,50	9,64	68,70	63,24	5,46	7,00	5,00	0,29	10,38	-	-	10,62	-	10,62	-	68,34	-	0,71			1,00
25.05.16	24,00	-	70,72	61,22	9,50	68,79	63,30	5,49	7,00	5,00	0,30	10,19	-	-	10,44	-	10,44	-	68,37	-	0,70			0,99
26.05.16	24,00	-	68,99	59,91	9,08	69,52	63,97	5,55	7,00	5,00	0,31	9,57	-	-	9,79	-	9,79	-	68,93	-	0,66			0,96
27.05.16	24,00	-	71,76	61,61	10,15	69,57	63,93	5,64	7,00	5,00	0,34	10,33	-	-	10,59	-	10,59	-	69,18	-	0,72			1,06
28.05.16	24,00	-	72,63	62,13	10,50	69,61	63,88	5,73	7,00	5,00	0,34	10,83	-	-	11,06	-	11,06	-	69,32	-	0,75			1,09
29.05.16	24,00	-	72,09	61,25	10,84	69,21	63,55	5,66	7,00	5,00	0,34	11,14	-	-	11,38	-	11,38	-	68,74	-	0,77			1,10
30.05.16	24,00	-	73,07	63,38	9,69	69,29	64,26	5,03	7,00	5,00	0,30	10,04	-	-	10,26	-	10,26	-	68,95	-	0,69			0,99
31.05.16	24,00	-	75,32	65,21	10,11	69,49	64,69	4,80	7,00	5,00	0,29	10,53	-	-	10,76	-	10,76	-	69,18	-	0,73			1,02
01.06.16	24,00	-	75,52	66,20	9,32	69,48	64,78	4,70	7,00	5,00	0,28	9,85	-	-	10,05	-	10,05	-	69,14	-	0,68			0,96
02.06.16	24,00	-	75,43	66,53	8,90	69,86	65,23	4,63	7,00	5,00	0,28	9,46	-	-	9,67	-	9,67	-	69,42	-	0,66			0,93
03.06.16	24,00	-	70,76	61,36	9,40	69,90	67,13	2,77	7,00	5,00	0,16	9,72	-	-	9,94	-	9,94	-	69,46	-	0,67			0,83
04.06.16	24,00	-	61,48	50,90	10,58	69,40	68,98	0,42	7,00	5,00	0,03	10,62	-	-	10,86	-	10,86	-	68,98	-	0,73			0,76
05.06.16	24,00	-	60,12	50,34	9,78	69,78	69,32	0,46	7,00	5,00	0,02	9,83	-	-	10,04	-	10,04	-	69,40	-	0,68			0,71
06.06.16	24,00	-	60,83	50,65	10,18	69,45	69,04	0,41	7,00	5,00	0,01	10,43	-	-	10,64	-	10,64	-	68,81	-	0,72			0,73
07.06.16	24,00	-	63,66	52,40	11,26	68,56	68,13	0,43	7,00	5,00	0,02	11,40	-	-	11,64	-	11,64	-	68,14	-	0,78			0,80
08.06.16	24,00	-	64,48	54,08	10,40	69,91	69,54	0,37	7,00	5,00	0,03	10,55	-	-	10,81	-	10,81	-	69,30	-	0,73			0,76
09.06.16	24,00	-	68,41	55,31	13,10	68,75	68,36	0,39	7,00	5,00	0,01	13,40	-	-	13,68	-	13,68	-	68,25	-	0,92			0,92
10.06.16	24,00	-	67,14	56,28	10,86	68,76	68,40	0,36	7,00	5,00	0,01	11,08	-	-	11,32	-	11,32	-	68,15	-	0,76			0,77
11.06.16	24,00	-	68,34	55,96	12,38	69,12	68,68	0,44	7,00	5,00	0,01	12,63	-	-	12,90	-	12,90	-	68,84	-	0,87			0,88
12.06.16	24,00	-	66,64	55,71	10,93	69,15	68,75	0,40	7,00	5,00	0,02	11,10	-	-	11,34	-	11,34	-	68,74	-	0,76			0,78
13.06.16	24,00	-	68,69	54,50	14,19	68,69	68,26	0,43	7,00	5,00	0,02	14,39	-	-	14,71	-	14,71	-	68,42	-	0,99			1,00
14.06.16	24,00	-	66,70	55,80	10,90	69,35	68,95	0,40	7,00	5,00	0,02	11,15	-	-	11,39	-	11,39	-	68,87	-	0,77			0,78
15.06.16	24,00	-	71,31	60,48	10,83	68,87	68,46	0,41	7,00	5,00	0,02	11,08	-	-	11,33	-	11,33	-	68,60	-	0,76			0,78
16.06.16	24,00	-	71,31	59,86	11,45	69,48	69,10	0,38	7,00	5,00	0,02	11,65	-	-	11,89	-	11,89	-	69,12	-	0,80			0,82
17.06.16	24,00	-	68,55	57,97	10,58	70,17	69,81	0,36	7,00	5,00	0,01	10,88	-	-	11,10	-	11,10	-	69,74	-	0,76			0,77
18.06.16	24,00	-	65,22	57,09	8,13	68,38	68,02	0,36	7,00	5,00	0,00	8,49	-	-	8,69	-	8,69	-	67,79	-	0,58			0,58
19.06.16	24,00	-	66,96	56,71	10,25	69,74	69,38	0,36	7,00	5,00	0,00	10,62	-	-	10,87	-	10,87	-	69,26	-	0,74			0,74
20.06.16	24,00	-	67,89	58,50	9,39	68,60	68,23	0,37	7,00	5,00	0,00	9,80	-	-	10,01	-	10,01	-	68,19	-	0,67			0,67
21.06.16	24,00	-	70,26	60,69	9,57	69,28	68,92	0,36	7,00	5,00	0,00	9,93	-	-	10,15	-	10,15	-	68,85	-	0,68			0,69
22.06.16	24,00	-	70,51	59,87	10,64	68,75	68,40	0,35	7,00	5,00	0,00	11,08	-	-	11,31	-	11,31	-	68,35	-	0,76			0,75
23.06.16	24,00	-	68,98	59,50	9,48	69,13	68,79	0,34	7,00	5,00	0,00	9,90	-	-	10,13	-	10,13	-	68,74	-	0,68			0,68
Среднее	24,00	-	68,87	58,48	10,39	69,25	67,21	2,04	7,00	5,00	0,11	10,71	-	-	10,95	-	10,95	-	68,82	-	0,74	-	-	0,85
Итого	744,00		2134,91	1812,90	322,01						3,46	332,05	0,00	0,00	339,37	0,00	339,37	0,00			22,85	0,00	0,00	26,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 06:00	44677,25	37885,26	7904,82	-	8082,66	-	1420,10	
	24.06.16 04:00	46805,64	39692,21	8236,14	-	8421,28	-	1446,29	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,95 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 73,71 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -5,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **413,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать организации

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.