Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9061.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 118 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	53,29	44,25	9,04	68,72	61,19	7,53	7,00	5,00	0,34	9,04	-	-	9,61	-	9,61	-	68,12	-	0,62			0,96
25.05.16	24,00	-	51,82	44,01	7,81	68,82	61,28	7,54	7,00	5,00	0,34	7,81	-	-	8,22	-	8,22	-	68,18	-	0,53			0,87
26.05.16	24,00	-	52,79	44,88	7,91	69,55	62,09	7,46	7,00	5,00	0,34	7,91	-	-	8,33	-	8,33	-	68,90	-	0,54			0,89
27.05.16	24,00	-	52,50	44,61	7,89	69,59	61,88	7,71	7,00	5,00	0,35	7,89	-	-	8,37	-	8,37	-	68,95	-	0,54			0,90
28.05.16	24,00	-	52,76	44,95	7,81	69,62	61,77	7,85	7,00	5,00	0,36	7,81	-	-	8,32	-	8,32	-	68,89	-	0,54			0,90
29.05.16	24,00	-	53,35	44,35	9,00	69,22	61,45	7,77	7,00	5,00	0,35	9,00	-	-	9,66	-	9,66	-	68,52	-	0,62			0,97
30.05.16	24,00	-	53,26	45,78	7,48	69,31	61,85	7,46	7,00	5,00	0,35	7,48	-	-	7,97	-	7,97	-	68,51	-	0,51			0,86
31.05.16	24,00	-	55,54	47,03	8,51	69,50	62,25	7,25	7,00	5,00	0,35	8,51	-	-	8,94	-	8,94	-	68,80	-	0,59			0,94
01.06.16	24,00	-	56,82	47,61	9,21	69,51	62,44	7,07	7,00	5,00	0,34	9,21	-	-	9,69	-	9,69	-	68,93	-	0,63			0,98
02.06.16	24,00	-	55,29	47,85	7,44	69,88	62,93	6,95	7,00	5,00	0,34	7,44	-	-	7,82	-	7,82	-	69,37	-	0,52			0,85
03.06.16	24,00	-	52,43	44,51	7,92	69,92	62,60	7,32	7,00	5,00	0,33	7,92	-	-	8,27	-	8,27	-	69,43	-	0,55			0,88
04.06.16	24,00	-	44,24	37,22	7,02	69,44	60,65	8,79	7,00	5,00	0,33	7,02	-	-	7,45	-	7,45	-	68,82	-	0,48			0,82
05.06.16	24,00	-	45,57	36,73	8,84	69,85	60,46	9,39	7,00	5,00	0,36	8,84	-	-	9,33	-	9,33	-	68,89	-	0,61			0,97
06.06.16	24,00	-	44,56	36,94	7,62	69,48	60,05	9,43	7,00	5,00	0,36	7,62	-	-	8,04	-	8,04	-	68,88	-	0,52			0,88
07.06.16	24,00	-	47,88	38,21	9,67	68,63	59,63	9,00	7,00	5,00	0,35	9,67	-	-	10,14	-	10,14	-	68,10	-	0,66			1,01
08.06.16	24,00	-	47,93	39,34	8,59	69,96	60,96	9,00	7,00	5,00	0,36	8,59	-	-	9,05	-	9,05	-	69,28	-	0,60			0,96
09.06.16	24,00	-	49,27	40,19	9,08	68,79	59,92	8,87	7,00	5,00	0,36	9,08	-	-	9,44	-	9,44	-	68,19	-	0,62			0,98
10.06.16	24,00	-	50,47	40,81	9,66	68,77	60,06	8,71	7,00	5,00	0,36	9,66	-	-	10,10	-	10,10	-	68,15	-	0,66			1,02
11.06.16	24,00	-	47,91	40,79	7,12	69,13	60,24	8,89	7,00	5,00	0,37	7,12	-	-	7,67	-	7,67	-	68,41	-	0,49			0,86
12.06.16	24,00	-	49,02	40,52	8,50	69,18	60,27	8,91	7,00	5,00	0,37	8,50	-	-	9,00	-	9,00	-	68,49	-	0,58			0,95
13.06.16	24,00	-	50,49	39,63	10,86	68,72	59,73	8,99	7,00	5,00	0,37	10,86	-	-	11,33	-	11,33	-	67,97	-	0,74			1,10
14.06.16	24,00	-	48,56	40,50	8,06	69,38	60,74	8,64	7,00	5,00	0,36	8,06	-	-	8,54	-	8,54	-	68,73	-	0,55			0,91
15.06.16	24,00	-	51,28	43,93	7,35	68,87	61,02	7,85	7,00	5,00	0,35	7,35	-	-	7,97	-	7,97	-	68,23	-	0,50			0,85
16.06.16	24,00	-	51,67	43,50	8,17	69,51	61,78	7,73	7,00	5,00	0,34	8,17	-	-	8,68	-	8,68	-	68,96	-	0,56			0,91
17.06.16	24,00	-	49,80	42,04	7,76	70,26	62,32	7,94	7,00	5,00	0,34	7,76	-	-	8,29	-	8,29	-	69,44	-	0,54			0,88
18.06.16	24,00	-	49,46	41,24	8,22	68,39	60,69	7,70	7,00	5,00	0,32	8,22	-	-	8,65	-	8,65	-	67,88	-	0,56			0,88
19.06.16	24,00	-	49,34	41,07	8,27	69,78	61,56	8,22	7,00	5,00	0,34	8,27	-	-	8,83	-	8,83	-	69,11	-	0,57			0,92
20.06.16	24,00	-	50,46	42,28	8,18	68,60	60,98	7,62	7,00	5,00	0,33	8,18	-	-	8,63	-	8,63	-	68,02	-	0,56			0,89
21.06.16	24,00	-	51,98	43,92	8,06	69,30	61,89	7,41	7,00	5,00	0,33	8,06	-	-	8,48	-	8,48	-	68,75	-	0,55			0,89
22.06.16	24,00	-	50,55	43,39	7,16	68,78	61,21	7,57	7,00	5,00	0,33	7,16	-	-	7,60	-	7,60	-	68,21	-	0,49			0,82
23.06.16	24,00	-	50,76	43,04	7,72	69,18	61,50	7,68	7,00	5,00	0,34	7,72	-	-	8,21	-	8,21	-	68,56	-	0,53			0,87
Среднее	24,00	-	50,68	42,42	8,26	69,28	61,21	8,07	7,00	5,00	0,35	8,26	-	-	8,73	-	8,73	-	68,63	-	0,57	-	-	0,91
Итого	744,00		1571,05	1315,12	255,93						10,79	255,93	0,00	0,00	270,63	0,00	270,63	0,00			17,56	0,00	0,00	28,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 05:00	29687,77	24783,39	4196,17	-	4291,69	-	1119,80	
	24.06.16 03:00	31256,47	26096,22	4196,17	-	4291,69	-	1148,12	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,01 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 56,68 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -3,89 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,46** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **327,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 27 ИЮН 2016 г.