Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8702.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 124 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	106,47	88,63	17,84	68,79	68,72	0,07	7,00	5,00	0,00	18,97	-	-	19,37	-	19,37	-	68,65	-	1,30			1,30
25.05.16	24,00	-	105,80	88,76	17,04	68,86	68,79	0,07	7,00	5,00	0,00	18,20	-	-	18,60	-	18,60	-	68,73	-	1,25			1,25
26.05.16	24,00	-	107,95	90,35	17,60	69,58	69,51	0,07	7,00	5,00	0,00	18,75	-	-	19,17	-	19,17	-	69,45	-	1,30			1,30
27.05.16	24,00	-	105,53	91,04	14,49	69,64	69,56	0,08	7,00	5,00	0,00	15,69	-	-	16,07	-	16,07	-	69,53	-	1,09			1,09
28.05.16	24,00	-	107,04	91,26	15,78	69,71	69,59	0,12	7,00	5,00	0,00	17,01	-	-	17,37	-	17,37	-	69,74	-	1,19			1,19
29.05.16	24,00	-	106,71	88,95	17,76	69,24	69,20	0,04	7,00	5,00	0,00	18,96	-	-	19,36	-	19,36	-	68,95	-	1,31			1,31
30.05.16	24,00	-	109,60	93,39	16,21	69,36	69,29	0,07	7,00	5,00	0,00	17,39	-	-	17,79	-	17,79	-	69,27	-	1,20			1,20
31.05.16	24,00	-	112,56	96,02	16,54	69,55	69,48	0,07	7,00	5,00	0,00	17,71	-	-	18,10	-	18,10	-	69,46	-	1,23			1,23
01.06.16	24,00	-	114,31	98,11	16,20	69,57	69,50	0,07	7,00	5,00	0,00	17,40	-	-	17,80	-	17,80	-	69,49	-	1,21			1,21
02.06.16	24,00	-	114,61	98,72	15,89	69,90	69,87	0,03	7,00	5,00	0,00	17,09	-	-	17,48	-	17,48	-	69,66	-	1,19			1,19
03.06.16	24,00	-	105,28	90,23	15,05	69,94	69,88	0,06	7,00	5,00	0,00	15,96	-	-	16,35	-	16,35	-	69,73	-	1,11			1,11
04.06.16	24,00	-	89,30	75,09	14,21	69,47	69,34	0,13	7,00	5,00	0,00	14,90	-	-	15,24	-	15,24	-	69,33	-	1,03			1,03
05.06.16	24,00	-	88,97	72,39	16,58	69,84	69,65	0,19	7,00	5,00	0,00	17,23	-	-	17,61	-	17,61	-	69,91	-	1,21			1,21
06.06.16	24,00	-	89,67	72,13	17,54	69,60	69,44	0,16	7,00	5,00	0,00	18,24	-	-	18,65	-	18,65	-	69,52	-	1,27			1,27
07.06.16	24,00	-	91,04	74,61	16,43	68,60	68,47	0,13	7,00	5,00	0,00	17,17	-	-	17,53	-	17,53	-	68,48	-	1,18			1,18
08.06.16	24,00	-	93,61	77,09	16,52	70,07	69,97	0,10	7,00	5,00	0,00	17,25	-	-	17,64	-	17,64	-	69,81	-	1,20			1,20
09.06.16	24,00	-	96,19	77,95	18,24	68,74	68,70	0,04	7,00	5,00	0,00	19,03	-	-	19,41	-	19,41	-	68,27	-	1,30			1,30
10.06.16	24,00	-	96,98	79,73	17,25	68,87	68,83	0,04	7,00	5,00	0,00	18,08	-	-	18,45	-	18,45	-	68,42	-	1,24			1,24
11.06.16	24,00	-	95,55	79,83	15,72	69,24	69,06	0,18	7,00	5,00	0,00	16,46	-	-	16,83	-	16,83	-	69,39	-	1,14			1,14
12.06.16	24,00	-	88,57	75,04	13,53	69,25	69,13	0,12	7,00	5,00	0,00	14,25	-	-	14,59	-	14,59	-	69,03	-	0,98			0,98
13.06.16	24,00	-	94,07	75,75	18,32	68,82	68,67	0,15	7,00	5,00	0,00	19,08	-	-	19,49	-	19,49	-	68,76	-	1,31			1,31
14.06.16	24,00	-	96,14	78,92	17,22	69,33	69,25	0,08	7,00	5,00	0,00	18,01	-	-	18,37	-	18,37	-	69,03	-	1,24			1,24
15.06.16	24,00	-	105,32	88,61	16,71	68,99	68,87	0,12	7,00	5,00	0,00	17,64	-	-	18,03	-	18,03	-	69,06	-	1,22			1,22
16.06.16	24,00	-	109,00	90,69	18,31	69,53	69,47	0,06	7,00	5,00	0,00	19,35	-	-	19,79	-	19,79	-	69,40	-	1,34			1,34
17.06.16	24,00	-	104,06	88,56	15,50	70,22	70,15	0,07	7,00	5,00	0,00	16,50	-	-	16,88	-	16,88	-	70,04	-	1,15			1,15
18.06.16	24,00	-	101,73	86,77	14,96	68,46	68,42	0,04	7,00	5,00	0,00	16,03	-	-	16,36	-	16,36	-	68,21	-	1,09			1,09
19.06.16	24,00	-	102,45	85,60	16,85	69,83	69,78	0,05	7,00	5,00	0,00	17,93	-	-	18,32	-	18,32	-	69,53	-	1,25			1,25
20.06.16	24,00	-	105,77	91,08	14,69	68,61	68,57	0,04	7,00	5,00	0,00	15,82	-	-	16,15	-	16,15	-	68,36	-	1,08			1,08
21.06.16	24,00	-	111,61	95,44	16,17	69,30	69,26	0,04	7,00	5,00	0,00	17,27	-	-	17,64	-	17,64	-	69,12	-	1,19			1,19
22.06.16	24,00	-	109,02	93,04	15,98	68,78	68,75	0,03	7,00	5,00	0,00	17,16	-	-	17,52	-	17,52	-	68,52	-	1,17			1,17
23.06.16	24,00	-	107,41	91,89	15,52	69,21	69,15	0,06	7,00	5,00	0,00	16,62	-	-	16,98	-	16,98	-	69,06	-	1,15			1,15
Среднее	24,00	-	102,33	85,99	16,34	69,32	69,24	0,08	7,00	5,00	-	17,33	-	-	17,71	-	17,71	-	69,16	-	1,20	-	-	1,20
Итого	744,00		3172,32	2665,67	506,65						0,00	537,15	0,00	0,00	548,94	0,00	548,94	0,00			37,15	0,00	0,00	37,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	18613,46	15782,59	2948,47	-	3027,78	-	672,32	
	24.06.16 02:00	21781,59	18444,24	3485,40	-	3576,49	-	707,76	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,20 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 121,66 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -8,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **670,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать собственника ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.