Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	78,08	62,61	15,47	68,29	63,90	4,39	7,00	5,00	0,38	14,01	-	-	14,29	-	14,29	-	68,16	-	0,96			1,33
25.05.16	24,00	-	76,02	62,61	13,41	68,38	63,99	4,39	7,00	5,00	0,38	11,83	-	-	12,08	-	12,08	-	68,33	-	0,81			1,20
26.05.16	24,00	-	78,89	63,54	15,35	69,05	64,71	4,34	7,00	5,00	0,40	13,65	-	-	13,96	-	13,96	-	68,88	-	0,94			1,34
27.05.16	24,00	-	78,05	63,19	14,86	69,12	64,65	4,47	7,00	5,00	0,41	13,10	-	-	13,38	-	13,38	-	69,05	-	0,91			1,32
28.05.16	24,00	-	76,22	63,82	12,40	69,18	64,65	4,53	7,00	5,00	0,41	10,64	-	-	10,86	-	10,86	-	69,09	-	0,74			1,15
29.05.16	24,00	-	78,40	62,28	16,12	68,73	64,21	4,52	7,00	5,00	0,42	14,28	-	-	14,55	-	14,55	-	68,51	-	0,98			1,40
30.05.16	24,00	-	79,73	65,64	14,09	68,89	64,62	4,27	7,00	5,00	0,42	12,15	-	-	12,43	-	12,43	-	68,91	-	0,84			1,25
31.05.16	24,00	-	82,53	67,74	14,79	69,06	64,95	4,11	7,00	5,00	0,42	12,85	-	-	13,12	-	13,12	-	69,01	-	0,89			1,31
01.06.16	24,00	-	84,43	70,44	13,99	69,05	65,13	3,92	7,00	5,00	0,42	12,03	-	-	12,29	-	12,29	-	68,97	-	0,83			1,25
02.06.16	24,00	-	85,06	71,25	13,81	69,37	65,52	3,85	7,00	5,00	0,41	11,92	-	-	12,18	-	12,18	-	69,21	-	0,83			1,24
03.06.16	24,00	-	76,73	64,11	12,62	69,39	65,20	4,19	7,00	5,00	0,40	10,76	-	-	11,00	-	11,00	-	69,24	-	0,75			1,15
04.06.16	24,00	-	68,71	55,12	13,59	68,81	63,92	4,89	7,00	5,00	0,38	11,97	-	-	12,23	-	12,23	-	68,74	-	0,82			1,21
05.06.16	24,00	-	68,19	54,17	14,02	69,16	63,90	5,26	7,00	5,00	0,40	12,45	-	-	12,72	-	12,72	-	69,25	-	0,86			1,26
06.06.16	24,00	-	69,44	54,69	14,75	68,92	63,70	5,22	7,00	5,00	0,39	13,16	-	-	13,45	-	13,45	-	68,83	-	0,91			1,30
07.06.16	24,00	-	69,66	56,82	12,84	67,95	63,04	4,91	7,00	5,00	0,38	11,36	-	-	11,61	-	11,61	-	67,84	-	0,77			1,16
08.06.16	24,00	-	72,41	58,66	13,75	69,40	64,49	4,91	7,00	5,00	0,40	12,17	-	-	12,45	-	12,45	-	69,15	-	0,84			1,24
09.06.16	24,00	-	75,47	59,68	15,79	68,09	63,27	4,82	7,00	5,00	0,41	14,06	-	-	14,37	-	14,37	-	67,81	-	0,96			1,37
10.06.16	24,00	-	74,42	60,90	13,52	68,25	63,48	4,77	7,00	5,00	0,42	11,75	-	-	12,00	-	12,00	-	67,91	-	0,80			1,22
11.06.16	24,00	-	73,46	60,51	12,95	68,58	63,74	4,84	7,00	5,00	0,42	11,13	-	-	11,34	-	11,34	-	68,55	-	0,76			1,19
12.06.16	24,00	-	72,08	60,29	11,79	68,53	63,68	4,85	7,00	5,00	0,42	10,00	-	-	10,22	-	10,22	-	68,32	-	0,68			1,10
13.06.16	24,00	-	75,19	58,69	16,50	68,18	63,24	4,94	7,00	5,00	0,41	14,78	-	-	15,09	-	15,09	-	68,08	-	1,01			1,42
14.06.16	24,00	-	75,49	60,47	15,02	68,69	63,96	4,73	7,00	5,00	0,40	13,40	-	-	13,69	-	13,69	-	68,52	-	0,92			1,32
15.06.16	24,00	-	79,35	65,55	13,80	68,42	64,08	4,34	7,00	5,00	0,41	12,02	-	-	12,29	-	12,29	-	68,47	-	0,82			1,23
16.06.16	24,00	-	78,14	64,78	13,36	68,95	64,69	4,26	7,00	5,00	0,39	11,72	-	-	11,97	-	11,97	-	68,87	-	0,81			1,20
17.06.16	24,00	-	75,21	62,90	12,31	69,59	65,25	4,34	7,00	5,00	0,38	10,82	-	-	11,05	-	11,05	-	69,42	-	0,75			1,13
18.06.16	24,00	-	77,82	61,59	16,23	67,88	63,66	4,22	7,00	5,00	0,36	14,81	-	-	15,10	-	15,10	-	67,74	-	1,01			1,36
19.06.16	24,00	-	73,98	61,52	12,46	69,22	64,73	4,49	7,00	5,00	0,38	11,09	-	-	11,34	-	11,34	-	69,08	-	0,76			1,15
20.06.16	24,00	-	79,54	66,69	12,85	67,97	63,96	4,01	7,00	5,00	0,37	11,41	-	-	11,64	-	11,64	-	67,82	-	0,77			1,14
21.06.16	24,00	-	83,48	71,54	11,94	68,64	66,27	2,37	7,00	5,00	0,27	10,51	-	-	10,74	-	10,74	-	68,60	-	0,72			0,99
22.06.16	24,00	-	79,34	67,98	11,36	68,16	67,97	0,19	7,00	5,00	0,10	10,15	-	-	10,36	-	10,36	-	67,98	-	0,69			0,79
23.06.16	24,00	-	76,78	65,93	10,85	68,59	68,39	0,20	7,00	5,00	0,09	9,82	-	-	10,02	-	10,02	-	68,43	-	0,67			0,76
Среднее	24,00	-	76,53	62,76	13,76	68,73	64,55	4,18	7,00	5,00	0,38	12,12	-	-	12,38	-	12,38	-	68,61	-	0,83	-	-	1,21
Итого	744,00		2372,30	1945,71	426,59						11,66	375,80	0,00	0,00	383,82	0,00	383,82	0,00			25,80	0,00	0,00	37,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	11779,82	9469,25	1972,58	-	2024,16	-	424,63	-
	24.06.16 09:00	14171,21	11431,63	2350,60	-	2410,25	-	462,22	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,94 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 72,61 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -5,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **456,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 27 ИЮН 2016 г.