Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 130 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 130
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207333-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207333 Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	284,76	274,58	10,18	68,73	67,32	1,41	7,00	5,00	0,33	11,24	-	-	11,48	-	11,48	-	68,54	-	0,77			1,10
25.05.16	24,00	-	289,70	279,82	9,88	68,90	67,51	1,39	7,00	5,00	0,33	11,02	-	-	11,26	-	11,26	-	68,52	-	0,75			1,08
26.05.16	24,00	-	290,83	280,91	9,92	69,48	68,06	1,42	7,00	5,00	0,34	11,10	-	-	11,34	-	11,34	-	69,21	-	0,77			1,10
27.05.16	24,00	-	291,35	280,96	10,39	69,57	68,11	1,46	7,00	5,00	0,34	11,54	-	-	11,82	-	11,82	-	69,46	-	0,80			1,15
28.05.16	24,00	-	290,67	281,95	8,72	69,75	68,28	1,47	7,00	5,00	0,35	9,86	-	-	10,08	-	10,08	-	69,48	-	0,69			1,04
29.05.16	24,00	-	288,23	275,38	12,85	68,75	67,32	1,43	7,00	5,00	0,33	13,97	-	-	14,27	-	14,27	-	68,53	-	0,96			1,29
30.05.16	24,00	-	308,29	298,71	9,58	69,63	68,29	1,34	7,00	5,00	0,34	10,74	-	-	10,99	-	10,99	-	69,44	-	0,75			1,08
31.05.16	24,00	-	309,41	299,67	9,74	69,44	68,10	1,34	7,00	5,00	0,34	10,90	-	-	11,14	-	11,14	-	69,29	-	0,75			1,09
01.06.16	24,00	-	329,91	319,97	9,94	69,83	68,59	1,24	7,00	5,00	0,32	11,28	-	-	11,57	-	11,57	-	69,54	-	0,78			1,11
02.06.16	24,00	-	312,31	302,24	10,07	69,91	68,62	1,29	7,00	5,00	0,33	11,28	-	-	11,52	-	11,52	-	69,66	-	0,78			1,11
03.06.16	24,00	-	264,17	254,07	10,10	69,31	67,82	1,49	7,00	5,00	0,32	11,08	-	-	11,32	-	11,32	-	69,15	-	0,77			1,09
04.06.16	24,00	-	252,89	243,62	9,27	69,31	67,69	1,62	7,00	5,00	0,35	10,10	-	-	10,33	-	10,33	-	69,07	-	0,70			1,05
05.06.16	24,00	-	247,23	234,33	12,90	69,48	67,72	1,76	7,00	5,00	0,37	13,73	-	-	14,00	-	14,00	-	69,51	-	0,95			1,32
06.06.16	24,00	-	257,62	246,36	11,26	69,22	67,53	1,69	7,00	5,00	0,36	12,18	-	-	12,43	-	12,43	-	69,26	-	0,85			1,21
07.06.16	24,00	-	261,84	250,17	11,67	69,43	67,81	1,62	7,00	5,00	0,35	12,67	-	-	12,94	-	12,94	-	68,95	-	0,87			1,23
08.06.16	24,00	-	270,84	260,68	10,16	69,40	67,81	1,59	7,00	5,00	0,34	11,33	-	-	11,57	-	11,57	-	69,18	-	0,78			1,13
09.06.16	24,00	-	276,31	264,91	11,40	69,08	67,51	1,57	7,00	5,00	0,36	12,51	-	-	12,75	-	12,75	-	68,32	-	0,85			1,22
10.06.16	24,00	-	277,70	267,83	9,87	68,01	66,48	1,53	7,00	5,00	0,36	10,84	-	-	11,07	-	11,07	-	67,76	-	0,74			1,09
11.06.16	24,00	-	277,50	267,16	10,34	69,42	67,80	1,62	7,00	5,00	0,37	11,39	-	-	11,63	-	11,63	-	69,31	-	0,79			1,16
12.06.16	24,00	-	272,08	262,16	9,92	68,76	67,14	1,62	7,00	5,00	0,38	10,82	-	-	11,05	-	11,05	-	68,61	-	0,74			1,12
13.06.16	24,00	-	270,19	257,26	12,93	69,02	67,43	1,59	7,00	5,00	0,37	13,75	-	-	14,06	-	14,06	-	68,65	-	0,94			1,32
14.06.16	24,00	-	287,37	275,75	11,62	68,93	67,47	1,46	7,00	5,00	0,36	12,59	-	-	12,84	-	12,84	-	68,51	-	0,86			1,22
15.06.16	24,00	-	299,42	290,48	8,94	69,31	67,92	1,39	7,00	5,00	0,34	9,97	-	-	10,19	-	10,19	-	69,13	-	0,69			1,03
16.06.16	24,00	-	286,89	275,16	11,73	69,48	68,07	1,41	7,00	5,00	0,33	12,69	-	-	12,98	-	12,98	-	69,27	-	0,88			1,21
17.06.16	24,00	-	282,10	272,73	9,37	69,52	68,12	1,40	7,00	5,00	0,32	10,43	-	-	10,63	-	10,63	-	69,09	-	0,72			1,04
18.06.16	24,00	-	281,55	270,79	10,76	69,15	67,73	1,42	7,00	5,00	0,34	11,67	-	-	11,91	-	11,91	-	68,60	-	0,80			1,14
19.06.16	24,00	-	262,95	251,48	11,47	69,36	67,92	1,44	7,00	5,00	0,31	12,30	-	-	12,55	-	12,55	-	68,99	-	0,85			1,16
20.06.16	24,00	-	10,69	0,00	10,69	67,85	36,36	31,49	7,00	5,00	0,01	10,65	-	-	10,87	-	10,87	-	66,98	-	0,71			0,73
21.06.16	24,00	-	17,38	6,86	10,52	68,41	68,52	-0,11	7,00	5,00	0,02	10,40	-	-	10,62	-	10,62	-	67,41	-	0,70			0,72
22.06.16	24,00	-	318,68	307,40	11,28	68,79	68,75	0,04	7,00	5,00	0,00	12,23	-	-	12,50	-	12,50	-	68,42	-	0,84			0,84
23.06.16	24,00		115,58	104,75	10,83	68,35	57,88	10,47	7,00	5,00	0,00	11,09	-	-	11,33	-	11,33	-	67,60	-	0,75	-	-	0,75
Среднее	24,00	-	260,85	250,26	10,59	69,15	66,51	2,64	7,00	5,00	0,30	11,53	-	-	11,78	-	11,78	-	68,82	-	0,79	-	-	1,09
Итого	744,00		8086,44	7758,14	328,30						9,30	357,35	0,00	0,00	365,04	0,00	365,04	0,00			24,60	0,00	0,00	33,90

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,38 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 80,38 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -5,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **445,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХитМонтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.