Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8699.038.1
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.16	24,00	-	59,35	49,16	10,19	68,73	62,10	6,63	7,00	5,00	0,32	10,45	-	-	10,70	-	10,70	-	68,32	-	0,71			1,03
25.05.16	24,00	-	52,90	43,86	9,04	68,75	65,70	3,05	7,00	5,00	0,10	9,75	-	-	9,94	-	9,94	-	67,55	-	0,66			0,76
26.05.16	24,00	-	60,20	49,83	10,37	69,51	69,22	0,29	7,00	5,00	0,00	10,77	-	-	11,02	-	11,02	-	69,11	-	0,74			0,74
27.05.16	24,00	-	59,41	49,63	9,78	69,56	69,24	0,32	7,00	5,00	0,00	10,17	-	-	10,39	-	10,39	-	69,17	-	0,71			0,71
28.05.16	24,00	-	61,66	49,96	11,70	69,62	69,26	0,36	7,00	5,00	0,00	12,01	-	-	12,28	-	12,28	-	69,34	-	0,83			0,84
29.05.16	24,00	-	60,48	49,11	11,37	69,15	68,86	0,29	7,00	5,00	0,01	11,61	-	-	11,85	-	11,85	-	68,66	-	0,80			0,80
30.05.16	24,00	-	60,34	51,33	9,01	69,31	69,00	0,31	7,00	5,00	0,01	9,19	-	-	9,36	-	9,36	-	68,99	-	0,63			0,64
31.05.16	24,00	-	62,49	52,90	9,59	69,49	69,18	0,31	7,00	5,00	0,01	9,72	-	-	9,94	-	9,94	-	69,15	-	0,67			0,69
01.06.16	24,00	-	63,31	54,41	8,90	69,52	69,23	0,29	7,00	5,00	0,01	9,09	-	-	9,29	-	9,29	-	69,19	-	0,63			0,64
02.06.16	24,00	-	63,81	54,78	9,03	69,86	69,60	0,26	7,00	5,00	0,01	9,22	-	-	9,40	-	9,40	-	69,43	-	0,64			0,65
03.06.16	24,00	-	57,49	49,84	7,65	69,88	69,58	0,30	7,00	5,00	0,02	7,72	-	-	7,92	-	7,92	-	69,55	-	0,54			0,55
04.06.16	24,00	-	51,37	42,37	9,00	69,36	68,98	0,38	7,00	5,00	0,02	9,01	-	-	9,21	-	9,21	-	68,95	-	0,62			0,64
05.06.16	24,00	-	51,37	41,67	9,70	69,71	69,27	0,44	7,00	5,00	0,02	9,71	-	-	9,90	-	9,90	-	69,42	-	0,67			0,70
06.06.16	24,00	-	53,08	42,04	11,04	69,48	68,08	1,40	7,00	5,00	0,06	11,13	-	-	11,35	-	11,35	-	69,09	-	0,77			0,83
07.06.16	24,00	-	53,09	43,90	9,19	68,49	61,41	7,08	7,00	5,00	0,29	9,63	-	-	9,82	-	9,82	-	68,06	-	0,66			0,94
08.06.16	24,00	-	53,99	45,40	8,59	69,96	62,96	7,00	7,00	5,00	0,29	9,09	-	-	9,29	-	9,29	-	69,37	-	0,63			0,92
09.06.16	24,00	-	55,09	46,35	8,74	68,59	61,65	6,94	7,00	5,00	0,30	9,18	-	-	9,38	-	9,38	-	67,77	-	0,62			0,92
10.06.16	24,00	-	57,30	47,16	10,14	68,78	61,94	6,84	7,00	5,00	0,30	10,57	-	-	10,79	-	10,79	-	68,22	-	0,72			1,02
11.06.16	24,00	-	55,70	47,01	8,69	69,13	62,16	6,97	7,00	5,00	0,31	9,09	-	-	9,31	-	9,31	-	68,86	-	0,63			0,93
12.06.16	24,00	-	56,82	46,72	10,10	69,07	62,08	6,99	7,00	5,00	0,30	10,59	-	-	10,82	-	10,82	-	68,63	-	0,73			1,03
13.06.16	24,00	-	56,26	45,69	10,57	68,72	61,71	7,01	7,00	5,00	0,29	11,08	-	-	11,32	-	11,32	-	68,38	-	0,76			1,05
14.06.16	24,00	-	57,85	46,76	11,09	69,24	62,54	6,70	7,00	5,00	0,29	11,55	-	-	11,78	-	11,78	-	68,79	-	0,79			1,09
15.06.16	24,00	-	59,32	50,73	8,59	68,93	62,80	6,13	7,00	5,00	0,28	9,10	-	-	9,31	-	9,31	-	68,63	-	0,62			0,91
16.06.16	24,00	-	58,33	50,11	8,22	69,46	63,38	6,08	7,00	5,00	0,27	8,72	-	-	8,91	-	8,91	-	69,04	-	0,60			0,88
17.06.16	24,00	-	56,73	48,49	8,24	70,13	63,94	6,19	7,00	5,00	0,27	8,73	-	-	8,93	-	8,93	-	69,64	-	0,61			0,88
18.06.16	24,00	-	54,78	47,62	7,16	68,40	62,32	6,08	7,00	5,00	0,26	7,67	-	-	7,82	-	7,82	-	67,87	-	0,52			0,78
19.06.16	24,00	-	55,40	47,30	8,10	69,74	63,30	6,44	7,00	5,00	0,28	8,54	-	-	8,71	-	8,71	-	69,21	-	0,59			0,87
20.06.16	24,00	-	58,42	50,53	7,89	68,52	65,94	2,58	7,00	5,00	0,11	8,28	-	-	8,46	-	8,46	-	68,18	-	0,56			0,67
21.06.16	24,00	-	60,77	53,57	7,20	69,18	68,93	0,25	7,00	5,00	0,00	7,48	-	-	7,64	-	7,64	-	68,80	-	0,52			0,52
22.06.16	24,00	-	58,52	51,44	7,08	68,69	68,43	0,26	7,00	5,00	0,00	7,42	-	-	7,58	-	7,58	-	68,22	-	0,50			0,50
23.06.16	24,00		59,24	51,85	7,39	68,80	67,77	1,03	7,00	5,00	0,04	7,73	-	-	7,89	-	7,89	-	68,40	-	0,53	-	-	0,56
Среднее	24,00	-	57,58	48,44	9,14	69,22	65,82	3,39	7,00	5,00	0,14	9,48	-	-	9,69	-	9,69	-	68,77	-	0,65	-	-	0,80
Итого	744,00		1784,87	1501,52	283,35						4,46	294,00	0,00	0,00	300,31	0,00	300,31	0,00			20,22	0,00	0,00	24,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3,69 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 53,93 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -4,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **354,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
Печать организации
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.