Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8729.038.1
Строит.Адрес: Седова 140
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-0616.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,21

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	162,56	150,00	12,56	67,19	62,25	4,94	7,00	5,00	0,75	12,56	-	-	13,23	-	13,23	-	66,99	-	0,84			1,59
25.05.16	24,00	-	162,85	149,57	13,28	67,25	62,33	4,92	7,00	5,00	0,74	13,28	-	-	13,88	-	13,88	-	67,06	-	0,89			1,63
26.05.16	24,00	-	163,53	150,59	12,94	67,96	63,22	4,74	7,00	5,00	0,72	12,94	-	-	13,59	-	13,59	-	67,80	-	0,88			1,60
27.05.16	24,00	-	163,97	151,76	12,21	67,97	63,08	4,89	7,00	5,00	0,75	12,21	-	-	12,89	-	12,89	-	67,79	-	0,83			1,58
28.05.16	24,00	-	166,36	152,88	13,48	68,01	63,04	4,97	7,00	5,00	0,77	13,48	-	-	14,16	-	14,16	-	67,84	-	0,91			1,68
29.05.16	24,00	-	164,23	150,12	14,11	67,68	62,77	4,91	7,00	5,00	0,75	14,11	-	-	14,81	-	14,81	-	67,48	-	0,95			1,70
30.05.16	24,00	-	170,26	158,47	11,79	67,70	62,92	4,78	7,00	5,00	0,77	11,79	-	-	12,47	-	12,47	-	67,53	-	0,80			1,56
31.05.16	24,00	-	177,08	164,31	12,77	67,92	63,23	4,69	7,00	5,00	0,78	12,77	-	-	13,45	-	13,45	-	67,74	-	0,87			1,65
01.06.16	24,00	-	122,69	107,92	14,77	67,67	62,52	5,15	7,00	5,00	0,57	14,77	-	-	15,39	-	15,39	-	67,18	-	0,99			1,56
02.06.16	24,00	-	76,92	64,79	12,13	67,36	62,13	5,23	7,00	5,00	0,36	12,13	-	-	12,55	-	12,55	-	66,57	-	0,81			1,16
03.06.16	24,00	-	139,85	128,54	11,31	68,21	62,51	5,70	7,00	5,00	0,74	11,31	-	-	11,95	-	11,95	-	67,68	-	0,77			1,51
04.06.16	24,00	-	66,24	58,27	7,97	66,27	53,43	12,84	7,00	5,00	0,75	7,97	-	-	8,44	-	8,44	-	66,05	-	0,53			1,28
05.06.16	24,00	-	68,14	57,19	10,95	66,63	53,12	13,51	7,00	5,00	0,78	10,95	-	-	11,36	-	11,36	-	66,41	-	0,73			1,51
06.06.16	24,00	-	66,85	57,83	9,02	66,32	52,53	13,79	7,00	5,00	0,80	9,02	-	-	9,55	-	9,55	-	66,10	-	0,60			1,40
07.06.16	24,00	-	69,23	59,32	9,91	65,59	52,31	13,28	7,00	5,00	0,79	9,91	-	-	10,26	-	10,26	-	65,37	-	0,65			1,44
08.06.16	24,00	-	71,11	61,01	10,10	66,81	53,75	13,06	7,00	5,00	0,80	10,10	-	-	10,42	-	10,42	-	66,59	-	0,67			1,48
09.06.16	24,00	-	72,94	62,79	10,15	65,89	52,95	12,94	7,00	5,00	0,82	10,15	-	-	10,75	-	10,75	-	65,68	-	0,67			1,48
10.06.16	24,00	-	73,32	63,83	9,49	65,81	52,94	12,87	7,00	5,00	0,83	9,49	-	-	9,87	-	9,87	-	65,60	-	0,62			1,45
11.06.16	24,00	-	72,86	63,61	9,25	66,08	52,92	13,16	7,00	5,00	0,84	9,25	-	-	9,72	-	9,72	-	65,87	-	0,61			1,45
12.06.16	24,00	-	73,24	63,34	9,90	66,17	52,92	13,25	7,00	5,00	0,84	9,90	-	-	10,47	-	10,47	-	65,96	-	0,65			1,50
13.06.16	24,00	-	75,32	61,51	13,81	65,76	52,51	13,25	7,00	5,00	0,82	13,81	-	-	14,28	-	14,28	-	65,54	-	0,91			1,73
14.06.16	24,00	-	73,39	63,17	10,22	66,43	53,46	12,97	7,00	5,00	0,83	10,22	-	-	10,67	-	10,67	-	66,22	-	0,68			1,50
15.06.16	24,00	-	77,56	68,11	9,45	66,07	54,05	12,02	7,00	5,00	0,82	9,45	-	-	9,94	-	9,94	-	65,86	-	0,62			1,45
16.06.16	24,00	-	76,72	67,77	8,95	66,74	54,81	11,93	7,00	5,00	0,82	8,95	-	-	9,37	-	9,37	-	66,53	-	0,60			1,41
17.06.16	24,00	-	73,21	65,69	7,52	67,23	55,21	12,02	7,00	5,00	0,79	7,52	-	-	7,98	-	7,98	-	67,02	-	0,50			1,30
18.06.16	24,00	-	72,55	64,19	8,36	65,59	54,18	11,41	7,00	5,00	0,73	8,36	-	-	8,70	-	8,70	-	65,38	-	0,55			1,28
19.06.16	24,00	-	71,79	64,12	7,67	66,79	54,56	12,23	7,00	5,00	0,79	7,67	-	-	7,96	-	7,96	-	66,58	-	0,51			1,30
20.06.16	24,00	-	77,35	68,83	8,52	65,88	54,67	11,21	7,00	5,00	0,77	8,52	-	-	8,97	-	8,97	-	65,67	-	0,56			1,33
21.06.16	24,00	-	82,21	73,53	8,68	66,60	55,96	10,64	7,00	5,00	0,79	8,68	-	-	9,21	-	9,21	-	66,40	-	0,58			1,36
22.06.16	24,00	-	77,00	70,29	6,71	66,08	55,30	10,78	7,00	5,00	0,76	6,71	-	-	7,00	-	7,00	-	65,87	-	0,44			1,20
23.06.16	24,00		78,85	70,88	7,97	66,19	55,31	10,88	7,00	5,00	0,77	7,97	-	-	8,39	-	8,39	-	65,98	-	0,53	-	-	1,30
Среднее	24,00	-	101,30	90,78	10,51	66,77	57,00	9,77	7,00	5,00	0,76	10,51	-	-	11,02	-	11,02	-	66,53	-	0,70	-	-	1,46
Итого	744,00		3140,18	2814,23	325,95						23,64	325,95	0,00	0,00	341,68	0,00	341,68	0,00			21,72	0,00	0,00	45,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,02 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 57,41 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -4,96 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **399,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» подпись ответственного работника ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с крупными потребителями Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 27 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта