Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,21
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	60,53	49,31	11,22	68,25	59,40	8,85	7,00	5,00	0,48	10,64	-	-	10,87	-	10,87	-	68,11	-	0,73			1,20
25.05.16	24,00	-	60,66	49,14	11,52	68,34	59,44	8,90	7,00	5,00	0,48	10,96	-	-	11,19	-	11,19	-	68,18	-	0,75			1,23
26.05.16	24,00	-	62,30	49,86	12,44	69,08	60,20	8,88	7,00	5,00	0,49	11,85	-	-	12,08	-	12,08	-	68,89	-	0,82			1,30
27.05.16	24,00	-	60,34	49,69	10,65	69,08	59,91	9,17	7,00	5,00	0,50	10,15	-	-	10,34	-	10,34	-	68,85	-	0,70			1,19
28.05.16	24,00	-	60,75	49,98	10,77	69,19	59,89	9,30	7,00	5,00	0,51	10,21	-	-	10,42	-	10,42	-	69,17	-	0,70			1,21
29.05.16	24,00	-	62,71	49,26	13,45	68,66	59,58	9,08	7,00	5,00	0,50	12,80	-	-	13,06	-	13,06	-	68,39	-	0,87			1,37
30.05.16	24,00	-	61,99	49,14	12,85	68,90	62,64	6,26	7,00	5,00	0,35	12,32	-	-	12,56	-	12,56	-	68,77	-	0,85			1,20
31.05.16	24,00	-	58,01	47,05	10,96	68,97	68,69	0,28	7,00	5,00	0,04	10,67	-	-	10,88	-	10,88	-	68,88	-	0,74			0,77
01.06.16	24,00	-	58,94	47,26	11,68	69,04	68,77	0,27	7,00	5,00	0,04	11,29	-	-	11,55	-	11,55	-	69,01	-	0,78			0,82
02.06.16	24,00	-	58,18	47,00	11,18	69,30	69,06	0,24	7,00	5,00	0,05	10,76	-	-	11,00	-	11,00	-	69,10	-	0,74			0,79
03.06.16	24,00	-	54,68	44,15	10,53	69,22	68,96	0,26	7,00	5,00	0,04	10,18	-	-	10,39	-	10,39	-	69,02	-	0,70			0,74
04.06.16	24,00	-	47,88	37,90	9,98	68,52	68,16	0,36	7,00	5,00	0,04	9,73	-	-	9,93	-	9,93	-	68,39	-	0,66			0,70
05.06.16	24,00	-	48,50	37,50	11,00	68,85	68,44	0,41	7,00	5,00	0,03	10,79	-	-	11,01	-	11,01	-	68,83	-	0,74			0,77
06.06.16	24,00	-	49,67	37,80	11,87	68,56	68,19	0,37	7,00	5,00	0,03	11,65	-	-	11,89	-	11,89	-	68,40	-	0,80			0,83
07.06.16	24,00	-	49,69	39,01	10,68	67,44	67,07	0,37	7,00	5,00	0,03	10,53	-	-	10,73	-	10,73	-	67,39	-	0,71			0,74
08.06.16	24,00	-	51,08	40,09	10,99	68,95	68,59	0,36	7,00	5,00	0,04	10,73	-	-	10,94	-	10,94	-	68,82	-	0,74			0,78
09.06.16	24,00	-	51,93	41,07	10,86	67,52	67,26	0,26	7,00	5,00	0,03	10,66	-	-	10,85	-	10,85	-	67,09	-	0,72			0,74
10.06.16	24,00	-	40,51	33,58	6,93	68,02	67,71	0,31	7,00	5,00	0,03	6,71	-	-	6,85	-	6,85	-	67,70	-	0,46			0,48
11.06.16	24,00	-	47,84	38,25	9,59	68,16	67,85	0,31	7,00	5,00	0,03	9,37	-	-	9,55	-	9,55	-	67,87	-	0,64	-	-	0,67
12.06.16	24,00	-	47,84	38,25	9,59	68,16	67,85	0,31	7,00	5,00	0,03	9,37	-	-	9,55	-	9,55	-	67,87	-	0,64	-	-	0,67
13.06.16	24,00	-	53,18	40,43	12,75	67,88	67,51	0,37	7,00	5,00	0,04	12,44	-	-	12,69	-	12,69	-	67,83	-	0,85			0,88
14.06.16	24,00	-	53,61	41,22	12,39	68,35	68,06	0,29	7,00	5,00	0,04	12,02	-	-	12,28	-	12,28	-	68,12	-	0,82			0,86
15.06.16	24,00	-	53,75	43,74	10,01	68,18	67,87	0,31	7,00	5,00	0,04	9,70	-	-	9,90	-	9,90	-	68,09	-	0,66			0,70
16.06.16	24,00	-	54,42	43,33	11,09	68,74	68,46	0,28	7,00	5,00	0,04	10,72	-	-	10,97	-	10,97	-	68,59	-	0,74			0,78
17.06.16	24,00	-	52,98	42,54	10,44	69,36	69,06	0,30	7,00	5,00	0,04	10,10	-	-	10,33	-	10,33	-	69,16	-	0,70			0,74
18.06.16	24,00	-	51,14	41,90	9,24	67,60	67,33	0,27	7,00	5,00	0,04	8,97	-	-	9,17	-	9,17	-	67,32	-	0,60			0,64
19.06.16	24,00	-	51,55	41,69	9,86	68,94	68,64	0,30	7,00	5,00	0,03	9,63	-	-	9,84	-	9,84	-	68,71	-	0,66			0,70
20.06.16	24,00	-	49,77	41,75	8,02	67,81	67,50	0,31	7,00	5,00	0,03	7,86	-	-	7,99	-	7,99	-	67,63	-	0,53			0,56
21.06.16	24,00	-	52,03	42,53	9,50	68,55	68,25	0,30	7,00	5,00	0,03	9,33	-	-	9,54	-	9,54	-	68,43	-	0,64			0,67
22.06.16	24,00	-	51,33	42,30	9,03	67,96	67,67	0,29	7,00	5,00	0,03	8,88	-	-	9,07	-	9,07	-	67,77	-	0,60			0,63
23.06.16	24,00	-	51,45	42,57	8,88	68,32	68,03	0,29	7,00	5,00	0,03	8,74	-	-	8,95	-	8,95	-	68,09	-	0,60			0,62
Среднее	24,00	-	53,85	43,20	10,64	68,51	66,32	2,19	7,00	5,00	0,13	10,31	-	-	10,53	-	10,53	-	68,34	-	0,71	-	-	0,84
Итого	744,00		1669,24	1339,28	329,96						4,12	319,75	0,00	0,00	326,36	0,00	326,36	0,00			21,86	0,00	0,00	25,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	22000,94	17086,73	681,79	-	11622,54	-	576,36	-
	24.06.16 02:00	23593,69	18362,04	989,34	-	11936,49	-	601,41	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,47 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 64,31 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -4,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **390,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 27 ИЮН 2016 г.