Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8731.038.1
Строит.Адрес: Седова 146
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205764
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-0616.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.16	24,00	-	52,11	41,19	10,92	67,12	57,16	9,96	7,00	5,00	0,44	10,55	-	-	10,78	-	10,78	-	66,66	-	0,70			1,15
25.05.16	24,00	-	51,10	41,37	9,73	67,18	57,26	9,92	7,00	5,00	0,44	9,41	-	-	9,61	-	9,61	-	66,69	-	0,63			1,07
26.05.16	24,00	-	51,98	42,12	9,86	67,88	58,00	9,88	7,00	5,00	0,45	9,52	-	-	9,72	-	9,72	-	67,36	-	0,64			1,09
27.05.16	24,00	-	51,00	42,01	8,99	67,87	57,77	10,10	7,00	5,00	0,46	8,63	-	-	8,81	-	8,81	-	67,30	-	0,58			1,04
28.05.16	24,00	-	51,20	42,35	8,85	67,93	57,67	10,26	7,00	5,00	0,47	8,47	-	-	8,64	-	8,64	-	67,42	-	0,57			1,04
29.05.16	24,00	-	51,85	41,24	10,61	67,57	57,35	10,22	7,00	5,00	0,45	10,34	-	-	10,53	-	10,53	-	66,98	-	0,69			1,14
30.05.16	24,00	-	28,51	23,02	5,49	67,09	58,19	8,90	7,00	5,00	0,00	9,33	-	-	9,49	-	9,49	-	66,07	-	0,62			0,62
31.05.16	24,00	-	10,06	0,00	10,06	66,37	23,45	42,92	7,00	5,00	0,02	9,99	-	-	10,19	-	10,19	-	65,60	-	0,66			0,67
01.06.16	24,00	-	10,20	0,00	10,20	65,95	19,60	46,35	7,00	5,00	0,02	10,10	-	-	10,31	-	10,31	-	65,17	-	0,66			0,67
02.06.16	24,00	-	10,14	0,00	10,14	66,22	19,99	46,23	7,00	5,00	0,01	10,09	-	-	10,27	-	10,27	-	65,43	-	0,66			0,67
03.06.16	24,00	-	9,18	0,00	9,18	66,18	20,38	45,80	7,00	5,00	0,01	9,10	-	-	9,24	-	9,24	-	65,37	-	0,60			0,61
04.06.16	24,00	-	8,90	0,00	8,90	65,11	19,62	45,49	7,00	5,00	0,01	8,83	-	-	9,01	-	9,01	-	64,27	-	0,57			0,58
05.06.16	24,00	-	10,64	0,00	10,64	65,93	17,22	48,71	7,00	5,00	0,02	10,51	-	-	10,71	-	10,71	-	65,14	-	0,69			0,70
06.06.16	24,00	-	11,05	0,00	11,05	65,39	16,01	49,38	7,00	5,00	0,02	10,91	-	-	11,10	-	11,10	-	64,66	-	0,71			0,72
07.06.16	24,00	-	9,98	0,00	9,98	64,51	16,11	48,40	7,00	5,00	0,01	9,86	-	-	10,03	-	10,03	-	63,71	-	0,63			0,64
08.06.16	24,00	-	11,03	0,00	11,03	66,06	16,74	49,32	7,00	5,00	0,02	10,89	-	-	11,10	-	11,10	-	65,28	-	0,71			0,73
09.06.16	24,00	-	12,35	0,00	12,35	64,83	15,13	49,70	7,00	5,00	0,02	12,21	-	-	12,44	-	12,44	-	64,11	-	0,78			0,80
10.06.16	24,00	-	10,53	0,00	10,53	64,83	14,29	50,54	7,00	5,00	0,02	10,43	-	-	10,64	-	10,64	-	63,98	-	0,67			0,69
11.06.16	24,00	-	10,11	0,00	10,11	65,19	14,88	50,31	7,00	5,00	0,02	9,96	-	-	10,13	-	10,13	-	64,40	-	0,64			0,66
12.06.16	24,00	-	10,45	0,00	10,45	65,08	14,93	50,15	7,00	5,00	0,02	10,29	-	-	10,49	-	10,49	-	64,27	-	0,66			0,68
13.06.16	24,00	-	11,15	0,00	11,15	64,97	14,78	50,19	7,00	5,00	0,02	11,02	-	-	11,23	-	11,23	-	64,22	-	0,71			0,73
14.06.16	24,00	-	11,39	0,00	11,39	65,37	15,89	49,48	7,00	5,00	0,01	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	64,57	-	0,73			0,75
15.06.16	24,00	-	9,53	0,00	9,53	65,07	17,00	48,07	7,00	5,00	0,01	9,45	-	-	9,61	-	9,61	-	64,26	-	0,61			0,62
16.06.16	24,00	-	10,52	0,00	10,52	65,74	18,58	47,16	7,00	5,00	0,01	10,45	-	-	10,64	-	10,64	-	64,95	-	0,68			0,69
17.06.16	24,00	-	9,17	0,06	9,11	65,90	17,66	48,24	7,00	5,00	0,02	9,06	-	-	9,22	-	9,22	-	65,08	-	0,59			0,61
18.06.16	24,00	-	9,22	0,00	9,22	64,40	20,12	44,28	7,00	5,00	0,02	9,12	-	-	9,31	-	9,31	-	63,59	-	0,58			0,60
19.06.16	24,00	-	9,39	0,00	9,39	65,59	19,31	46,28	7,00	5,00	0,02	9,29	-	-	9,46	-	9,46	-	64,75	-	0,60			0,62
20.06.16	24,00	-	8,80	0,00	8,80	64,67	19,50	45,17	7,00	5,00	0,02	8,60	-	-	8,78	-	8,78	-	63,95	-	0,55			0,57
21.06.16	24,00	-	9,84	0,00	9,84	65,48	19,71	45,77	7,00	5,00	0,01	9,76	-	-	9,95	-	9,95	-	64,65	-	0,63			0,65
22.06.16	24,00	-	9,19	0,00	9,19	64,87	20,04	44,83	7,00	5,00	0,02	9,14	-	-	9,31	-	9,31	-	64,02	-	0,59			0,60
23.06.16	24,00	-	10,75	0,00	10,75	65,44	20,11	45,33	7,00	5,00	0,02	10,67	-	-	10,89	-	10,89	-	64,62	-	0,69			0,70
Среднее	24,00	-	18,75	8,82	9,93	65,86	26,92	38,95	7,00	5,00	0,10	9,91	-	-	10,10	-	10,10	-	65,11	-	0,65	-	-	0,74
Итого	744,00		581,32	273,36	307,96						3,06	307,26	0,00	0,00	313,13	0,00	313,13	0,00			20,01	0,00	0,00	23,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 06:00	16185,57	13975,41	2529,39	-	2589,36	-	587,04	-
	24.06.16 09:00	16759,39	14239,41	2838,59	-	2904,46	-	610,10	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,55 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 70,35 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -4,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **383,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбытового учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 «____» _____ г.