Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8732.038.1
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	56,32	46,12	10,20	67,36	59,31	8,05	7,00	5,00	0,44	9,35	-	-	9,56	-	9,56	-	66,90	-	0,63			1,06
25.05.16	24,00	-	55,40	46,12	9,28	67,42	59,33	8,09	7,00	5,00	0,44	8,45	-	-	8,63	-	8,63	-	66,89	-	0,57			1,00
26.05.16	24,00	-	56,98	47,06	9,92	68,12	60,01	8,11	7,00	5,00	0,44	9,13	-	-	9,34	-	9,34	-	67,64	-	0,61			1,06
27.05.16	24,00	-	55,79	46,81	8,98	68,13	59,73	8,40	7,00	5,00	0,45	8,25	-	-	8,44	-	8,44	-	67,71	-	0,56			1,01
28.05.16	24,00	-	57,26	47,19	10,07	68,16	59,61	8,55	7,00	5,00	0,46	9,35	-	-	9,55	-	9,55	-	67,84	-	0,64			1,09
29.05.16	24,00	-	57,32	46,29	11,03	67,81	59,40	8,41	7,00	5,00	0,45	10,32	-	-	10,54	-	10,54	-	67,23	-	0,69			1,14
30.05.16	24,00	-	58,14	48,97	9,17	67,83	62,40	5,43	7,00	5,00	0,32	8,48	-	-	8,65	-	8,65	-	67,50	-	0,57			0,89
31.05.16	24,00	-	62,07	50,88	11,19	68,01	67,67	0,34	7,00	5,00	0,08	10,35	-	-	10,56	-	10,56	-	67,66	-	0,70			0,78
01.06.16	24,00	-	63,53	53,27	10,26	67,65	67,37	0,28	7,00	5,00	0,09	9,33	-	-	9,54	-	9,54	-	67,19	-	0,62			0,71
02.06.16	24,00	-	65,30	54,64	10,66	67,68	67,38	0,30	7,00	5,00	0,08	9,77	-	-	9,98	-	9,98	-	67,46	-	0,66			0,74
03.06.16	24,00	-	58,49	48,89	9,60	68,19	67,90	0,29	7,00	5,00	0,08	8,76	-	-	8,97	-	8,97	-	67,65	-	0,59			0,67
04.06.16	24,00	-	51,59	42,38	9,21	67,01	66,63	0,38	7,00	5,00	0,07	8,52	-	-	8,71	-	8,71	-	66,62	-	0,57			0,63
05.06.16	24,00	-	52,85	41,73	11,12	67,38	66,90	0,48	7,00	5,00	0,06	10,55	-	-	10,77	-	10,77	-	67,29	-	0,71			0,77
06.06.16	24,00	-	51,15	42,10	9,05	67,03	66,60	0,43	7,00	5,00	0,06	8,49	-	-	8,68	-	8,68	-	66,68	-	0,57			0,63
07.06.16	24,00	-	53,55	43,66	9,89	66,29	65,90	0,39	7,00	5,00	0,06	9,29	-	-	9,49	-	9,49	-	65,92	-	0,62			0,68
08.06.16	24,00	-	55,76	45,05	10,71	67,56	67,18	0,38	7,00	5,00	0,06	10,18	-	-	10,40	-	10,40	-	67,17	-	0,68			0,75
09.06.16	24,00	-	56,23	46,09	10,14	66,55	66,23	0,32	7,00	5,00	0,05	9,67	-	-	9,87	-	9,87	-	65,82	-	0,64			0,69
10.06.16	24,00	-	57,62	46,97	10,65	66,49	66,19	0,30	7,00	5,00	0,06	10,15	-	-	10,35	-	10,35	-	65,77	-	0,67			0,73
11.06.16	24,00	-	56,87	46,81	10,06	66,82	66,35	0,47	7,00	5,00	0,06	9,58	-	-	9,77	-	9,77	-	66,69	-	0,64			0,70
12.06.16	24,00	-	55,95	46,58	9,37	66,86	66,47	0,39	7,00	5,00	0,06	8,91	-	-	9,10	-	9,10	-	66,44	-	0,59			0,65
13.06.16	24,00	-	58,15	45,33	12,82	66,46	66,01	0,45	7,00	5,00	0,05	12,31	-	-	12,54	-	12,54	-	66,37	-	0,82			0,87
14.06.16	24,00	-	57,62	46,55	11,07	67,14	66,80	0,34	7,00	5,00	0,05	10,64	-	-	10,86	-	10,86	-	66,65	-	0,71			0,76
15.06.16	24,00	-	60,71	50,65	10,06	66,75	66,36	0,39	7,00	5,00	0,05	9,63	-	-	9,86	-	9,86	-	66,62	-	0,64			0,69
16.06.16	24,00	-	59,36	50,13	9,23	67,40	67,05	0,35	7,00	5,00	0,05	8,78	-	-	8,97	-	8,97	-	67,07	-	0,59			0,64
17.06.16	24,00	-	57,53	48,54	8,99	67,97	67,62	0,35	7,00	5,00	0,05	8,65	-	-	8,84	-	8,84	-	67,68	-	0,58			0,63
18.06.16	24,00	-	56,78	47,66	9,12	66,27	65,95	0,32	7,00	5,00	0,04	8,79	-	-	8,96	-	8,96	-	65,83	-	0,58			0,62
19.06.16	24,00	-	56,98	47,39	9,59	67,51	67,16	0,35	7,00	5,00	0,05	9,21	-	-	9,40	-	9,40	-	67,18	-	0,62			0,66
20.06.16	24,00	-	61,84	51,04	10,80	66,54	66,23	0,31	7,00	5,00	0,04	10,40	-	-	10,62	-	10,62	-	66,27	-	0,69			0,74
21.06.16	24,00	-	64,01	54,83	9,18	67,23	66,93	0,30	7,00	5,00	0,05	8,67	-	-	8,87	-	8,87	-	66,93	-	0,58			0,64
22.06.16	24,00	-	61,44	52,44	9,00	66,72	66,41	0,31	7,00	5,00	0,05	8,58	-	-	8,77	-	8,77	-	66,37	-	0,57			0,62
23.06.16	24,00	-	59,99	50,58	9,41	67,08	66,75	0,33	7,00	5,00	0,04	9,09	-	-	9,29	-	9,29	-	66,80	-	0,61			0,65
Среднее	24,00	-	57,83	47,83	9,99	67,27	65,22	2,05	7,00	5,00	0,14	9,41	-	-	9,61	-	9,61	-	66,90	-	0,63	-	-	0,77
Итого	744,00		1792,58	1482,75	309,83						4,38	291,63	0,00	0,00	297,88	0,00	297,88	0,00			19,51	0,00	0,00	23,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 04:00	37459,50	29592,67	10398,82	-	10631,29	-	1303,50	-
	24.06.16 02:00	39248,34	31071,61	10690,64	-	10929,36	-	1327,33	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,44 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 62,84 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -4,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **360,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 27 ИЮН 2016 г.