Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,21

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.16	24,00	-	58,36	53,91	4,45	68,89	65,08	3,81	7,00	5,00	0,21	4,45	-	-	4,67	-	4,67	-	68,54	-	0,31			0,51
25.05.16	24,00	-	59,01	53,67	5,34	68,99	65,23	3,76	7,00	5,00	0,21	5,34	-	-	5,63	-	5,63	-	68,63	-	0,37			0,57
26.05.16	24,00	-	58,66	54,45	4,21	69,74	65,95	3,79	7,00	5,00	0,21	4,21	-	-	4,40	-	4,40	-	69,36	-	0,29			0,50
27.05.16	24,00	-	58,68	54,15	4,53	69,76	65,89	3,87	7,00	5,00	0,21	4,53	-	-	4,72	-	4,72	-	69,41	-	0,31			0,53
28.05.16	24,00	-	59,33	54,27	5,06	69,89	65,95	3,94	7,00	5,00	0,22	5,06	-	-	5,25	-	5,25	-	69,54	-	0,35			0,57
29.05.16	24,00	-	58,22	53,82	4,40	69,27	65,37	3,90	7,00	5,00	0,22	4,40	-	-	4,58	-	4,58	-	68,89	-	0,30			0,52
30.05.16	24,00	-	60,19	55,19	5,00	69,58	65,79	3,79	7,00	5,00	0,21	5,00	-	-	5,17	-	5,17	-	69,25	-	0,35			0,56
31.05.16	24,00	-	59,70	56,35	3,35	69,67	65,95	3,72	7,00	5,00	0,21	3,35	-	-	3,45	-	3,45	-	69,34	-	0,23			0,45
01.06.16	24,00	-	60,48	56,56	3,92	69,79	66,10	3,69	7,00	5,00	0,21	3,92	-	-	4,06	-	4,06	-	69,47	-	0,27			0,48
02.06.16	24,00	-	59,32	56,15	3,17	70,02	66,37	3,65	7,00	5,00	0,21	3,17	-	-	3,34	-	3,34	-	69,66	-	0,22			0,43
03.06.16	24,00	-	49,89	46,29	3,60	69,85	66,44	3,41	7,00	5,00	0,16	3,60	-	-	3,84	-	3,84	-	69,40	-	0,25			0,41
04.06.16	24,00	-	47,36	44,55	2,81	69,34	65,04	4,30	7,00	5,00	0,19	2,81	-	-	2,89	-	2,89	-	68,96	-	0,19			0,39
05.06.16	24,00	-	48,16	44,04	4,12	69,67	65,13	4,54	7,00	5,00	0,20	4,12	-	-	4,27	-	4,27	-	69,33	-	0,29			0,49
06.06.16	24,00	-	49,14	45,26	3,88	69,48	64,90	4,58	7,00	5,00	0,21	3,88	-	-	4,03	-	4,03	-	69,11	-	0,27			0,48
07.06.16	24,00	-	49,97	46,55	3,42	68,45	64,01	4,44	7,00	5,00	0,21	3,42	-	-	3,55	-	3,55	-	68,07	-	0,23			0,44
08.06.16	24,00	-	51,95	47,94	4,01	70,05	65,61	4,44	7,00	5,00	0,22	4,01	-	-	4,25	-	4,25	-	69,65	-	0,28			0,50
09.06.16	24,00	-	53,17	49,04	4,13	68,58	64,27	4,31	7,00	5,00	0,22	4,13	-	-	4,36	-	4,36	-	68,15	-	0,28			0,50
10.06.16	24,00	-	53,20	49,66	3,54	68,71	64,38	4,33	7,00	5,00	0,22	3,54	-	-	3,77	-	3,77	-	68,25	-	0,24			0,46
11.06.16	24,00	-	54,00	49,32	4,68	69,25	64,82	4,43	7,00	5,00	0,22	4,68	-	-	4,92	-	4,92	-	68,95	-	0,32			0,55
12.06.16	24,00	-	53,04	49,10	3,94	69,06	64,63	4,43	7,00	5,00	0,22	3,94	-	-	4,18	-	4,18	-	68,67	-	0,27			0,49
13.06.16	24,00	-	53,28	48,28	5,00	68,85	64,35	4,50	7,00	5,00	0,22	5,00	-	-	5,24	-	5,24	-	68,50	-	0,34			0,56
14.06.16	24,00	-	53,45	49,41	4,04	69,09	64,76	4,33	7,00	5,00	0,22	4,04	-	-	4,28	-	4,28	-	68,64	-	0,28			0,50
15.06.16	24,00	-	56,60	52,35	4,25	69,09	65,02	4,07	7,00	5,00	0,22	4,25	-	-	4,51	-	4,51	-	68,74	-	0,29			0,51
16.06.16	24,00	-	55,85	52,03	3,82	69,50	65,49	4,01	7,00	5,00	0,21	3,82	-	-	4,01	-	4,01	-	69,13	-	0,26			0,48
17.06.16	24,00	-	54,81	51,01	3,80	70,14	66,11	4,03	7,00	5,00	0,21	3,80	-	-	4,03	-	4,03	-	69,78	-	0,27			0,47
18.06.16	24,00	-	54,09	50,25	3,84	68,45	64,55	3,90	7,00	5,00	0,20	3,84	-	-	4,08	-	4,08	-	68,08	-	0,26			0,46
19.06.16	24,00	-	54,20	49,96	4,24	69,78	65,68	4,10	7,00	5,00	0,21	4,24	-	-	4,48	-	4,48	-	69,38	-	0,29			0,50
20.06.16	24,00	-	53,78	50,02	3,76	68,63	64,69	3,94	7,00	5,00	0,20	3,76	-	-	3,98	-	3,98	-	68,27	-	0,26			0,46
21.06.16	24,00	-	54,54	50,92	3,62	69,30	65,36	3,94	7,00	5,00	0,20	3,62	-	-	3,86	-	3,86	-	68,94	-	0,25			0,45
22.06.16	24,00	-	54,27	51,11	3,16	68,77	64,83	3,94	7,00	5,00	0,20	3,16	-	-	3,40	-	3,40	-	68,40	-	0,22			0,42
23.06.16	24,00	-	55,51	51,71	3,80	69,16	65,26	3,90	7,00	5,00	0,20	3,80	-	-	4,04	-	4,04	-	68,78	-	0,26			0,47
Среднее	24,00	-	54,91	50,88	4,03	69,32	65,26	4,06	7,00	5,00	0,21	4,03	-	-	4,23	-	4,23	-	68,94	-	0,28	-	-	0,49
Итого	744,00		1702,21	1577,32	124,89						6,50	124,89	0,00	0,00	131,24	0,00	131,24	0,00			8,61	0,00	0,00	15,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 04:00	34427,89	31410,59	9077,75	-	9299,59	-	953,39	-
	24.06.16 02:00	36127,50	32985,35	9695,45	-	9931,60	-	968,49	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3,12 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 26,37 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -1,90 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,61** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.