Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 158 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9305.038.1
Строит.Адрес: Седова 158
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205591

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205591-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0592
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.16	24,00	-	67,49	54,66	12,83	68,19	67,89	0,30	7,00	5,00	0,00	13,94	-	-	14,22	-	14,22	-	68,13	-	0,95			0,95
25.05.16	24,00	-	65,93	54,57	11,36	68,25	67,95	0,30	7,00	5,00	0,00	12,40	-	-	12,66	-	12,66	-	68,11	-	0,85			0,85
26.05.16	24,00	-	66,69	55,45	11,24	68,99	68,72	0,27	7,00	5,00	0,00	12,34	-	-	12,60	-	12,60	-	68,73	-	0,85			0,85
27.05.16	24,00	-	66,61	55,55	11,06	69,04	68,73	0,31	7,00	5,00	0,00	12,14	-	-	12,39	-	12,39	-	68,93	-	0,84			0,84
28.05.16	24,00	-	66,55	56,28	10,27	69,13	68,81	0,32	7,00	5,00	0,00	11,40	-	-	11,63	-	11,63	-	69,04	-	0,79			0,79
29.05.16	24,00	-	65,88	54,87	11,01	68,56	68,29	0,27	7,00	5,00	0,00	12,13	-	-	12,35	-	12,35	-	68,25	-	0,83			0,83
30.05.16	24,00	-	68,75	55,94	12,81	68,85	68,55	0,30	7,00	5,00	0,00	13,87	-	-	14,17	-	14,17	-	68,78	-	0,95			0,95
31.05.16	24,00	-	68,98	58,24	10,74	68,99	68,70	0,29	7,00	5,00	0,00	11,89	-	-	12,16	-	12,16	-	68,90	-	0,82			0,82
01.06.16	24,00	-	68,63	58,82	9,81	69,04	68,75	0,29	7,00	5,00	0,00	11,03	-	-	11,26	-	11,26	-	68,96	-	0,76			0,76
02.06.16	24,00	-	68,58	58,27	10,31	69,30	69,05	0,25	7,00	5,00	0,00	11,47	-	-	11,70	-	11,70	-	69,10	-	0,79			0,79
03.06.16	24,00	-	64,19	54,76	9,43	69,21	68,95	0,26	7,00	5,00	0,00	10,45	-	-	10,68	-	10,68	-	68,88	-	0,72			0,72
04.06.16	24,00	-	56,29	45,54	10,75	68,55	68,19	0,36	7,00	5,00	0,00	11,57	-	-	11,83	-	11,83	-	68,35	-	0,79			0,79
05.06.16	24,00	-	55,85	44,15	11,70	68,85	68,44	0,41	7,00	5,00	0,00	12,52	-	-	12,76	-	12,76	-	68,74	-	0,86			0,86
06.06.16	24,00	-	56,49	44,68	11,81	68,68	68,28	0,40	7,00	5,00	0,00	12,60	-	-	12,87	-	12,87	-	68,45	-	0,86			0,86
07.06.16	24,00	-	56,98	47,30	9,68	67,66	67,28	0,38	7,00	5,00	0,00	10,56	-	-	10,77	-	10,77	-	67,52	-	0,71			0,71
08.06.16	24,00	-	59,05	48,63	10,42	69,23	68,90	0,33	7,00	5,00	0,00	11,28	-	-	11,50	-	11,50	-	68,93	-	0,78			0,78
09.06.16	24,00	-	60,53	49,51	11,02	67,85	67,53	0,32	7,00	5,00	0,00	11,89	-	-	12,13	-	12,13	-	67,50	-	0,80			0,80
10.06.16	24,00	-	60,72	50,41	10,31	68,00	67,71	0,29	7,00	5,00	0,00	11,21	-	-	11,45	-	11,45	-	67,55	-	0,76			0,76
11.06.16	24,00	-	61,17	49,13	12,04	68,44	68,03	0,41	7,00	5,00	0,00	12,86	-	-	13,15	-	13,15	-	68,47	-	0,88			0,88
12.06.16	24,00	-	59,73	49,39	10,34	68,32	67,96	0,36	7,00	5,00	0,00	11,20	-	-	11,42	-	11,42	-	68,08	-	0,76			0,76
13.06.16	24,00	-	59,49	48,76	10,73	68,00	67,61	0,39	7,00	5,00	0,00	11,57	-	-	11,80	-	11,80	-	67,93	-	0,79			0,79
14.06.16	24,00	-	60,70	50,12	10,58	68,41	68,10	0,31	7,00	5,00	0,00	11,42	-	-	11,67	-	11,67	-	68,06	-	0,78			0,78
15.06.16	24,00	-	63,93	54,28	9,65	68,30	67,98	0,32	7,00	5,00	0,00	10,58	-	-	10,79	-	10,79	-	68,17	-	0,72			0,72
16.06.16	24,00	-	63,74	54,15	9,59	68,77	68,45	0,32	7,00	5,00	0,00	10,54	-	-	10,79	-	10,79	-	68,66	-	0,73			0,73
17.06.16	24,00	-	61,79	53,06	8,73	69,37	69,06	0,31	7,00	5,00	0,00	9,68	-	-	9,88	-	9,88	-	69,20	-	0,67			0,67
18.06.16	24,00	-	61,91	51,52	10,39	67,69	67,40	0,29	7,00	5,00	0,00	11,26	-	-	11,48	-	11,48	-	67,43	-	0,76			0,76
19.06.16	24,00	-	61,10	50,70	10,40	69,00	68,71	0,29	7,00	5,00	0,00	11,31	-	-	11,55	-	11,55	-	68,69	-	0,78			0,78
20.06.16	24,00	-	62,50	52,09	10,41	67,92	67,59	0,33	7,00	5,00	0,00	11,30	-	-	11,55	-	11,55	-	67,85	-	0,77			0,77
21.06.16	24,00	-	64,43	53,75	10,68	68,63	68,32	0,31	7,00	5,00	0,00	11,55	-	-	11,81	-	11,81	-	68,55	-	0,79			0,79
22.06.16	24,00	-	64,37	53,96	10,41	68,09	67,78	0,31	7,00	5,00	0,00	11,18	-	-	11,39	-	11,39	-	67,99	-	0,76			0,76
23.06.16	24,00	-	65,46	54,63	10,83	68,48	68,18	0,30	7,00	5,00	0,00	11,62	-	-	11,86	-	11,86	-	68,35	-	0,79			0,79
Среднее	24,00	-	63,05	52,36	10,69	68,57	68,25	0,32	7,00	5,00	-	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	68,40	-	0,80	-	-	0,80
Итого	744,00		1954,51	1623,17	331,34						0,00	360,76	0,00	0,00	368,27	0,00	368,27	0,00			24,68	0,00	0,00	24,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 06:00	36016,44	29754,94	6661,30	-	6813,35	-	1044,73	-
	24.06.16 04:00	37967,14	31375,18	7021,07	-	7180,60	-	1067,98	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,47 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 81,81 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -5,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **450,08** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 «_____» _____ г.