Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9307.038.1
Строит.Адрес: Седова 162
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207800
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.16	24,00	-	337,33	328,76	8,57	69,55	67,09	2,46	7,00	5,00	0,83	8,57	-	-	9,08	-	9,08	-	69,51	-	0,60			1,42
25.05.16	24,00	-	336,05	327,03	9,02	69,66	67,19	2,47	7,00	5,00	0,82	9,02	-	-	9,50	-	9,50	-	69,61	-	0,63			1,45
26.05.16	24,00	-	341,30	332,11	9,19	70,43	67,97	2,46	7,00	5,00	0,83	9,19	-	-	9,67	-	9,67	-	70,38	-	0,65			1,47
27.05.16	24,00	-	340,06	330,87	9,19	70,46	67,93	2,53	7,00	5,00	0,85	9,19	-	-	9,70	-	9,70	-	70,41	-	0,65			1,50
28.05.16	24,00	-	340,79	333,08	7,71	70,56	67,98	2,58	7,00	5,00	0,88	7,71	-	-	8,19	-	8,19	-	70,52	-	0,54			1,42
29.05.16	24,00	-	337,67	327,19	10,48	69,97	67,44	2,53	7,00	5,00	0,84	10,48	-	-	10,96	-	10,96	-	69,92	-	0,73			1,57
30.05.16	24,00	-	346,65	338,02	8,63	70,22	67,79	2,43	7,00	5,00	0,84	8,63	-	-	9,18	-	9,18	-	70,18	-	0,61			1,44
31.05.16	24,00	-	353,97	344,74	9,23	70,34	67,97	2,37	7,00	5,00	0,83	9,23	-	-	9,69	-	9,69	-	70,29	-	0,65			1,48
01.06.16	24,00	-	353,68	344,97	8,71	70,43	68,07	2,36	7,00	5,00	0,83	8,71	-	-	9,13	-	9,13	-	70,39	-	0,61			1,44
02.06.16	24,00	-	352,15	343,83	8,32	70,69	68,35	2,34	7,00	5,00	0,82	8,32	-	-	8,85	-	8,85	-	70,65	-	0,59			1,41
03.06.16	24,00	-	329,94	323,24	6,70	70,66	68,24	2,42	7,00	5,00	0,80	6,70	-	-	7,01	-	7,01	-	70,61	-	0,47			1,27
04.06.16	24,00	-	283,19	277,01	6,18	70,14	67,31	2,83	7,00	5,00	0,79	6,18	-	-	6,67	-	6,67	-	70,10	-	0,43			1,23
05.06.16	24,00	-	280,30	271,75	8,55	70,46	67,43	3,03	7,00	5,00	0,83	8,55	-	-	8,78	-	8,78	-	70,41	-	0,60			1,44
06.06.16	24,00	-	282,79	273,54	9,25	70,29	67,25	3,04	7,00	5,00	0,84	9,25	-	-	9,67	-	9,67	-	70,23	-	0,65			1,49
07.06.16	24,00	-	291,34	282,86	8,48	69,23	66,32	2,91	7,00	5,00	0,84	8,48	-	-	8,70	-	8,70	-	69,18	-	0,59			1,42
08.06.16	24,00	-	300,15	292,13	8,02	70,84	67,93	2,91	7,00	5,00	0,86	8,02	-	-	8,31	-	8,31	-	70,80	-	0,57			1,43
09.06.16	24,00	-	307,57	298,66	8,91	69,38	66,57	2,81	7,00	5,00	0,85	8,91	-	-	9,03	-	9,03	-	69,33	-	0,62			1,47
10.06.16	24,00	-	310,73	302,93	7,80	69,53	66,74	2,79	7,00	5,00	0,86	7,80	-	-	8,01	-	8,01	-	69,49	-	0,54			1,40
11.06.16	24,00	-	309,13	300,65	8,48	69,96	67,09	2,87	7,00	5,00	0,88	8,48	-	-	8,78	-	8,78	-	69,92	-	0,59			1,47
12.06.16	24,00	-	307,72	299,07	8,65	69,85	67,01	2,84	7,00	5,00	0,86	8,65	-	-	9,09	-	9,09	-	69,81	-	0,60			1,47
13.06.16	24,00	-	303,15	293,54	9,61	69,60	66,69	2,91	7,00	5,00	0,87	9,61	-	-	9,96	-	9,96	-	69,55	-	0,67			1,53
14.06.16	24,00	-	309,16	301,38	7,78	69,89	67,11	2,78	7,00	5,00	0,85	7,78	-	-	8,04	-	8,04	-	69,84	-	0,54			1,40
15.06.16	24,00	-	327,83	319,66	8,17	69,79	67,20	2,59	7,00	5,00	0,84	8,17	-	-	8,44	-	8,44	-	69,74	-	0,57			1,41
16.06.16	24,00	-	326,41	317,18	9,23	70,19	67,66	2,53	7,00	5,00	0,82	9,23	-	-	9,49	-	9,49	-	70,15	-	0,65			1,47
17.06.16	24,00	-	319,58	312,67	6,91	70,86	68,28	2,58	7,00	5,00	0,82	6,91	-	-	7,13	-	7,13	-	70,82	-	0,49			1,31
18.06.16	24,00	-	315,41	308,28	7,13	69,17	66,68	2,49	7,00	5,00	0,78	7,13	-	-	7,42	-	7,42	-	69,12	-	0,49			1,28
19.06.16	24,00	-	312,79	306,12	6,67	70,54	67,92	2,62	7,00	5,00	0,82	6,67	-	-	7,08	-	7,08	-	70,49	-	0,47			1,29
20.06.16	24,00	-	313,42	306,70	6,72	69,35	66,82	2,53	7,00	5,00	0,79	6,72	-	-	6,84	-	6,84	-	69,31	-	0,47			1,26
21.06.16	24,00	-	318,61	311,96	6,65	70,03	67,51	2,52	7,00	5,00	0,80	6,65	-	-	6,85	-	6,85	-	69,98	-	0,47			1,26
22.06.16	24,00	-	320,10	312,84	7,26	69,50	67,01	2,49	7,00	5,00	0,79	7,26	-	-	7,34	-	7,34	-	69,46	-	0,50			1,30
23.06.16	24,00	-	323,62	316,94	6,68	69,88	67,41	2,47	7,00	5,00	0,80	6,68	-	-	6,85	-	6,85	-	69,83	-	0,47			1,27
Среднее	24,00	-	320,41	312,25	8,16	70,05	67,42	2,63	7,00	5,00	0,83	8,16	-	-	8,50	-	8,50	-	70,00	-	0,57	-	-	1,40
Итого	744,00		9932,59	9679,71	252,88						25,76	252,88	0,00	0,00	263,44	0,00	263,44	0,00			17,70	0,00	0,00	43,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 05:00	123296,41	119273,10	104375,87	-	106945,94	-	1025,72	-
	24.06.16 03:00	133212,07	128936,05	112883,31	-	115644,55	-	1069,13	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,92 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 49,09 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -3,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **312,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«_____» 27 ИЮН 2016 г.