Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 164 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9308.038.1
Строит.Адрес: Седова 164
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206880

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206880-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1454
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0888
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	100,24	80,19	20,05	68,82	68,57	0,25	7,00	5,00	0,00	21,18	-	-	21,61	-	21,61	-	68,69	-	1,46			1,46
25.05.16	24,00	-	100,90	79,62	21,28	68,92	68,68	0,24	7,00	5,00	0,00	22,40	-	-	22,88	-	22,88	-	68,83	-	1,54			1,54
26.05.16	24,00	-	101,52	81,27	20,25	69,67	69,45	0,22	7,00	5,00	0,00	21,45	-	-	21,93	-	21,93	-	69,48	-	1,49			1,49
27.05.16	24,00	-	100,95	80,63	20,32	69,72	69,47	0,25	7,00	5,00	0,00	21,50	-	-	21,96	-	21,96	-	69,61	-	1,50			1,50
28.05.16	24,00	-	100,23	81,33	18,90	69,83	69,56	0,27	7,00	5,00	0,00	20,00	-	-	20,47	-	20,47	-	69,75	-	1,40			1,40
29.05.16	24,00	-	101,43	79,72	21,71	69,24	69,02	0,22	7,00	5,00	0,00	22,86	-	-	23,37	-	23,37	-	69,03	-	1,58			1,58
30.05.16	24,00	-	103,38	82,16	21,22	69,50	69,27	0,23	7,00	5,00	0,00	22,25	-	-	22,75	-	22,75	-	69,37	-	1,54			1,54
31.05.16	24,00	-	105,42	83,94	21,48	69,65	69,41	0,24	7,00	5,00	0,00	22,29	-	-	22,82	-	22,82	-	69,56	-	1,55			1,55
01.06.16	24,00	-	104,23	84,39	19,84	69,72	69,47	0,25	7,00	5,00	0,00	20,80	-	-	21,27	-	21,27	-	69,66	-	1,45			1,45
02.06.16	24,00	-	102,04	84,19	17,85	69,96	69,74	0,22	7,00	5,00	0,00	18,75	-	-	19,17	-	19,17	-	69,73	-	1,31			1,31
03.06.16	24,00	-	97,22	78,72	18,50	69,90	69,69	0,21	7,00	5,00	0,00	19,38	-	-	19,83	-	19,83	-	69,64	-	1,35			1,35
04.06.16	24,00	-	87,77	67,25	20,52	69,37	69,06	0,31	7,00	5,00	0,00	21,30	-	-	21,75	-	21,75	-	69,28	-	1,48			1,48
05.06.16	24,00	-	86,72	64,99	21,73	69,68	69,33	0,35	7,00	5,00	0,00	22,35	-	-	22,86	-	22,86	-	69,67	-	1,56			1,56
06.06.16	24,00	-	87,19	66,21	20,98	69,47	69,17	0,30	7,00	5,00	0,01	21,21	-	-	21,70	-	21,70	-	69,27	-	1,47			1,48
07.06.16	24,00	-	90,57	67,65	22,92	68,45	68,16	0,29	7,00	5,00	0,02	22,94	-	-	23,42	-	23,42	-	68,33	-	1,57			1,59
08.06.16	24,00	-	90,39	70,12	20,27	70,00	69,73	0,27	7,00	5,00	0,02	20,29	-	-	20,74	-	20,74	-	69,76	-	1,42			1,44
09.06.16	24,00	-	93,90	71,55	22,35	68,54	68,35	0,19	7,00	5,00	0,01	22,50	-	-	22,97	-	22,97	-	68,18	-	1,54			1,55
10.06.16	24,00	-	95,66	72,66	23,00	68,67	68,50	0,17	7,00	5,00	0,01	23,20	-	-	23,69	-	23,69	-	68,21	-	1,58			1,59
11.06.16	24,00	-	93,05	72,44	20,61	69,19	68,86	0,33	7,00	5,00	0,03	20,65	-	-	21,09	-	21,09	-	69,16	-	1,43			1,46
12.06.16	24,00	-	92,57	72,11	20,46	69,06	68,78	0,28	7,00	5,00	0,02	20,59	-	-	21,02	-	21,02	-	68,88	-	1,42			1,44
13.06.16	24,00	-	94,22	70,34	23,88	68,81	68,51	0,30	7,00	5,00	0,03	23,84	-	-	24,35	-	24,35	-	68,72	-	1,64			1,67
14.06.16	24,00	-	94,80	72,01	22,79	69,10	68,88	0,22	7,00	5,00	0,02	22,78	-	-	23,29	-	23,29	-	68,79	-	1,57			1,60
15.06.16	24,00	-	99,67	76,88	22,79	69,05	68,78	0,27	7,00	5,00	0,02	22,83	-	-	23,32	-	23,32	-	68,96	-	1,58			1,60
16.06.16	24,00	-	95,99	76,87	19,12	69,47	69,21	0,26	7,00	5,00	0,02	19,15	-	-	19,59	-	19,59	-	69,36	-	1,33			1,35
17.06.16	24,00	-	93,20	75,50	17,70	70,10	69,84	0,26	7,00	5,00	0,03	17,69	-	-	18,09	-	18,09	-	69,94	-	1,24			1,26
18.06.16	24,00	-	93,16	74,20	18,96	68,37	68,15	0,22	7,00	5,00	0,02	19,08	-	-	19,49	-	19,49	-	68,12	-	1,30			1,32
19.06.16	24,00	-	94,87	73,72	21,15	69,73	69,50	0,23	7,00	5,00	0,02	21,25	-	-	21,74	-	21,74	-	69,47	-	1,47			1,50
20.06.16	24,00	-	93,67	73,96	19,71	68,61	68,34	0,27	7,00	5,00	0,02	19,75	-	-	20,20	-	20,20	-	68,52	-	1,36			1,38
21.06.16	24,00	-	94,10	75,55	18,55	69,27	69,01	0,26	7,00	5,00	0,03	18,52	-	-	18,92	-	18,92	-	69,13	-	1,28			1,31
22.06.16	24,00	-	95,60	75,72	19,88	68,75	68,51	0,24	7,00	5,00	0,02	19,87	-	-	20,31	-	20,31	-	68,57	-	1,36			1,39
23.06.16	24,00	-	95,65	76,75	18,90	69,12	68,88	0,24	7,00	5,00	0,01	19,12	-	-	19,54	-	19,54	-	68,92	-	1,32			1,33
Среднее	24,00	-	96,14	75,57	20,57	69,28	69,03	0,25	7,00	5,00	0,01	21,02	-	-	21,49	-	21,49	-	69,12	-	1,45	-	-	1,47
Итого	744,00		2980,31	2342,64	637,67						0,38	651,77	0,00	0,00	666,14	0,00	666,14	0,00			45,06	0,00	0,00	45,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 06:00	16141,23	13090,80	3059,95	-	3141,53	-	596,92	-
	24.06.16 04:00	19116,48	15429,04	3710,83	-	3806,76	-	641,75	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,24 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 137,13 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -9,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **803,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать для рабочего
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.