Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14594
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14594-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,59

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.05.16 | 24,00 | * | 132,39 | 122,11 | 10,28 | 70,73 | 70,32 | 0,42 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 11,96 | 0,00 | 0,00 | 12,23 | 0,00 | 12,23 | - | 70,38 | 0,00 | 0,84 | | | 0,84 |
| 25.05.16 | 24,00 | * | 135,04 | 123,37 | 11,67 | 70,87 | 70,47 | 0,40 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 0,00 | 13,75 | - | 70,45 | 0,00 | 0,95 | | | 0,95 |
| 26.05.16 | 24,00 | * | 134,69 | 123,56 | 11,14 | 71,21 | 70,80 | 0,40 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 13,17 | 0,00 | 13,17 | - | 70,73 | 0,00 | 0,91 | | | 0,91 |
| 27.05.16 | 24,00 | * | 135,05 | 123,60 | 11,45 | 70,08 | 69,68 | 0,40 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | - | 69,62 | 0,00 | 0,92 | | | 0,92 |
| 28.05.16 | 24,00 | * | 135,25 | 123,79 | 11,46 | 69,44 | 69,04 | 0,40 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 0,00 | 13,52 | - | 69,01 | 0,00 | 0,91 | | | 0,91 |
| 29.05.16 | 24,00 | * | 136,50 | 123,55 | 12,95 | 68,72 | 68,32 | 0,40 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 15,12 | - | 68,35 | 0,00 | 1,01 | | | 1,01 |
| 30.05.16 | 24,00 | * | 136,40 | 124,70 | 11,70 | 68,87 | 68,48 | 0,39 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 13,49 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 13,79 | - | 68,43 | 0,00 | 0,92 | | | 0,92 |
| 31.05.16 | 24,00 | * | 136,80 | 126,60 | 10,20 | 68,05 | 67,67 | 0,38 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 11,92 | 0,00 | 0,00 | 12,18 | 0,00 | 12,18 | - | 67,64 | 0,00 | 0,81 | | | 0,81 |
| 01.06.16 | 24,00 | * | 139,06 | 126,71 | 12,34 | 69,53 | 69,12 | 0,40 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 0,00 | 14,56 | - | 69,22 | 0,00 | 0,99 | | | 0,99 |
| 02.06.16 | 24,00 | * | 137,79 | 126,87 | 10,91 | 69,40 | 69,01 | 0,39 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 13,03 | - | 69,00 | 0,00 | 0,88 | | | 0,88 |
| 03.06.16 | 24,00 | * | 121,68 | 111,17 | 10,51 | 69,15 | 68,75 | 0,40 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 12,77 | 0,00 | 12,77 | - | 68,53 | 0,00 | 0,86 | | | 0,86 |
| 04.06.16 | 24,00 | * | 56,02 | 58,00 | -1,98 | 68,13 | 67,54 | 0,60 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | 0,00 | 13,26 | - | 65,84 | 0,00 | 0,86 | | | 0,86 |
| 05.06.16 | 24,00 | * | 38,13 | 35,91 | 2,22 | 67,58 | 66,96 | 0,62 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 0,00 | 13,16 | - | 65,90 | 0,00 | 0,85 | | | 0,85 |
| 06.06.16 | 24,00 | * | 141,07 | 130,91 | 10,16 | 69,04 | 68,67 | 0,37 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 11,56 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | 11,81 | - | 68,34 | 0,00 | 0,79 | | | 0,79 |
| 07.06.16 | 24,00 | * | 219,60 | 207,14 | 12,47 | 67,88 | 67,60 | 0,27 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | 13,39 | 0,00 | 13,39 | - | 67,36 | 0,00 | 0,88 | | | 0,88 |
| 08.06.16 | 24,00 | * | 224,58 | 213,92 | 10,66 | 69,00 | 68,72 | 0,28 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | - | 68,51 | 0,00 | 0,80 | | | 0,80 |
| 09.06.16 | 24,00 | * | 230,92 | 219,19 | 11,73 | 68,15 | 67,91 | 0,25 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 13,51 | 0,00 | 13,51 | - | 67,34 | 0,00 | 0,89 | | | 0,89 |
| 10.06.16 | 24,00 | * | 234,41 | 223,14 | 11,26 | 68,00 | 67,75 | 0,26 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 13,63 | 0,00 | 13,63 | - | 67,35 | 0,00 | 0,90 | | | 0,90 |
| 11.06.16 | 24,00 | * | 235,27 | 222,57 | 12,70 | 68,12 | 67,84 | 0,28 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 15,56 | 0,00 | 15,56 | - | 67,83 | 0,00 | 1,03 | | | 1,03 |
| 12.06.16 | 24,00 | * | 233,95 | 221,47 | 12,48 | 68,32 | 68,05 | 0,27 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | 15,61 | 0,00 | 15,61 | - | 67,84 | 0,00 | 1,04 | | | 1,04 |
| 13.06.16 | 24,00 | * | 231,11 | 218,14 | 12,96 | 67,75 | 67,47 | 0,28 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 16,31 | - | 67,33 | 0,00 | 1,08 | | | 1,08 |
| 14.06.16 | 24,00 | * | 181,73 | 174,41 | 7,32 | 68,91 | 68,64 | 0,27 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 0,00 | 10,27 | - | 67,30 | 0,00 | 0,68 | | | 0,68 |
| 15.06.16 | 24,00 | * | 0,01 | 0,03 | -0,02 | 21,37 | 22,65 | -1,29 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 1,14 | - | 21,05 | 0,00 | 0,02 | | | 0,02 |
| 16.06.16 | 24,00 | * | 0,00 | 8,80 | -8,80 | 40,37 | 51,65 | -11,28 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 0,00 | 9,31 | - | 48,90 | 0,00 | 0,45 | | | 0,45 |
| 17.06.16 | 24,00 | * | 10,63 | 7,04 | 3,59 | 64,07 | 58,07 | 5,99 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 17,98 | 0,00 | 17,98 | - | 60,87 | 0,00 | 1,08 | | | 1,08 |
| 18.06.16 | 24,00 | * | 16,22 | 0,00 | 16,22 | 63,85 | 39,41 | 24,44 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 17,48 | 0,00 | 17,48 | - | 63,26 | 0,00 | 1,09 | | | 1,09 |
| 19.06.16 | 24,00 | * | 15,37 | 0,00 | 15,37 | 64,88 | 39,58 | 25,30 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 16,76 | 0,00 | 16,76 | - | 64,24 | 0,00 | 1,06 | | | 1,06 |
| 20.06.16 | 24,00 | * | 14,15 | 0,00 | 14,15 | 63,87 | 40,05 | 23,83 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 15,44 | 0,00 | 15,44 | - | 63,22 | 0,00 | 0,96 | | | 0,96 |
| 21.06.16 | 24,00 | * | 12,76 | 0,00 | 12,76 | 63,95 | 40,25 | 23,70 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 13,67 | 0,00 | 0,00 | 13,92 | 0,00 | 13,92 | - | 63,24 | 0,00 | 0,87 | | | 0,87 |
| 22.06.16 | 24,00 | * | 14,02 | 0,00 | 14,02 | 63,85 | 39,99 | 23,86 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 15,28 | - | 63,20 | 0,00 | 0,95 | | | 0,95 |
| 23.06.16 | 24,00 | * | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 64,02 | 40,28 | 23,75 | 5,20 | 4,00 | 0,00 | 14,38 | 0,00 | 0,00 | 14,65 | 0,00 | 14,65 | - | 63,35 | 0,00 | 0,91 | | | 0,91 |
| Среднее | 24,00 | - | 116,26 | 106,35 | 9,91 | 65,39 | 60,67 | 4,72 | 5,20 | 4,00 | - | 13,21 | - | - | 13,48 | - | 13,48 | - | 64,96 | - | 0,88 | - | - | 0,88 |
| Итого | 744,00 | | 3604,06 | 3296,71 | 307,34 | | | | | | 0,00 | 409,58 | 0,00 | 0,00 | 417,96 | 0,00 | 417,96 | 0,00 | | | 27,18 | 0,00 | 0,00 | 27,18 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.05.16 02:00 | 64593,94 | 65192,45 | 7489,66 | 0,00 | 7652,46 | 0,00 | 1405,24 | 12753,75 |
| | 24.06.16 00:00 | 68187,72 | 68479,03 | 7899,00 | 0,00 | 8070,17 | 0,00 | 1427,40 | 13496,75 |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,36 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 102,31 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °C = -5,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **520,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» Подпись представителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 «____» _____ г.

печать энергосбыта