Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14866
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,59

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.16	24,00	*	158,88	134,57	24,32	70,46	70,21	0,24	5,00	4,00	0,18	22,22	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	-	70,39	0,00	1,56			1,75
25.05.16	24,00	*	159,45	136,67	22,78	70,47	70,25	0,22	5,00	4,00	0,18	20,70	0,00	0,00	21,17	0,00	21,17	-	70,32	0,00	1,46			1,64
26.05.16	24,00	*	160,57	136,84	23,72	70,81	70,59	0,22	5,00	4,00	0,18	21,66	0,00	0,00	22,15	0,00	22,15	-	70,67	0,00	1,53			1,71
27.05.16	24,00	*	160,14	136,85	23,30	69,72	69,50	0,22	5,00	4,00	0,18	21,20	0,00	0,00	21,68	0,00	21,68	-	69,59	0,00	1,48			1,66
28.05.16	24,00	*	160,07	137,12	22,94	69,05	68,83	0,22	5,00	4,00	0,18	20,89	0,00	0,00	21,35	0,00	21,35	-	68,94	0,00	1,44			1,62
29.05.16	24,00	*	163,02	137,43	25,59	68,30	68,08	0,22	5,00	4,00	0,18	23,45	0,00	0,00	23,95	0,00	23,95	-	68,24	0,00	1,60			1,78
30.05.16	24,00	*	162,67	138,24	24,43	68,50	68,29	0,21	5,00	4,00	0,18	22,27	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	-	68,43	0,00	1,52			1,71
31.05.16	24,00	*	163,57	140,25	23,32	67,64	67,43	0,22	5,00	4,00	0,18	21,14	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	-	67,60	0,00	1,43			1,61
01.06.16	24,00	*	164,41	140,62	23,80	68,97	68,74	0,23	5,00	4,00	0,18	21,67	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	68,96	0,00	1,49			1,68
02.06.16	24,00	*	164,98	140,67	24,31	69,01	68,79	0,22	5,00	4,00	0,18	22,14	0,00	0,00	22,63	0,00	22,63	-	68,97	0,00	1,53			1,71
03.06.16	24,00	*	148,15	126,53	21,62	68,87	68,65	0,22	5,00	4,00	0,14	20,03	0,00	0,00	20,47	0,00	20,47	-	68,68	0,00	1,38			1,52
04.06.16	24,00	*	114,71	92,45	22,26	68,44	68,13	0,31	5,00	4,00	0,13	20,78	0,00	0,00	21,23	0,00	21,23	-	68,31	0,00	1,42			1,55
05.06.16	24,00	*	115,73	92,77	22,97	68,68	68,35	0,33	5,00	4,00	0,14	21,47	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93	-	68,60	0,00	1,47			1,61
06.06.16	24,00	*	146,82	123,76	23,06	69,19	68,94	0,25	5,00	4,00	0,17	21,15	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	-	69,06	0,00	1,46			1,63
07.06.16	24,00	*	231,63	206,54	25,08	68,19	68,04	0,15	5,00	4,00	0,24	22,15	0,00	0,00	22,62	0,00	22,62	-	68,08	0,00	1,51			1,75
08.06.16	24,00	*	236,31	212,52	23,79	69,30	69,16	0,14	5,00	4,00	0,24	20,83	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	69,08	0,00	1,44			1,68
09.06.16	24,00	*	242,09	218,07	24,02	68,50	68,37	0,12	5,00	4,00	0,25	20,97	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	68,16	0,00	1,43			1,68
10.06.16	24,00	*	247,79	221,80	25,99	68,27	68,16	0,11	5,00	4,00	0,25	22,88	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	-	67,83	0,00	1,55			1,80
11.06.16	24,00	*	247,46	221,45	26,01	68,41	68,25	0,16	5,00	4,00	0,25	22,88	0,00	0,00	23,37	0,00	23,37	-	68,41	0,00	1,57			1,82
12.06.16	24,00	*	246,50	220,34	26,17	68,68	68,53	0,14	5,00	4,00	0,25	23,12	0,00	0,00	23,62	0,00	23,62	-	68,50	0,00	1,58			1,83
13.06.16	24,00	*	244,64	217,15	27,50	68,02	67,87	0,15	5,00	4,00	0,24	24,49	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01	-	67,90	0,00	1,66			1,91
14.06.16	24,00	*	246,91	221,30	25,61	69,03	68,90	0,13	5,00	4,00	0,25	22,59	0,00	0,00	23,08	0,00	23,08	-	68,77	0,00	1,55			1,80
15.06.16	24,00	*	118,69	107,23	11,46	49,74	49,83	-0,08	5,00	4,00	0,80	12,26	0,00	0,00	12,42	0,00	12,42	-	50,67	0,00	0,62			1,42
16.06.16	24,00		56,79	47,63	9,16	62,72	64,01	-1,28	5,00	4,00	0,00	14,77	0,00	0,00	14,97	0,00	14,97	-	51,13	0,00	0,75			0,75
17.06.16	24,00	*	257,24	233,03	24,21	69,02	68,90	0,12	5,00	4,00	0,25	21,15	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	68,87	0,00	1,46			1,70
18.06.16	24,00	*	243,39	221,18	22,21	68,06	67,94	0,12	5,00	4,00	0,22	19,50	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	67,80	0,00	1,32			1,54
19.06.16	24,00	*	245,26	221,93	23,33	69,25	69,12	0,13	5,00	4,00	0,24	20,45	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	-	69,01	0,00	1,41			1,65
20.06.16	24,00	*	244,74	222,04	22,71	68,27	68,16	0,11	5,00	4,00	0,24	19,68	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	67,97	0,00	1,34			1,58
21.06.16	24,00	*	249,57	225,71	23,86	68,81	68,69	0,12	5,00	4,00	0,25	20,73	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	-	68,55	0,00	1,42			1,67
22.06.16	24,00	*	251,97	228,18	23,79	68,48	68,36	0,12	5,00	4,00	0,25	20,65	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	68,36	0,00	1,41			1,66
23.06.16	24,00	*	253,75	231,76	21,99	68,67	68,55	0,12	5,00	4,00	0,25	18,85	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	68,53	0,00	1,29			1,54
Среднее	24,00	-	193,80	170,73	23,07	68,05	67,92	0,13	5,00	4,00	0,22	20,93	-	-	21,38	-	21,38	-	67,56	-	1,42	-	-	1,64
Итого	744,00		6007,94	5292,63	715,32						6,87	648,76	0,00	0,00	662,65	0,00	662,65	0,00			44,09	0,00	0,00	50,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 02:00	170271,45	149193,12	18075,22	0,00	18483,37	0,00	4265,43	-
	24.06.16 00:00	176284,54	154492,00	18722,83	0,00	19144,84	0,00	4317,72	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,38 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 143,59 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °С = -9,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **806,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать теплоснабжения

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» 27 ИЮН 2016 г.