

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 76 / СИО-ПЭС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит-Монтаж"
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за июль 2016
 Договор: 91-47 038.1
 Стр.1 из 2
 Адрес: Садова 76
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятисубная
 ВКПТ-208187-Ч(С)-0516.6х3

Узел учета: ПЭС
 Код УТЭ:
 Рассмотреть совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и сточн. архивы в файлах: ВКПТ-208187-Ч(С)-0516.6х3
 Подаяльн.тр.(М1): Расходомер: ПРЕМ 40 Smln= 0.1
 Оборотн.тр.(М2): Расходомер: ПРЕМ 40 Smln= 0.1
 Тр-д. ПЭС(М3): Тр-д. ПЭС(М3): Расходомер: ПРЕМ 32 Smln= 0.067
 Тр-д. ПЭС(М4): Расходомер: Smln=
 Тр-д. ПЭС(М5): Расходомер: Smln=
 Тр-д. ПЭС(М6): Расходомер: Smln=
 Расчетный алгоритм: Zmax: (Z=M1*(1+Kb)+M2*(1+Kb))
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.343 Qвент.= Qтех.пот.= Qвек=0.2618
 Доповольные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qвек.ср.= Qвек.ср.=0.119 Qтех.пот.=0
 Доповольные расходы (ср.сут.), т/сут: Qвек.ср.=103.44 Qтех.пот.=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016: Qвек=47.52

Дата	Ти	НС	Узел отопления (ТВ-1)										Узел ПЭС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие		
			М1,	М2,	ДМ,	Т1,	Т2,	СТ,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	ДМ,	У3	У4	д/в/в	Уходлп	Т3,	Т4,	Qвек общ.	Qвек иал.		Qтех.гвс	Q общ.
24.05.16	24.00	-	19.35	0.00	19.35	70.27	20.81	49.46	7.00	5.00	0.03	19.05	-	-	19.46	-	-	69.88	-	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33
25.05.16	24.00	-	20.34	0.00	20.34	70.15	21.11	49.94	7.00	5.00	0.03	20.02	-	-	20.45	-	-	69.77	-	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
26.05.16	24.00	-	18.54	0.00	18.54	70.33	21.37	48.96	7.00	5.00	0.03	18.25	-	-	18.64	-	-	69.93	-	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28
27.05.16	24.00	-	18.27	0.00	18.27	69.15	21.22	47.93	7.00	5.00	0.03	17.98	-	-	18.35	-	-	68.76	-	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
28.05.16	24.00	-	19.28	0.00	19.28	68.63	21.01	47.62	7.00	5.00	0.03	17.88	-	-	19.42	-	-	68.25	-	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
29.05.16	24.00	-	18.94	0.00	18.94	67.94	21.04	46.90	7.00	5.00	0.03	18.60	-	-	19.01	-	-	67.99	-	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
30.05.16	23.00	-	19.23	0.00	19.23	68.16	21.45	46.71	7.00	5.00	0.02	20.12	-	-	20.54	-	-	67.78	-	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
31.05.16	24.00	-	19.23	0.00	19.23	67.38	21.63	45.75	7.00	5.00	0.03	18.91	-	-	19.31	-	-	67.02	-	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
01.06.16	24.00	-	18.22	0.00	18.22	68.80	21.59	47.21	7.00	5.00	0.03	17.91	-	-	18.30	-	-	68.44	-	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
02.06.16	23.00	-	18.01	0.00	18.01	68.63	21.84	46.79	7.00	5.00	0.04	18.58	-	-	18.96	-	-	68.32	-	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
03.06.16	24.00	-	17.33	0.10	17.23	68.31	25.94	42.97	7.00	5.00	0.02	17.05	-	-	17.41	-	-	67.86	-	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
04.06.16	24.00	-	17.58	0.00	17.58	68.14	23.84	44.30	7.00	5.00	0.03	17.28	-	-	17.64	-	-	67.77	-	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
05.06.16	24.00	-	17.24	0.00	17.24	68.55	21.10	47.45	7.00	5.00	0.03	16.89	-	-	17.27	-	-	68.17	-	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
06.06.16	24.00	-	18.86	0.00	18.86	68.44	20.26	48.18	7.00	5.00	0.03	18.56	-	-	18.96	-	-	68.05	-	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26
07.06.16	24.00	-	20.14	0.00	20.14	67.56	19.93	47.63	7.00	5.00	0.03	19.87	-	-	20.27	-	-	67.17	-	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
08.06.16	24.00	-	19.27	0.00	19.27	68.81	20.13	48.68	7.00	5.00	0.03	18.95	-	-	19.36	-	-	68.41	-	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49
09.06.16	24.00	-	22.35	0.00	22.35	67.60	19.70	47.90	7.00	5.00	0.03	22.09	-	-	22.55	-	-	67.09	-	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
10.06.16	24.00	-	18.84	0.00	18.84	67.50	18.95	48.55	7.00	5.00	0.03	16.54	-	-	18.90	-	-	67.09	-	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
11.06.16	24.00	-	20.88	0.00	20.88	68.26	19.34	48.92	7.00	5.00	0.03	20.59	-	-	21.01	-	-	67.86	-	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
12.06.16	24.00	-	18.42	0.00	18.42	67.97	19.45	48.52	7.00	5.00	0.03	18.11	-	-	18.45	-	-	67.55	-	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22
13.06.16	24.00	-	20.67	0.00	20.67	67.74	18.95	48.79	7.00	5.00	0.03	20.35	-	-	20.77	-	-	67.36	-	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
14.06.16	24.00	-	20.60	2.40	18.20	67.80	59.86	7.94	7.00	5.00	-0.15	20.91	-	-	21.36	-	-	67.24	-	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
15.06.16	24.00	-	6.10	0.21	5.89	43.71	59.76	-16.05	7.00	5.00	0.01	6.02	-	-	6.06	-	-	43.42	-	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
16.06.16	24.00	-	11.49	7.77	3.72	63.50	56.00	7.50	7.00	5.00	-0.64	15.33	-	-	15.58	-	-	61.34	-	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
17.06.16	24.00	-	17.43	0.00	17.43	68.56	23.58	44.98	7.00	5.00	0.02	17.31	-	-	17.66	-	-	68.11	-	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
18.06.16	24.00	-	17.82	0.00	17.82	67.24	21.61	45.63	7.00	5.00	0.02	17.81	-	-	18.14	-	-	68.82	-	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
19.06.16	24.00	-	18.94	0.00	18.94	68.57	21.42	47.15	7.00	5.00	0.02	18.76	-	-	19.18	-	-	68.13	-	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
20.06.16	24.00	-	18.73	0.00	18.73	67.61	21.72	45.89	7.00	5.00	0.02	18.47	-	-	18.86	-	-	67.19	-	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24
21.06.16	24.00	-	18.37	0.00	18.37	68.27	22.04	46.23	7.00	5.00	0.03	18.08	-	-	18.46	-	-	67.85	-	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
22.06.16	24.00	-	19.25	0.00	19.25	67.77	22.15	45.62	7.00	5.00	0.03	18.93	-	-	19.34	-	-	67.38	-	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27
23.06.16	24.00	-	17.07	0.00	17.07	68.01	22.07	45.94	7.00	5.00	0.02	16.81	-	-	17.16	-	-	67.58	-	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
Среднее	23.94	-	18.30	0.34	17.96	67.40	24.85	42.55	7.00	5.00	0.01	18.23	-	-	18.61	-	-	66.95	-	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23
Итого	742.00	-	567.29	10.48	556.81	-	-	-	-	-	-	565.13	0.00	0.00	576.83	0.00	0.00	66.95	-	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17

Показание	Счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(кВт)	У4(кВт)	Оборотн.+век (квал)	Табл. ч
24.05.16 04:00	36793.35	30155.23	3217.02	-	-	8134.39	-	-	1276.07	-
24.06.16 04:00	37393.93	30166.71	3261.43	-	-	8102.48	-	-	1314.01	-

Период расчета по среднему: 24.05.16 04:00 - 24.06.16 04:00
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,48 Гкал
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: 128,24 куб.м.
 Первый расчет по договору: 8,48 Гкал
 Первый превышения ЦЭ: 38,40 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: -8,25 Гкал
 Итого по приборам учета: 705,07 куб.м.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ООО «ИнфраХит-Монтаж»
 для отчета

АОУП «ТЭК СПб»
 Отдел технической поддержки КУУЭ
 27 ИЮН 2016