Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206921
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.16	24,00	-	24,23	0,00	24,23	71,32	24,57	46,75	7,00	5,00	0,01	24,13	-	-	24,68	-	24,68	-	71,02	-	1,72			1,73
25.05.16	24,00	-	22,30	0,00	22,30	71,13	24,77	46,36	7,00	5,00	0,02	22,12	-	-	22,65	-	22,65	-	70,82	-	1,57			1,59
26.05.16	24,00	-	20,23	0,00	20,23	71,44	25,29	46,15	7,00	5,00	0,02	20,09	-	-	20,54	-	20,54	-	71,10	-	1,43			1,45
27.05.16	24,00	-	20,25	0,00	20,25	70,25	25,21	45,04	7,00	5,00	0,01	20,15	-	-	20,61	-	20,61	-	69,91	-	1,41			1,43
28.05.16	24,00	-	19,42	0,00	19,42	69,60	24,29	45,31	7,00	5,00	0,01	19,30	-	-	19,72	-	19,72	-	69,25	-	1,34			1,35
29.05.16	24,00	-	20,99	0,00	20,99	68,96	24,16	44,80	7,00	5,00	0,03	20,70	-	-	21,14	-	21,14	-	68,72	-	1,43			1,45
30.05.16	24,00	-	22,11	0,00	22,11	69,14	24,56	44,58	7,00	5,00	0,01	22,00	-	-	22,48	-	22,48	-	68,83	-	1,51			1,53
31.05.16	24,00	-	23,58	0,00	23,58	68,40	24,55	43,85	7,00	5,00	0,02	23,42	-	-	23,92	-	23,92	-	68,11	-	1,60			1,62
01.06.16	24,00	-	22,97	0,00	10,91	69,41	24,85	44,56	7,00	5,00	0,00	22,97	-	-	23,50	-	23,50	-	69,69	-	1,60			1,60
02.06.16	24,00	-	23,00	0,00	0,00	69,21	25,68	43,53	7,00	5,00	0,00	23,00	-	-	23,50	-	23,50	-	69,46	-	1,60			1,60
03.06.16	24,00	-	19,69	0,16	-0,16	68,99	50,94	18,05	7,00	5,00	0,00	19,69	-	-	20,13	-	20,13	-	69,01	-	1,36			1,36
04.06.16	24,00	-	16,58	0,00	0,00	68,51	27,01	41,50	7,00	5,00	0,00	16,58	-	-	16,93	-	16,93	-	68,78	-	1,14			1,14
05.06.16	24,00	-	21,37	0,00	0,00	69,27	24,89	44,38	7,00	5,00	0,00	21,37	-	-	21,81	-	21,81	-	69,40	-	1,48			1,48
06.06.16	24,00	-	21,66	0,00	0,00	68,75	23,80	44,95	7,00	5,00	0,00	21,66	-	-	22,14	-	22,14	-	69,12	-	1,50			1,50
07.06.16	24,00	-	21,90	0,00	0,00	67,88	23,85	44,03	7,00	5,00	0,00	21,90	-	-	22,35	-	22,35	-	68,14	-	1,49			1,49
08.06.16	24,00	-	20,69	0,00	0,00	69,38	24,46	44,92	7,00	5,00	0,00	20,69	-	-	21,15	-	21,15	-	69,32	-	1,43			1,43
09.06.16	24,00	-	21,11	0,00	0,00	68,03	23,28	44,75	7,00	5,00	0,00	21,11	-	-	21,54	-	21,54	-	67,98	-	1,44			1,44
10.06.16	24,00	-	21,11	0,00	0,00	68,24	22,47	45,77	7,00	5,00	0,00	21,11	-	-	21,53	-	21,53	-	68,10	-	1,44			1,44
11.06.16	24,00	-	20,49	0,00	0,00	68,52	22,24	46,28	7,00	5,00	0,00	20,49	-	-	20,94	-	20,94	-	68,72	-	1,41			1,41
12.06.16	24,00	-	18,45	0,00	0,00	68,12	21,87	46,25	7,00	5,00	0,00	18,45	-	-	18,86	-	18,86	-	68,47	-	1,26			1,26
13.06.16	24,00	-	23,06	0,00	0,00	68,19	22,36	45,83	7,00	5,00	0,00	23,06	-	-	23,54	-	23,54	-	68,27	-	1,58			1,58
14.06.16	24,00	-	20,67	0,00	0,00	68,28	22,16	46,12	7,00	5,00	0,00	20,67	-	-	21,11	-	21,11	-	68,49	-	1,42	-	-	1,42
15.06.16	24,00	-	20,67	0,00	0,00	68,28	22,16	46,12	7,00	5,00	0,00	20,67	-	-	21,11	-	21,11	-	68,49	-	1,42	-	-	1,42
16.06.16	24,00	-	20,67	0,00	0,00	68,28	22,16	46,12	7,00	5,00	0,00	20,67	-	-	21,11	-	21,11	-	68,49	-	1,42	-	-	1,42
17.06.16	24,00	-	18,43	0,00	0,00	68,98	26,33	42,65	7,00	5,00	0,00	18,43	-	-	18,83	-	18,83	-	68,94	-	1,27			1,27
18.06.16	24,00	-	20,58	0,00	0,00	67,73	25,61	42,12	7,00	5,00	0,00	20,58	-	-	21,00	-	21,00	-	67,74	-	1,40			1,40
19.06.16	24,00	-	20,59	0,00	0,00	69,12	25,57	43,55	7,00	5,00	0,00	20,59	-	-	21,05	-	21,05	-	69,07	-	1,42			1,42
20.06.16	23,00	-	18,19	0,00	8,51	67,95	25,66	42,29	7,00	5,00	0,00	18,19	-	-	18,58	-	18,58	-	67,99	-	1,24			1,24
21.06.16	24,00	-	21,08	0,00	21,08	69,04	25,92	43,12	7,00	5,00	0,01	21,09	-	-	21,55	-	21,55	-	68,72	-	1,45			1,46
22.06.16	24,00	-	22,82	0,00	22,82	68,56	26,34	42,22	7,00	5,00	0,01	22,81	-	-	23,30	-	23,30	-	68,26	-	1,56			1,57
23.06.16	24,00	-	22,09	0,00	22,09	68,91	26,57	42,34	7,00	5,00	0,01	22,10	-	-	22,58	-	22,58	-	68,60	-	1,52			1,52
Среднее	23,97	-	21,00	0,01	8,33	68,96	25,28	43,69	7,00	5,00	0,01	20,96	-	-	21,42	-	21,42	-	68,94	-	1,45	-	-	1,45
Итого	743,00		650,97	0,16	258,36						0,17	649,78	0,00	0,00	663,89	0,00	663,89	0,00			44,82	0,00	0,00	44,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
24.05.16 06:00	10697,79	6304,05	4395,06	-	5081,57	-	508,75	-
24.06.16 04:00	10956,48	6319,57	5024,62	-	5724,67	-	525,89	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,55 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 157,34 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °С = -9,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **821,23** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.