Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14862
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 14,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.05.16 | 24,00 | * | 16,10 | 0,00 | 16,10 | 62,65 | 29,24 | 33,42 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 16,59 | - | 62,15 | 0,00 | 1,01 | | | 1,01 |
| 25.05.16 | 24,00 | * | 15,17 | 0,00 | 15,17 | 62,37 | 28,94 | 33,43 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | 0,00 | 15,66 | - | 61,84 | 0,00 | 0,95 | | | 0,95 |
| 26.05.16 | 24,00 | * | 14,01 | 0,00 | 14,01 | 62,15 | 29,34 | 32,82 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 14,49 | 0,00 | 14,49 | - | 61,57 | 0,00 | 0,88 | | | 0,88 |
| 27.05.16 | 24,00 | * | 15,34 | 0,00 | 15,34 | 61,73 | 29,04 | 32,69 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 15,53 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 15,80 | - | 61,20 | 0,00 | 0,95 | | | 0,95 |
| 28.05.16 | 24,00 | * | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 60,94 | 28,35 | 32,59 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 0,00 | 1,55 | - | 60,46 | 0,00 | 0,09 | | | 0,09 |
| 29.05.16 | 24,00 | * | 15,89 | 0,00 | 15,89 | 60,71 | 29,09 | 31,62 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 16,14 | 0,00 | 0,00 | 16,42 | 0,00 | 16,42 | - | 60,25 | 0,00 | 0,97 | | | 0,97 |
| 30.05.16 | 24,00 | * | 18,42 | 0,00 | 18,42 | 61,99 | 29,22 | 32,77 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | 19,02 | 0,00 | 19,02 | - | 61,57 | 0,00 | 1,15 | | | 1,15 |
| 31.05.16 | 24,00 | * | 14,72 | 0,00 | 14,72 | 59,91 | 29,05 | 30,85 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 0,00 | 15,20 | - | 59,41 | 0,00 | 0,89 | | | 0,89 |
| 01.06.16 | 24,00 | * | 14,82 | 0,00 | 14,82 | 60,89 | 29,64 | 31,24 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 15,31 | 0,00 | 15,31 | - | 60,37 | 0,00 | 0,91 | | | 0,91 |
| 02.06.16 | 24,00 | * | 15,73 | 0,00 | 15,73 | 61,64 | 30,40 | 31,24 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 16,26 | - | 61,15 | 0,00 | 0,98 | | | 0,98 |
| 03.06.16 | 24,00 | * | 16,80 | 1,03 | 15,77 | 61,92 | 58,67 | 3,25 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 16,19 | 0,00 | 16,19 | - | 61,44 | 0,00 | 0,98 | | | 0,98 |
| 04.06.16 | 24,00 | * | 13,65 | 1,00 | 12,65 | 60,31 | 60,17 | 0,15 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | 0,00 | 13,04 | - | 59,67 | 0,00 | 0,77 | | | 0,77 |
| 05.06.16 | 24,00 | * | 14,52 | 0,00 | 14,52 | 60,35 | 35,84 | 24,52 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 14,65 | 0,00 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | - | 59,89 | 0,00 | 0,88 | | | 0,88 |
| 06.06.16 | 24,00 | * | 17,38 | 0,00 | 17,38 | 61,70 | 28,39 | 33,31 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 17,59 | 0,00 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 17,90 | - | 61,24 | 0,00 | 1,08 | | | 1,08 |
| 07.06.16 | 24,00 | * | 15,81 | 0,00 | 15,81 | 60,61 | 28,10 | 32,51 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 16,29 | 0,00 | 16,29 | - | 60,13 | 0,00 | 0,96 | | | 0,96 |
| 08.06.16 | 24,00 | * | 16,45 | 0,00 | 16,45 | 61,19 | 27,94 | 33,24 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 16,65 | 0,00 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 16,94 | - | 60,74 | 0,00 | 1,01 | | | 1,01 |
| 09.06.16 | 24,00 | * | 15,83 | 0,00 | 15,83 | 60,47 | 26,46 | 34,00 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 16,37 | 0,00 | 16,37 | - | 59,96 | 0,00 | 0,96 | | | 0,96 |
| 10.06.16 | 24,00 | * | 16,07 | 0,00 | 16,07 | 60,22 | 27,05 | 33,17 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | 16,53 | 0,00 | 16,53 | - | 59,72 | 0,00 | 0,97 | | | 0,97 |
| 11.06.16 | 24,00 | * | 15,91 | 0,00 | 15,91 | 60,20 | 26,83 | 33,37 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 16,48 | 0,00 | 16,48 | - | 59,70 | 0,00 | 0,97 | | | 0,97 |
| 12.06.16 | 24,00 | * | 14,86 | 0,00 | 14,86 | 59,76 | 26,08 | 33,68 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 15,11 | 0,00 | 0,00 | 15,36 | 0,00 | 15,36 | - | 59,25 | 0,00 | 0,90 | | | 0,90 |
| 13.06.16 | 24,00 | * | 15,65 | 0,00 | 15,65 | 60,03 | 26,25 | 33,77 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | 0,00 | 16,21 | - | 59,50 | 0,00 | 0,95 | | | 0,95 |
| 14.06.16 | 24,00 | * | 18,52 | 0,00 | 18,52 | 61,94 | 27,66 | 34,28 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 19,11 | 0,00 | 19,11 | - | 61,47 | 0,00 | 1,15 | | | 1,15 |
| 15.06.16 | 24,00 | * | 6,59 | 0,75 | 5,84 | 51,78 | 18,15 | 33,62 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 7,29 | - | 47,85 | 0,00 | 0,34 | | | 0,34 |
| 16.06.16 | 24,00 | * | 11,96 | 3,00 | 8,95 | 46,53 | 28,87 | 17,66 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 0,00 | 14,76 | - | 42,83 | 0,00 | 0,63 | | | 0,63 |
| 17.06.16 | 24,00 | * | 16,46 | 0,00 | 16,46 | 61,62 | 28,18 | 33,44 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | - | 61,14 | 0,00 | 1,01 | | | 1,01 |
| 18.06.16 | 24,00 | * | 15,01 | 0,00 | 15,01 | 60,19 | 28,38 | 31,81 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 15,17 | 0,00 | 0,00 | 15,42 | 0,00 | 15,42 | - | 59,70 | 0,00 | 0,91 | | | 0,91 |
| 19.06.16 | 24,00 | * | 14,89 | 0,00 | 14,89 | 60,95 | 28,69 | 32,26 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 15,14 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 15,40 | - | 60,43 | 0,00 | 0,91 | | | 0,91 |
| 20.06.16 | 24,00 | * | 14,38 | 0,00 | 14,38 | 60,04 | 28,96 | 31,08 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | 0,00 | 14,93 | - | 59,51 | 0,00 | 0,87 | | | 0,87 |
| 21.06.16 | 24,00 | * | 15,04 | 0,00 | 15,04 | 60,45 | 29,13 | 31,32 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 15,32 | 0,00 | 0,00 | 15,58 | 0,00 | 15,58 | - | 59,93 | 0,00 | 0,92 | | | 0,92 |
| 22.06.16 | 24,00 | * | 14,24 | 0,00 | 14,24 | 60,04 | 28,97 | 31,06 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 14,74 | - | 59,48 | 0,00 | 0,86 | | | 0,86 |
| 23.06.16 | 24,00 | * | 14,64 | 0,00 | 14,64 | 60,42 | 29,63 | 30,79 | 7,50 | 3,90 | 0,00 | 14,93 | 0,00 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 15,18 | - | 59,89 | 0,00 | 0,89 | | | 0,89 |
| Среднее | 24,00 | - | 14,72 | 0,19 | 14,53 | 60,18 | 30,35 | 29,84 | 7,50 | 3,90 | - | 14,97 | - | - | 15,22 | - | 15,22 | - | 59,47 | - | 0,89 | - | - | 0,89 |
| Итого | 744,00 | | 456,36 | 5,80 | 450,56 | | | | | | 0,00 | 464,04 | 0,00 | 0,00 | 471,85 | 0,00 | 471,85 | 0,00 | | | 27,71 | 0,00 | 0,00 | 27,71 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.05.16 02:00 | 87524,25 | 68041,84 | 17085,97 | 0,00 | 17448,38 | 0,00 | 4854,60 | - |
| | 24.06.16 00:00 | 87979,60 | 68047,64 | 17548,98 | 0,00 | 17919,18 | 0,00 | 4883,60 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,24 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 106,17 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °С = -6,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **578,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016
«____» _____ г.