Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0616.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	65,57	54,70	10,87	65,96	65,78	0,18	7,00	5,00	0,01	10,94	-	-	11,16	-	11,16	-	65,84	-	0,72			0,73
25.05.16	24,00	-	66,15	54,41	11,74	66,05	65,87	0,18	7,00	5,00	0,02	11,74	-	-	11,97	-	11,97	-	65,99	-	0,77			0,79
26.05.16	24,00	-	67,26	55,29	11,97	66,75	66,57	0,18	7,00	5,00	0,02	11,94	-	-	12,19	-	12,19	-	66,63	-	0,79			0,81
27.05.16	24,00	-	66,87	55,05	11,82	66,73	66,53	0,20	7,00	5,00	0,02	11,74	-	-	11,97	-	11,97	-	66,68	-	0,79			0,80
28.05.16	24,00	-	67,88	55,31	12,57	66,79	66,59	0,20	7,00	5,00	0,02	12,48	-	-	12,72	-	12,72	-	66,76	-	0,83			0,85
29.05.16	24,00	-	67,42	54,53	12,89	66,42	66,24	0,18	7,00	5,00	0,02	12,84	-	-	13,11	-	13,11	-	66,29	-	0,85			0,87
30.05.16	24,00	-	68,64	55,98	12,66	66,67	66,45	0,22	7,00	5,00	0,02	12,53	-	-	12,79	-	12,79	-	66,77	-	0,84			0,86
31.05.16	24,00	-	69,52	57,26	12,26	66,86	66,68	0,18	7,00	5,00	0,02	12,11	-	-	12,37	-	12,37	-	66,84	-	0,81			0,83
01.06.16	24,00	-	69,24	57,55	11,69	66,90	66,72	0,18	7,00	5,00	0,02	11,54	-	-	11,77	-	11,77	-	66,90	-	0,77			0,79
02.06.16	24,00	-	69,36	57,32	12,04	67,24	67,08	0,16	7,00	5,00	0,02	11,95	-	-	12,20	-	12,20	-	67,12	-	0,80			0,82
03.06.16	24,00	-	65,00	53,19	11,81	67,12	66,95	0,17	7,00	5,00	0,03	11,63	-	-	11,89	-	11,89	-	66,97	-	0,78			0,81
04.06.16	24,00	-	55,00	44,31	10,69	66,08	65,82	0,26	7,00	5,00	0,02	10,58	-	-	10,77	-	10,77	-	65,99	-	0,70			0,72
05.06.16	24,00	-	57,81	43,43	14,38	66,43	66,11	0,32	7,00	5,00	0,02	14,32	-	-	14,61	-	14,61	-	66,48	-	0,95			0,97
06.06.16	24,00	-	58,37	43,77	14,60	66,21	65,89	0,32	7,00	5,00	0,02	14,50	-	-	14,81	-	14,81	-	66,24	-	0,96			0,98
07.06.16	24,00	-	58,65	45,37	13,28	65,36	65,08	0,28	7,00	5,00	0,02	13,21	-	-	13,45	-	13,45	-	65,35	-	0,86			0,88
08.06.16	24,00	-	58,73	47,04	11,69	66,74	66,48	0,26	7,00	5,00	0,02	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	66,65	-	0,78			0,79
09.06.16	24,00	-	60,01	48,15	11,86	65,47	65,25	0,22	7,00	5,00	0,01	11,88	-	-	12,12	-	12,12	-	65,24	-	0,78			0,79
10.06.16	24,00	-	62,72	48,52	14,20	65,70	65,50	0,20	7,00	5,00	0,01	14,23	-	-	14,52	-	14,52	-	65,46	-	0,93			0,95
11.06.16	24,00	-	61,21	48,30	12,91	66,01	65,72	0,29	7,00	5,00	0,02	12,87	-	-	13,11	-	13,11	-	66,11	-	0,85			0,87
12.06.16	24,00	-	60,84	47,95	12,89	65,93	65,68	0,25	7,00	5,00	0,02	12,87	-	-	13,12	-	13,12	-	65,90	-	0,85			0,87
13.06.16	24,00	-	60,61	47,13	13,48	65,64	65,34	0,30	7,00	5,00	0,01	13,45	-	-	13,70	-	13,70	-	65,78	-	0,89			0,90
14.06.16	24,00	-	62,65	48,11	14,54	66,26	66,05	0,21	7,00	5,00	0,01	14,54	-	-	14,80	-	14,80	-	66,09	-	0,96			0,98
15.06.16	24,00	-	65,17	52,17	13,00	66,15	65,91	0,24	7,00	5,00	0,02	12,96	-	-	13,22	-	13,22	-	66,26	-	0,86			0,88
16.06.16	24,00	-	64,09	51,59	12,50	66,66	66,45	0,21	7,00	5,00	0,02	12,38	-	-	12,64	-	12,64	-	66,62	-	0,83			0,85
17.06.16	24,00	-	61,68	49,97	11,71	67,22	67,00	0,22	7,00	5,00	0,02	11,64	-	-	11,89	-	11,89	-	67,18	-	0,78			0,80
18.06.16	24,00	-	58,95	49,22	9,73	65,50	65,30	0,20	7,00	5,00	0,01	9,73	-	-	9,90	-	9,90	-	65,43	-	0,64			0,65
19.06.16	24,00	-	59,43	48,94	10,49	66,72	66,50	0,22	7,00	5,00	0,02	10,45	-	-	10,65	-	10,65	-	66,61	-	0,70			0,71
20.06.16	24,00	-	60,67	48,85	11,82	65,79	65,56	0,23	7,00	5,00	0,01	11,75	-	-	11,98	-	11,98	-	65,80	-	0,78			0,79
21.06.16	24,00	-	60,58	49,98	10,60	66,42	66,21	0,21	7,00	5,00	0,02	10,56	-	-	10,78	-	10,78	-	66,36	-	0,70			0,72
22.06.16	24,00	-	61,00	50,11	10,89	65,92	65,71	0,21	7,00	5,00	0,01	10,88	-	-	11,10	-	11,10	-	65,89	-	0,72			0,73
23.06.16	24,00	-	62,38	50,58	11,80	66,35	66,15	0,20	7,00	5,00	0,02	11,82	-	-	12,05	-	12,05	-	66,25	-	0,78			0,80
Среднее	24,00	-	63,01	50,78	12,24	66,32	66,10	0,22	7,00	5,00	0,02	12,18	-	-	12,43	-	12,43	-	66,27	-	0,81	-	-	0,82
Итого	744,00		1953,46	1574,08	379,38						0,54	377,70	0,00	0,00	385,24	0,00	385,24	0,00			25,04	0,00	0,00	25,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	03.06.16 15:00	10836,64	9111,02	1698,63	-	1737,45	-	317,58	-
	24.06.16 02:00	12077,24	10098,09	1951,29	-	1995,08	-	334,63	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,13 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 79,17 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -5,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **464,41** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.