Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.05.16	24,00	-	72,24	62,37	9,87	66,26	67,58	-1,32	7,00	5,00	-0,11	10,19	-	-	10,42	-	10,42	-	67,67	-	0,69			0,57
25.05.16	24,00	-	72,84	62,07	10,77	66,37	67,66	-1,29	7,00	5,00	-0,11	11,08	-	-	11,34	-	11,34	-	67,74	-	0,75			0,64
26.05.16	24,00	-	73,99	63,06	10,93	66,84	68,39	-1,55	7,00	5,00	-0,14	11,28	-	-	11,51	-	11,51	-	68,44	-	0,77			0,63
27.05.16	24,00	-	71,69	62,90	8,79	66,95	68,40	-1,45	7,00	5,00	-0,12	9,13	-	-	9,31	-	9,31	-	68,47	-	0,63			0,50
28.05.16	24,00	-	73,73	63,15	10,58	66,74	68,46	-1,72	7,00	5,00	-0,14	10,89	-	-	11,12	-	11,12	-	68,58	-	0,75			0,60
29.05.16	24,00	-	74,61	62,18	12,43	66,41	68,08	-1,67	7,00	5,00	-0,15	12,87	-	-	13,13	-	13,13	-	68,05	-	0,88			0,73
30.05.16	24,00	-	74,31	63,86	10,45	66,86	68,21	-1,35	7,00	5,00	-0,13	10,91	-	-	11,12	-	11,12	-	68,35	-	0,75			0,62
31.05.16	24,00	-	74,70	65,30	9,40	67,10	68,42	-1,32	7,00	5,00	-0,13	9,86	-	-	10,05	-	10,05	-	68,56	-	0,68			0,55
01.06.16	24,00	-	75,87	65,62	10,25	67,12	68,45	-1,33	7,00	5,00	-0,13	10,73	-	-	10,94	-	10,94	-	68,54	-	0,74			0,61
02.06.16	24,00	-	74,58	65,38	9,20	67,47	68,79	-1,32	7,00	5,00	-0,12	9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	68,70	-	0,66			0,54
03.06.16	24,00	-	69,82	60,78	9,04	67,47	68,75	-1,28	7,00	5,00	-0,11	9,48	-	-	9,70	-	9,70	-	68,73	-	0,65			0,54
04.06.16	24,00	-	60,34	50,67	9,67	66,58	68,04	-1,46	7,00	5,00	-0,11	10,02	-	-	10,24	-	10,24	-	68,18	-	0,68			0,57
05.06.16	24,00	-	61,10	49,82	11,28	67,01	68,32	-1,31	7,00	5,00	-0,10	11,68	-	-	11,93	-	11,93	-	68,62	-	0,80			0,70
06.06.16	24,00	-	61,43	50,11	11,32	66,54	68,13	-1,59	7,00	5,00	-0,12	11,74	-	-	11,96	-	11,96	-	68,15	-	0,80			0,68
07.06.16	24,00	-	61,71	51,88	9,83	66,29	67,19	-0,90	7,00	5,00	-0,08	10,15	-	-	10,38	-	10,38	-	67,38	-	0,68			0,61
08.06.16	24,00	-	64,49	53,59	10,90	67,29	68,68	-1,39	7,00	5,00	-0,10	11,13	-	-	11,38	-	11,38	-	68,69	-	0,76			0,66
09.06.16	24,00	-	65,74	54,90	10,84	66,07	67,39	-1,32	7,00	5,00	-0,10	11,10	-	-	11,31	-	11,31	-	67,13	-	0,74			0,65
10.06.16	24,00	-	72,81	61,12	11,69	66,16	64,64	1,52	7,00	5,00	0,08	11,70	-	-	11,94	-	11,94	-	67,36	-	0,79			0,87
11.06.16	24,00	-	78,91	67,91	11,00	66,42	63,21	3,21	7,00	5,00	0,19	11,19	-	-	11,41	-	11,41	-	68,36	-	0,77			0,95
12.06.16	24,00	-	78,89	67,37	11,52	66,45	63,21	3,24	7,00	5,00	0,20	11,61	-	-	11,87	-	11,87	-	68,02	-	0,79			0,99
13.06.16	24,00	-	78,54	66,28	12,26	65,85	62,84	3,01	7,00	5,00	0,17	12,41	-	-	12,67	-	12,67	-	67,77	-	0,84			1,01
14.06.16	24,00	-	79,54	67,68	11,86	66,51	63,50	3,01	7,00	5,00	0,18	12,01	-	-	12,29	-	12,29	-	68,09	-	0,82			1,00
15.06.16	24,00	-	83,73	73,10	10,63	66,80	63,24	3,56	7,00	5,00	0,24	10,75	-	-	10,98	-	10,98	-	68,01	-	0,73			0,97
16.06.16	24,00	-	82,96	72,41	10,55	67,77	63,86	3,91	7,00	5,00	0,26	10,80	-	-	11,03	-	11,03	-	68,47	-	0,74			1,00
17.06.16	24,00	-	79,38	70,23	9,15	68,47	64,45	4,02	7,00	5,00	0,26	9,42	-	-	9,60	-	9,60	-	69,03	-	0,65			0,91
18.06.16	24,00	-	79,14	69,02	10,12	66,55	62,91	3,64	7,00	5,00	0,23	10,34	-	-	10,53	-	10,53	-	67,30	-	0,70			0,93
19.06.16	24,00	-	77,83	68,72	9,11	67,78	63,99	3,79	7,00	5,00	0,25	9,31	-	-	9,49	-	9,49	-	68,70	-	0,64			0,88
20.06.16	24,00	-	78,04	68,65	9,39	66,93	63,05	3,88	7,00	5,00	0,25	9,57	-	-	9,78	-	9,78	-	67,55	-	0,65			0,90
21.06.16	24,00	-	77,65	70,17	7,48	67,59	63,72	3,87	7,00	5,00	0,26	7,67	-	-	7,85	-	7,85	-	68,28	-	0,52			0,78
22.06.16	24,00	-	79,08	70,31	8,77	67,00	63,21	3,79	7,00	5,00	0,25	8,99	-	-	9,19	-	9,19	-	67,79	-	0,61			0,86
23.06.16	24,00	-	79,95	70,98	8,97	67,33	63,61	3,72	7,00	5,00	0,25	9,15	-	-	9,33	-	9,33	-	68,03	-	0,62			0,87
Среднее	24,00	-	73,86	63,60	10,26	66,87	66,08	0,79	7,00	5,00	0,03	10,54	-	-	10,76	-	10,76	-	68,15	-	0,72	-	-	0,75
Итого	744,00		2289,64	1971,59	318,05						1,05	326,81	0,00	0,00	333,65	0,00	333,65	0,00			22,26	0,00	0,00	23,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	03.06.16 15:00	11613,59	10202,10	1457,20	-	1491,83	-	312,12	-
	24.06.16 04:00	13137,31	11514,36	1673,30	-	1712,44	-	329,27	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,10 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 61,53 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -4,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,39** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **395,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.