Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9054.038.1
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 15,21

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	75,00	64,49	10,51	67,31	62,01	5,30	7,00	5,00	0,46	8,77	-	-	8,96	-	8,96	-	67,08	-	0,59			1,05
25.05.16	24,00	-	74,16	63,51	10,65	67,38	62,03	5,35	7,00	5,00	0,46	8,94	-	-	9,13	-	9,13	-	67,19	-	0,60			1,06
26.05.16	24,00	-	75,70	64,64	11,06	68,09	62,76	5,33	7,00	5,00	0,47	9,29	-	-	9,51	-	9,51	-	67,90	-	0,63			1,10
27.05.16	24,00	-	75,14	64,53	10,61	68,12	62,60	5,52	7,00	5,00	0,47	8,92	-	-	9,11	-	9,11	-	67,97	-	0,61			1,08
28.05.16	24,00	-	76,01	64,75	11,26	68,20	62,59	5,61	7,00	5,00	0,48	9,57	-	-	9,77	-	9,77	-	68,18	-	0,65			1,13
29.05.16	24,00	-	74,60	63,78	10,82	67,76	62,26	5,50	7,00	5,00	0,46	9,19	-	-	9,38	-	9,38	-	67,46	-	0,62			1,09
30.05.16	24,00	-	76,88	65,64	11,24	67,94	62,60	5,34	7,00	5,00	0,47	9,55	-	-	9,76	-	9,76	-	67,92	-	0,65			1,12
31.05.16	24,00	-	77,98	67,37	10,61	68,14	62,92	5,22	7,00	5,00	0,46	9,02	-	-	9,20	-	9,20	-	68,04	-	0,62			1,08
01.06.16	24,00	-	78,19	68,33	9,86	68,17	63,04	5,13	7,00	5,00	0,46	8,30	-	-	8,47	-	8,47	-	68,04	-	0,56			1,03
02.06.16	24,00	-	78,58	67,98	10,60	68,52	63,42	5,10	7,00	5,00	0,46	8,97	-	-	9,16	-	9,16	-	68,28	-	0,61			1,08
03.06.16	24,00	-	73,16	62,67	10,49	68,47	63,17	5,30	7,00	5,00	0,44	8,95	-	-	9,14	-	9,14	-	68,18	-	0,61			1,05
04.06.16	24,00	-	61,71	53,13	8,58	67,70	61,59	6,11	7,00	5,00	0,43	7,11	-	-	7,26	-	7,26	-	67,49	-	0,48			0,91
05.06.16	24,00	-	62,20	52,82	9,38	67,99	61,47	6,52	7,00	5,00	0,44	7,95	-	-	8,12	-	8,12	-	68,03	-	0,54			0,98
06.06.16	24,00	-	63,26	53,06	10,20	67,79	61,19	6,60	7,00	5,00	0,45	8,80	-	-	8,98	-	8,98	-	67,71	-	0,59			1,05
07.06.16	24,00	-	64,88	55,01	9,87	66,87	60,60	6,27	7,00	5,00	0,44	8,47	-	-	8,64	-	8,64	-	66,78	-	0,57			1,01
08.06.16	24,00	-	67,24	57,73	9,51	68,30	62,06	6,24	7,00	5,00	0,47	8,06	-	-	8,24	-	8,24	-	68,05	-	0,55			1,01
09.06.16	24,00	-	69,44	59,49	9,95	66,98	60,79	6,19	7,00	5,00	0,47	8,55	-	-	8,70	-	8,70	-	66,59	-	0,57			1,04
10.06.16	24,00	-	70,29	60,47	9,82	67,15	61,03	6,12	7,00	5,00	0,47	8,45	-	-	8,63	-	8,63	-	66,76	-	0,56			1,03
11.06.16	24,00	-	70,28	60,06	10,22	67,49	61,35	6,14	7,00	5,00	0,46	8,89	-	-	9,06	-	9,06	-	67,59	-	0,60			1,06
12.06.16	24,00	-	69,86	59,64	10,22	67,42	61,26	6,16	7,00	5,00	0,46	8,89	-	-	9,07	-	9,07	-	67,22	-	0,60			1,06
13.06.16	24,00	-	69,22	58,21	11,01	67,07	60,80	6,27	7,00	5,00	0,46	9,68	-	-	9,87	-	9,87	-	67,13	-	0,65			1,11
14.06.16	24,00	-	69,82	59,68	10,14	67,60	61,59	6,01	7,00	5,00	0,45	8,85	-	-	9,03	-	9,03	-	67,34	-	0,60			1,05
15.06.16	24,00	-	74,11	64,84	9,27	67,40	61,88	5,52	7,00	5,00	0,45	8,01	-	-	8,17	-	8,17	-	67,47	-	0,54			0,99
16.06.16	24,00	-	73,14	63,95	9,19	67,94	62,51	5,43	7,00	5,00	0,43	8,02	-	-	8,18	-	8,18	-	67,78	-	0,54			0,98
17.06.16	24,00	-	70,84	62,02	8,82	68,55	63,02	5,53	7,00	5,00	0,43	7,62	-	-	7,80	-	7,80	-	68,35	-	0,52			0,95
18.06.16	24,00	-	70,34	60,79	9,55	66,88	61,49	5,39	7,00	5,00	0,42	8,33	-	-	8,49	-	8,49	-	66,61	-	0,56			0,97
19.06.16	24,00	-	69,57	60,29	9,28	68,14	62,35	5,79	7,00	5,00	0,44	8,00	-	-	8,16	-	8,16	-	67,87	-	0,54			0,99
20.06.16	24,00	-	70,49	61,24	9,25	67,09	61,65	5,44	7,00	5,00	0,42	7,98	-	-	8,14	-	8,14	-	66,91	-	0,53			0,96
21.06.16	24,00	-	71,15	63,10	8,05	67,77	62,44	5,33	7,00	5,00	0,44	6,70	-	-	6,83	-	6,83	-	67,55	-	0,45			0,89
22.06.16	24,00	-	72,02	62,41	9,61	67,27	61,83	5,44	7,00	5,00	0,44	8,25	-	-	8,42	-	8,42	-	67,06	-	0,55			0,99
23.06.16	24,00	-	72,50	62,89	9,61	67,66	62,44	5,22	7,00	5,00	0,42	8,33	-	-	8,51	-	8,51	-	67,51	-	0,56			0,98
Среднее	24,00	-	71,54	61,57	9,98	67,71	62,02	5,69	7,00	5,00	0,45	8,53	-	-	8,71	-	8,71	-	67,55	-	0,58	-	-	1,03
Итого	744,00		2217,76	1908,52	309,24						13,98	264,41	0,00	0,00	269,89	0,00	269,89	0,00			17,87	0,00	0,00	31,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	21393,22	17692,23	3364,24	-	3437,71	-	708,48	-
	24.06.16 02:00	23607,41	19597,50	3628,40	-	3707,35	-	740,29	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,67 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 55,44 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -4,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **325,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ЗАО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «_____» 27 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта