Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 14,59
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	0,00	9,63	-9,63	24,16	62,89	-38,73	7,00	5,00	0,00	9,81	-	-	9,99	-	9,99	-	61,91	-	0,61			0,61
25.05.16	24,00	-	0,00	10,04	-10,04	24,98	63,11	-38,13	7,00	5,00	0,00	10,21	-	-	10,36	-	10,36	-	62,17	-	0,63			0,63
26.05.16	24,00	-	0,00	9,73	-9,73	25,14	63,42	-38,28	7,00	5,00	0,00	9,92	-	-	10,10	-	10,10	-	62,45	-	0,62			0,62
27.05.16	24,00	-	0,00	9,27	-9,27	25,06	62,39	-37,33	7,00	5,00	0,00	9,45	-	-	9,61	-	9,61	-	61,43	-	0,58			0,58
28.05.16	24,00	-	0,00	8,98	-8,98	24,36	61,45	-37,09	7,00	5,00	0,00	9,16	-	-	9,32	-	9,32	-	60,46	-	0,55			0,55
29.05.16	24,00	-	0,00	10,60	-10,60	24,45	61,36	-36,91	7,00	5,00	0,00	10,84	-	-	11,03	-	11,03	-	60,49	-	0,66			0,66
30.05.16	24,00	-	0,00	10,49	-10,49	25,01	62,07	-37,06	7,00	5,00	0,00	10,69	-	-	10,88	-	10,88	-	61,25	-	0,65			0,65
31.05.16	24,00	-	0,00	10,62	-10,62	24,98	61,18	-36,20	7,00	5,00	0,00	10,82	-	-	11,02	-	11,02	-	60,42	-	0,65			0,65
01.06.16	24,00	-	0,00	9,29	-9,29	30,60	62,13	-31,53	7,00	5,00	0,00	9,52	-	-	9,69	-	9,69	-	60,84	-	0,58			0,58
02.06.16	24,00	-	0,00	9,84	-9,84	42,56	61,54	-18,98	7,00	5,00	0,00	10,06	-	-	10,24	-	10,24	-	60,07	-	0,60			0,60
03.06.16	24,00	-	0,00	9,76	-9,76	41,26	60,65	-19,39	7,00	5,00	0,00	10,06	-	-	10,24	-	10,24	-	59,08	-	0,60			0,60
04.06.16	24,00	-	0,00	9,48	-9,48	40,05	59,71	-19,66	7,00	5,00	0,00	9,79	-	-	9,94	-	9,94	-	58,17	-	0,57			0,57
05.06.16	24,00	-	0,00	10,34	-10,34	39,26	59,83	-20,57	7,00	5,00	0,00	10,61	-	-	10,78	-	10,78	-	58,45	-	0,62			0,62
06.06.16	24,00	-	0,00	10,25	-10,25	39,85	61,06	-21,21	7,00	5,00	0,00	10,52	-	-	10,70	-	10,70	-	59,53	-	0,63			0,63
07.06.16	24,00	-	0,00	11,31	-11,31	41,31	61,81	-20,50	7,00	5,00	0,00	11,63	-	-	11,85	-	11,85	-	60,40	-	0,70			0,70
08.06.16	24,00	-	0,00	10,67	-10,67	41,49	62,69	-21,20	7,00	5,00	0,00	11,03	-	-	11,23	-	11,23	-	61,05	-	0,68			0,68
09.06.16	24,00	-	0,00	11,43	-11,43	41,63	62,07	-20,44	7,00	5,00	0,00	11,80	-	-	12,01	-	12,01	-	60,55	-	0,72			0,72
10.06.16	24,00	-	0,00	10,37	-10,37	41,01	61,74	-20,73	7,00	5,00	0,00	10,64	-	-	10,82	-	10,82	-	60,24	-	0,64			0,64
11.06.16	24,00	-	0,00	10,35	-10,35	40,15	62,10	-21,95	7,00	5,00	0,00	10,71	-	-	10,89	-	10,89	-	60,45	-	0,65			0,65
12.06.16	24,00	-	0,00	9,57	-9,57	40,16	62,06	-21,90	7,00	5,00	0,00	9,85	-	-	10,02	-	10,02	-	60,40	-	0,59			0,59
13.06.16	24,00	-	0,00	10,68	-10,68	40,35	62,29	-21,94	7,00	5,00	0,00	10,99	-	-	11,18	-	11,18	-	60,83	-	0,67			0,67
14.06.16	24,00	-	0,00	11,55	-11,55	42,63	62,92	-20,29	7,00	5,00	0,00	11,91	-	-	12,11	-	12,11	-	61,47	-	0,73			0,73
15.06.16	24,00	-	0,00	2,52	-2,52	28,29	44,39	-16,10	7,00	5,00	0,00	2,58	-	-	2,60	-	2,60	-	43,48	-	0,11			0,11
16.06.16	24,00	-	99,24	97,49	1,75	62,66	61,63	1,03	7,00	5,00	0,00	9,70	-	-	9,82	-	9,82	-	51,50	-	0,50			0,50
17.06.16	24,00	-	294,25	279,93	14,32	68,61	68,60	0,01	7,00	5,00	0,00	8,85	-	-	9,03	-	9,03	-	68,70	-	0,61			0,61
18.06.16	24,00	-	285,50	269,88	15,62	67,40	67,39	0,01	7,00	5,00	0,00	8,57	-	-	8,74	-	8,74	-	67,28	-	0,58			0,58
19.06.16	24,00	-	283,59	268,31	15,28	68,73	68,70	0,03	7,00	5,00	0,00	8,45	-	-	8,62	-	8,62	-	68,74	-	0,58			0,58
20.06.16	24,00	-	282,01	266,92	15,09	67,72	67,71	0,01	7,00	5,00	0,00	8,32	-	-	8,53	-	8,53	-	67,64	-	0,56			0,56
21.06.16	24,00	-	284,16	269,33	14,83	68,35	68,34	0,01	7,00	5,00	0,00	8,20	-	-	8,39	-	8,39	-	68,29	-	0,56			0,56
22.06.16	24,00	-	285,12	268,79	16,33	67,84	67,83	0,01	7,00	5,00	0,00	9,64	-	-	9,84	-	9,84	-	67,84	-	0,65			0,65
23.06.16	24,00	-	285,81	271,25	14,56	68,18	68,16	0,02	7,00	5,00	0,00	7,93	-	-	8,11	-	8,11	-	68,28	-	0,54			0,54
Среднее	24,00	-	67,73	71,57	-3,84	42,85	62,68	-19,84	7,00	5,00	-	9,75	-	-	9,93	-	9,93	-	61,41	-	0,60	-	-	0,60
Итого	744,00		2099,68	2218,67	-118,99						0,00	302,26	0,00	0,00	307,69	0,00	307,69	0,00			18,62	0,00	0,00	18,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 03:00	32389,75	29129,22	3182,09	-	3249,34	-	646,81	-
	24.06.16 01:00	34501,48	31358,65	3484,17	-	3556,85	-	640,99	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,09 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 61,46 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °C = -4,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **369,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.