Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 14,59

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0616.txt

Режим (схема):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.05.16 | 24,00 | - | 51,44 | 44,58 | 6,86 | 70,23 | 69,78 | 0,45 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,81 | - | - | 6,98 | - | 6,98 | - | 70,09 | - | 0,48 | | | 0,51 |
| 25.05.16 | 24,00 | - | 51,44 | 45,04 | 6,40 | 70,30 | 69,88 | 0,42 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,38 | - | - | 6,54 | - | 6,54 | - | 69,93 | - | 0,44 | | | 0,47 |
| 26.05.16 | 24,00 | - | 51,19 | 45,15 | 6,04 | 70,63 | 70,21 | 0,42 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,03 | - | - | 6,17 | - | 6,17 | - | 70,27 | - | 0,42 | | | 0,45 |
| 27.05.16 | 24,00 | - | 51,41 | 45,14 | 6,27 | 69,48 | 69,07 | 0,41 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,20 | - | - | 6,36 | - | 6,36 | - | 69,12 | - | 0,43 | | | 0,46 |
| 28.05.16 | 24,00 | - | 51,10 | 45,22 | 5,88 | 68,85 | 68,44 | 0,41 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 5,79 | - | - | 5,91 | - | 5,91 | - | 68,52 | - | 0,40 | | | 0,42 |
| 29.05.16 | 24,00 | - | 51,89 | 45,18 | 6,71 | 68,18 | 67,77 | 0,41 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,60 | - | - | 6,75 | - | 6,75 | - | 67,95 | - | 0,45 | | | 0,48 |
| 30.05.16 | 24,00 | - | 52,42 | 46,04 | 6,38 | 68,24 | 67,84 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,28 | - | - | 6,44 | - | 6,44 | - | 67,95 | - | 0,43 | | | 0,46 |
| 31.05.16 | 24,00 | - | 53,80 | 46,92 | 6,88 | 67,36 | 66,97 | 0,39 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,82 | - | - | 6,98 | - | 6,98 | - | 67,20 | - | 0,46 | | | 0,48 |
| 01.06.16 | 24,00 | - | 53,30 | 47,08 | 6,22 | 68,84 | 68,42 | 0,42 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 6,11 | - | - | 6,25 | - | 6,25 | - | 68,71 | - | 0,42 | | | 0,45 |
| 02.06.16 | 24,00 | - | 52,92 | 47,17 | 5,75 | 68,65 | 68,26 | 0,39 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 5,67 | - | - | 5,81 | - | 5,81 | - | 68,38 | - | 0,39 | | | 0,41 |
| 03.06.16 | 24,00 | - | 45,46 | 40,62 | 4,84 | 68,29 | 67,89 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 4,87 | - | - | 4,94 | - | 4,94 | - | 67,64 | - | 0,33 | | | 0,35 |
| 04.06.16 | 24,00 | - | 38,16 | 32,70 | 5,46 | 67,71 | 67,17 | 0,54 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 5,31 | - | - | 5,41 | - | 5,41 | - | 67,34 | - | 0,36 | | | 0,39 |
| 05.06.16 | 24,00 | - | 37,72 | 31,64 | 6,08 | 68,06 | 67,44 | 0,62 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 5,84 | - | - | 5,97 | - | 5,97 | - | 67,91 | - | 0,39 | | | 0,44 |
| 06.06.16 | 24,00 | - | 54,69 | 49,03 | 5,66 | 68,39 | 68,04 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 5,40 | - | - | 5,50 | - | 5,50 | - | 67,79 | - | 0,37 | | | 0,41 |
| 07.06.16 | 24,00 | - | 81,32 | 74,52 | 6,80 | 67,55 | 67,32 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 6,22 | - | - | 6,35 | - | 6,35 | - | 67,18 | - | 0,42 | | | 0,48 |
| 08.06.16 | 24,00 | - | 83,72 | 77,02 | 6,70 | 68,74 | 68,51 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 6,00 | - | - | 6,14 | - | 6,14 | - | 68,31 | - | 0,41 | | | 0,48 |
| 09.06.16 | 24,00 | - | 86,21 | 78,89 | 7,32 | 67,74 | 67,54 | 0,20 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 6,60 | - | - | 6,73 | - | 6,73 | - | 67,06 | - | 0,45 | | | 0,51 |
| 10.06.16 | 24,00 | - | 86,45 | 80,19 | 6,26 | 67,67 | 67,48 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 5,59 | - | - | 5,71 | - | 5,71 | - | 66,92 | - | 0,37 | | | 0,44 |
| 11.06.16 | 24,00 | - | 86,71 | 79,91 | 6,80 | 67,90 | 67,67 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 6,06 | - | - | 6,21 | - | 6,21 | - | 67,73 | - | 0,41 | | | 0,49 |
| 12.06.16 | 24,00 | - | 85,87 | 79,49 | 6,38 | 67,99 | 67,76 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,08 | 5,63 | - | - | 5,77 | - | 5,77 | - | 67,60 | - | 0,38 | | | 0,46 |
| 13.06.16 | 24,00 | - | 85,48 | 78,15 | 7,33 | 67,50 | 67,25 | 0,25 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 6,60 | - | - | 6,75 | - | 6,75 | - | 67,41 | - | 0,44 | | | 0,52 |
| 14.06.16 | 24,00 | - | 82,75 | 76,53 | 6,22 | 68,27 | 68,06 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 6,26 | - | - | 6,40 | - | 6,40 | - | 67,31 | - | 0,42 | | | 0,45 |
| 15.06.16 | 24,00 | - | 33,27 | 31,00 | 2,27 | 48,95 | 49,11 | -0,16 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 2,25 | - | - | 2,26 | - | 2,26 | - | 45,80 | - | 0,10 | | | 0,11 |
| 16.06.16 | 24,00 | - | 28,63 | 25,76 | 2,87 | 62,75 | 62,08 | 0,67 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 5,26 | - | - | 5,34 | - | 5,34 | - | 58,55 | - | 0,31 | | | 0,31 |
| 17.06.16 | 24,00 | - | 81,96 | 76,10 | 5,86 | 68,81 | 68,57 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 5,67 | - | - | 5,79 | - | 5,79 | - | 68,56 | - | 0,39 | | | 0,42 |
| 18.06.16 | 24,00 | - | 80,29 | 74,17 | 6,12 | 67,58 | 67,36 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 5,79 | - | - | 5,92 | - | 5,92 | - | 67,17 | - | 0,39 | | | 0,43 |
| 19.06.16 | 24,00 | - | 80,40 | 73,96 | 6,44 | 68,91 | 68,68 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 5,78 | - | - | 5,91 | - | 5,91 | - | 68,40 | - | 0,40 | | | 0,46 |
| 20.06.16 | 24,00 | - | 80,03 | 74,56 | 5,47 | 67,90 | 67,68 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 5,04 | - | - | 5,14 | - | 5,14 | - | 67,32 | - | 0,34 | | | 0,39 |
| 21.06.16 | 24,00 | - | 81,94 | 76,10 | 5,84 | 68,54 | 68,32 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 5,33 | - | - | 5,41 | - | 5,41 | - | 68,20 | - | 0,36 | | | 0,42 |
| 22.06.16 | 24,00 | - | 83,52 | 76,61 | 6,91 | 68,01 | 67,80 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 6,27 | - | - | 6,42 | - | 6,42 | - | 67,58 | - | 0,42 | | | 0,49 |
| 23.06.16 | 24,00 | - | 83,38 | 77,58 | 5,80 | 68,36 | 68,14 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 5,22 | - | - | 5,33 | - | 5,33 | - | 68,01 | - | 0,36 | | | 0,42 |
| Среднее | 24,00 | - | 64,80 | 58,78 | 6,03 | 67,63 | 67,31 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 5,80 | - | - | 5,92 | - | 5,92 | - | 67,03 | - | 0,39 | - | - | 0,43 |
| Итого | 744,00 | | 2008,87 | 1822,05 | 186,82 | | | | | | 1,32 | 179,68 | 0,00 | 0,00 | 183,59 | 0,00 | 183,59 | 0,00 | | | 12,13 | 0,00 | 0,00 | 13,45 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03.06.16 15:00 | 9616,90 | 8406,87 | 1216,00 | - | 1238,45 | - | 297,50 | - |
| | 24.06.16 01:00 | 11078,55 | 9747,04 | 1331,04 | - | 1355,87 | - | 306,11 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3,11 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 40,04 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °С = -2,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **223,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» Сервис потребителям ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
«_____» 27 ИЮН 2016 г.