Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,59

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	16,02	9,91	6,11	70,25	68,42	1,83	7,00	5,00	0,00	6,44	-	-	6,58	-	6,58	-	69,88	-	0,45			0,45
25.05.16	24,00	-	16,93	9,97	6,96	70,29	68,57	1,72	7,00	5,00	0,01	7,15	-	-	7,30	-	7,30	-	69,95	-	0,50			0,51
26.05.16	24,00	-	15,62	10,00	5,62	70,57	68,88	1,69	7,00	5,00	0,01	5,82	-	-	5,94	-	5,94	-	70,11	-	0,41			0,42
27.05.16	24,00	-	15,90	10,00	5,90	69,43	67,76	1,67	7,00	5,00	0,01	6,07	-	-	6,20	-	6,20	-	69,03	-	0,42			0,43
28.05.16	24,00	-	16,00	10,01	5,99	68,80	67,03	1,77	7,00	5,00	0,01	6,23	-	-	6,34	-	6,34	-	68,27	-	0,42			0,43
29.05.16	24,00	-	16,98	10,03	6,95	68,20	66,48	1,72	7,00	5,00	0,00	7,17	-	-	7,34	-	7,34	-	67,91	-	0,49			0,49
30.05.16	24,00	-	18,49	10,21	8,28	68,22	66,64	1,58	7,00	5,00	0,00	8,54	-	-	8,71	-	8,71	-	67,91	-	0,58			0,58
31.05.16	24,00	-	17,03	10,41	6,62	67,36	65,80	1,56	7,00	5,00	0,01	6,83	-	-	6,97	-	6,97	-	67,03	-	0,46			0,46
01.06.16	24,00	-	16,74	10,45	6,29	68,83	67,20	1,63	7,00	5,00	0,01	6,52	-	-	6,67	-	6,67	-	68,50	-	0,45			0,45
02.06.16	24,00	-	17,10	10,48	6,62	68,65	67,08	1,57	7,00	5,00	0,00	6,89	-	-	7,03	-	7,03	-	68,33	-	0,47			0,48
03.06.16	24,00	-	14,95	9,01	5,94	68,22	66,55	1,67	7,00	5,00	0,00	6,21	-	-	6,35	-	6,35	-	67,63	-	0,42			0,42
04.06.16	24,00	-	13,81	7,29	6,52	67,73	65,45	2,28	7,00	5,00	0,01	6,66	-	-	6,80	-	6,80	-	67,36	-	0,45			0,46
05.06.16	24,00	-	14,52	7,03	7,49	68,10	65,55	2,55	7,00	5,00	0,02	7,54	-	-	7,70	-	7,70	-	67,81	-	0,51			0,53
06.06.16	24,00	-	18,46	10,86	7,60	68,25	66,78	1,47	7,00	5,00	0,01	7,77	-	-	7,93	-	7,93	-	67,76	-	0,53			0,54
07.06.16	24,00	-	22,83	16,40	6,43	67,45	66,50	0,95	7,00	5,00	0,00	6,74	-	-	6,87	-	6,87	-	67,00	-	0,45			0,45
08.06.16	24,00	-	23,52	16,82	6,70	68,69	67,74	0,95	7,00	5,00	0,01	6,90	-	-	7,06	-	7,06	-	68,23	-	0,47			0,48
09.06.16	24,00	-	24,62	17,19	7,43	67,62	66,80	0,82	7,00	5,00	0,02	7,49	-	-	7,67	-	7,67	-	67,10	-	0,50			0,52
10.06.16	24,00	-	24,85	17,50	7,35	67,62	66,75	0,87	7,00	5,00	0,01	7,55	-	-	7,72	-	7,72	-	67,18	-	0,51			0,51
11.06.16	24,00	-	25,20	17,45	7,75	67,94	66,92	1,02	7,00	5,00	0,00	8,03	-	-	8,19	-	8,19	-	67,76	-	0,55			0,55
12.06.16	24,00	-	24,33	17,39	6,94	67,95	67,02	0,93	7,00	5,00	0,00	7,21	-	-	7,39	-	7,39	-	67,51	-	0,49			0,49
13.06.16	24,00	-	24,90	17,12	7,78	67,55	66,52	1,03	7,00	5,00	0,00	8,14	-	-	8,29	-	8,29	-	67,39	-	0,55			0,55
14.06.16	24,00	-	23,65	16,61	7,04	68,06	67,31	0,75	7,00	5,00	0,00	7,38	-	-	7,56	-	7,56	-	67,12	-	0,50			0,49
15.06.16	24,00	-	9,42	6,73	2,69	48,48	48,51	-0,03	7,00	5,00	0,00	2,78	-	-	2,81	-	2,81	-	47,57	-	0,13			0,13
16.06.16	24,00	-	40,29	39,28	1,01	62,22	61,10	1,12	7,00	5,00	0,00	5,86	-	-	5,94	-	5,94	-	57,09	-	0,34			0,34
17.06.16	24,00	-	106,13	100,06	6,07	68,91	68,78	0,13	7,00	5,00	0,00	7,10	-	-	7,27	-	7,27	-	68,71	-	0,49			0,49
18.06.16	24,00	-	104,33	98,12	6,21	67,67	67,56	0,11	7,00	5,00	0,00	7,54	-	-	7,71	-	7,71	-	67,24	-	0,51			0,51
19.06.16	24,00	-	104,06	98,26	5,80	69,01	68,88	0,13	7,00	5,00	0,00	6,92	-	-	7,08	-	7,08	-	68,59	-	0,47			0,47
20.06.16	24,00	-	104,22	98,53	5,69	68,00	67,88	0,12	7,00	5,00	0,00	6,62	-	-	6,75	-	6,75	-	67,71	-	0,45			0,45
21.06.16	24,00	-	105,83	100,64	5,19	68,64	68,52	0,12	7,00	5,00	0,00	6,18	-	-	6,30	-	6,30	-	68,31	-	0,42			0,42
22.06.16	24,00	-	106,88	101,30	5,58	68,10	67,99	0,11	7,00	5,00	0,00	6,51	-	-	6,63	-	6,63	-	67,70	-	0,44			0,44
23.06.16	24,00		105,64	100,16	5,49	68,25	68,13	0,12	7,00	5,00	0,00	6,44	-	-	6,56	-	6,56	-	67,91	-	0,44	-	-	0,44
Среднее	24,00	-	39,01	32,75	6,26	67,58	66,49	1,10	7,00	5,00	0,00	6,81	-	-	6,96	-	6,96	-	67,02	-	0,46	-	-	0,46
Итого	744,00		1209,25	1015,22	194,04						0,10	211,23	0,00	0,00	215,66	0,00	215,66	0,00			14,24	0,00	0,00	14,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Треб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3,02 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 45,48 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °С = -3,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **261,14** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел [illegible] и КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.