Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 14,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	44,91	37,26	7,65	69,83	69,41	0,42	7,00	5,00	0,04	7,29	-	-	7,46	-	7,46	-	69,69	-	0,51			0,55
25.05.16	24,00	-	47,58	39,27	8,31	69,90	69,51	0,39	7,00	5,00	0,04	7,99	-	-	8,17	-	8,17	-	69,74	-	0,56			0,60
26.05.16	24,00	-	49,88	41,06	8,82	70,25	69,86	0,39	7,00	5,00	0,07	8,11	-	-	8,29	-	8,29	-	70,05	-	0,57			0,64
27.05.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
28.05.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
29.05.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
30.05.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
31.05.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
01.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
02.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
03.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
04.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
05.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
06.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
07.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
08.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
09.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
10.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
11.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
12.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
13.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
14.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
15.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
16.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
17.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
18.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
19.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
20.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
21.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
22.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
23.06.16	24,00		47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
Среднее	24,00	-	47,46	39,20	8,26	69,99	69,59	0,40	7,00	5,00	0,05	7,80	-	-	7,97	-	7,97	-	69,83	-	0,54	-	-	0,60
Итого	744,00		1471,16	1215,10	256,06						1,63	241,70	0,00	0,00	247,17	0,00	247,17	0,00			16,85	0,00	0,00	18,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 05:00	19133,36	16144,05	2715,13	-	2777,88	-	612,94	-
	27.05.16 14:00	19289,80	16273,75	2740,84	-	2804,17	-	614,87	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,17 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 55,81 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °С = -3,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **302,99** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать по требованию

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.