

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Варфоломеевская 28 / С/О-НЭС
 Осуществляющая организация: ООО "Индрафлекс Монтаж"
 Источник: За Невская котельная

Объект: ЖЭС Невского района
 Договор: 5336.038.1
 Строит. адрес: Варфоломеевская 28
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Двухтрубная
 ВК7-208240-С(С)-0616.6Д

Установленные приборы:
 Выходные приборы:
 Подход: тр.(М1): расходомер: ПРМ 32
 Оборот: тр.(М2): расходомер: ПРМ 32
 тр.д. ПС(М3): расходомер: ПРМ 20
 тр.цирк. ПС(М4): расходомер:
 тр.подпитки(У3): расходомер:
 Расчетный алгоритм: эмка: $Q_{\text{расч}} = M_1 \cdot (T_1 - T_2) \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$
 Расчетный алгоритм: эмка: $Q_{\text{расч}} = M_1 \cdot (T_1 - T_2) \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3$

Режим (смена):
 Смах = 30
 Смин = 0.067
 Смах = 30
 Смин = 0.027
 Смах = 12
 Смин =
 Смах =
 Смин =

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/сут:
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут:
 Расчетные нагрузки (ср.сут.), Гкал/сут:
 Расчетные расходы (ср.сут.), Гкал/сут:

Приборы учета поверены до:
 Термометр: КТС-Н
 Термометр: КТС-Н
 Термометр: ТСП-Н
 Термометр:
 Термометр:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата	Тп	НС	Учет отопления (Тп-1)										Учет ГВС (Тп-2)										Контрольные данные		Общие показатели
			M1	M2	DN	T1	T2	dt	TK/CH2	TK/CH2	Qотопл	M3	M4	DN	V3	V4	diver	водпл	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.изл.	Qгвс.теплотр.		
24.05.16	24.00	-	64.35	55.74	8.61	70.31	69.92	0.39	7.00	5.00	0.03	8.58	-	-	-	8.77	-	70.35	-	0.60	0.63	0.63			
25.05.16	24.00	-	64.62	56.21	8.41	70.38	70.01	0.37	7.00	5.00	0.03	8.27	-	-	-	8.51	-	70.30	-	0.58	0.59	0.58			
26.05.16	23.00	-	61.92	53.97	7.95	70.70	70.34	0.36	7.00	5.00	0.00	8.24	-	-	-	8.43	-	70.63	-	0.53	0.57	0.58			
27.05.16	24.00	-	64.11	56.29	7.82	69.95	69.19	0.36	7.00	5.00	0.03	7.71	-	-	-	7.89	-	69.41	-	0.65	0.65	0.68			
28.05.16	24.00	-	65.87	56.28	9.59	68.94	68.57	0.37	7.00	5.00	0.04	9.41	-	-	-	9.62	-	68.92	-	0.63	0.67	0.67			
29.05.16	24.00	-	65.78	56.30	9.48	68.26	67.90	0.36	7.00	5.00	0.04	9.26	-	-	-	9.44	-	68.32	-	0.63	0.66	0.66			
30.05.16	24.00	-	66.68	57.28	9.40	68.30	67.96	0.34	7.00	5.00	0.04	9.17	-	-	-	9.38	-	68.27	-	0.58	0.61	0.61			
31.05.16	24.00	-	67.18	58.40	8.78	67.41	67.09	0.37	7.00	5.00	0.03	8.57	-	-	-	8.76	-	67.41	-	0.64	0.67	0.67			
01.06.16	24.00	-	67.93	58.51	9.42	68.92	68.55	0.37	7.00	5.00	0.03	9.20	-	-	-	9.41	-	69.09	-	0.60	0.63	0.63			
02.06.16	24.00	-	67.42	56.57	8.85	68.22	68.38	0.34	7.00	5.00	0.03	8.66	-	-	-	8.87	-	68.77	-	0.57	0.59	0.59			
03.06.16	24.00	-	58.82	50.44	8.38	68.56	68.01	0.35	7.00	5.00	0.03	8.38	-	-	-	8.56	-	68.13	-	0.61	0.64	0.64			
04.06.16	24.00	-	50.01	40.85	9.16	67.36	67.36	0.48	7.00	5.00	0.03	9.04	-	-	-	9.21	-	67.82	-	0.61	0.69	0.72			
05.06.16	24.00	-	49.84	39.62	10.22	68.22	67.66	0.56	7.00	5.00	0.03	10.07	-	-	-	10.27	-	68.25	-	0.69	0.78	0.88			
06.06.16	24.00	-	72.33	61.20	11.13	68.46	68.17	0.29	7.00	5.00	0.02	9.91	-	-	-	10.12	-	67.47	-	0.67	0.69	0.69			
07.06.16	24.00	-	102.61	92.69	9.92	67.54	67.36	0.18	7.00	5.00	0.03	9.54	-	-	-	9.75	-	68.64	-	0.66	0.66	0.66			
08.06.16	24.00	-	105.28	95.66	9.62	68.76	68.57	0.19	7.00	5.00	0.04	9.83	-	-	-	10.02	-	67.42	-	0.66	0.66	0.66			
09.06.16	24.00	-	107.84	97.81	10.03	67.73	67.59	0.14	7.00	5.00	0.04	9.51	-	-	-	9.69	-	67.50	-	0.56	0.61	0.61			
10.06.16	24.00	-	109.08	99.30	9.78	67.70	67.54	0.16	7.00	5.00	0.05	8.26	-	-	-	8.43	-	68.10	-	0.55	0.69	0.70			
11.06.16	24.00	-	107.99	98.93	8.66	67.93	67.73	0.20	7.00	5.00	0.04	9.51	-	-	-	9.76	-	67.96	-	0.65	0.65	0.65			
12.06.16	24.00	-	108.23	98.31	9.92	68.02	67.84	0.18	7.00	5.00	0.05	9.58	-	-	-	9.79	-	67.62	-	0.66	0.66	0.66			
13.06.16	24.00	-	106.74	96.71	10.03	67.52	67.33	0.19	7.00	5.00	0.05	9.67	-	-	-	9.90	-	67.86	-	0.66	0.66	0.66			
14.06.16	24.00	-	105.04	96.01	9.03	68.19	68.01	0.18	7.00	5.00	0.00	3.44	-	-	-	3.46	-	43.96	-	0.41	0.41	0.41			
15.06.16	24.00	-	42.45	39.20	3.25	48.26	48.70	-0.44	7.00	5.00	0.00	7.03	-	-	-	7.16	-	57.88	-	0.41	0.41	0.41			
16.06.16	24.00	-	37.27	35.46	1.81	62.81	62.18	0.63	7.00	5.00	0.00	8.99	-	-	-	8.99	-	68.75	-	0.64	0.64	0.64			
17.06.16	24.00	-	107.90	99.55	8.35	68.73	68.54	0.19	7.00	5.00	0.00	9.55	-	-	-	9.76	-	67.35	-	0.64	0.64	0.64			
18.06.16	24.00	-	106.81	97.95	8.86	67.49	67.33	0.16	7.00	5.00	0.00	8.77	-	-	-	9.16	-	68.73	-	0.51	0.51	0.51			
19.06.16	24.00	-	104.32	97.34	6.98	68.83	68.64	0.19	7.00	5.00	0.00	7.16	-	-	-	7.29	-	67.59	-	0.49	0.49	0.49			
20.06.16	24.00	-	104.23	97.62	6.61	67.81	67.64	0.17	7.00	5.00	0.00	8.42	-	-	-	8.61	-	68.36	-	0.58	0.58	0.58			
21.06.16	24.00	-	107.48	99.66	7.82	68.46	68.29	0.17	7.00	5.00	0.00	9.42	-	-	-	9.60	-	67.89	-	0.64	0.64	0.64			
22.06.16	24.00	-	109.18	100.32	8.86	67.93	67.77	0.16	7.00	5.00	0.00	8.99	-	-	-	9.16	-	68.17	-	0.46	0.46	0.46			
23.06.16	24.00	-	107.67	101.54	6.13	68.27	68.10	0.17	7.00	5.00	0.00	8.59	-	-	-	8.88	-	67.27	-	0.59	0.59	0.59			
Среднее	23.97	-	82.79	74.30	8.49	67.62	67.36	0.26	7.00	5.00	0.02	8.69	-	-	-	8.88	-	67.27	-	0.59	0.59	0.59			
Итого	743.00	-	2566.58	2303.36	269.22	-	-	-	-	-	0.70	269.47	-	-	-	275.26	-	275.26	-	0.00	0.00	18.96			

Показания счетчиков на конец:	Дата, время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(кв3)	V4(кв3)	Общ.от+гвс(Гкал)	Табл. ч
снятия данных:	03.06.16 15:00	11358.37	10010.99	2628.46	-	2211.66	-	326.04	-
	24.06.16 01:00	13135.27	11715.88	2807.05	-	2893.95	-	180.02	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему:
 Объем теплотехнической, расчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 С учетом корректировок

14.59 °C = -3.93 Гкал:
 18.23 Гкал:
 333.80 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 К.И.М.
 К.И.М.
 К.И.М.

«Индрафлекс Монтаж»
 Филиал «Энергобыт»
 Управление приборного учета
 Отдел учета энергосбыта КУУТЭ
 ОТДЕЛ ПРИНЯТ
 27 ИЮН 2016 г.