Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.06.16	24,00	-										26,85	0,00	26,85	27,55	0,00	27,55	-	75,40	20,36	2,03			2,03
02.06.16	24,00	-										27,03	0,00	27,03	27,72	0,00	27,72	-	75,53	20,78	2,04			2,04
03.06.16	24,00	-										24,96	0,00	24,96	25,59	0,00	25,59	-	75,10	21,16	1,88			1,88
04.06.16	24,00	-										24,40	0,00	24,40	25,03	0,00	25,03	-	75,31	20,99	1,84			1,84
05.06.16	24,00	-										31,76	0,00	31,76	32,58	0,00	32,58	-	76,08	19,84	2,42			2,42
06.06.16	24,00	-										28,42	0,00	28,42	29,14	0,00	29,14	-	75,33	18,69	2,14			2,14
07.06.16	24,00	-										30,10	0,00	30,10	30,83	0,00	30,83	-	73,13	18,16	2,20			2,20
08.06.16	24,00	-										26,44	0,00	26,44	27,05	0,00	27,05	-	73,80	18,45	1,95			1,95
09.06.16	24,00	-										29,06	0,00	29,06	29,76	0,00	29,76	-	73,49	17,48	2,14			2,14
10.06.16	24,00	-										29,34	0,00	29,34	30,05	0,00	30,05	-	73,43	16,72	2,16			2,16
11.06.16	24,00	-										30,67	0,00	30,67	31,45	0,00	31,45	-	73,53	16,96	2,26			2,26
12.06.16	24,00	-										27,29	0,00	27,29	27,97	0,00	27,97	-	73,13	16,87	2,00			2,00
13.06.16	24,00	-										29,32	0,00	29,32	30,02	0,00	30,02	-	73,63	16,63	2,16			2,16
14.06.16	24,00	-										27,79	0,00	27,79	28,50	0,00	28,50	-	73,80	17,17	2,05			2,05
15.06.16	24,00	-										28,38	0,00	28,38	29,05	0,00	29,05	-	73,32	17,95	2,08			2,08
16.06.16	24,00	-										27,88	0,00	27,88	28,55	0,00	28,55	-	73,83	18,95	2,06			2,06
17.06.16	24,00	-										25,39	0,00	25,39	26,00	0,00	26,00	-	73,84	19,92	1,88			1,88
18.06.16	24,00	-										23,02	0,00	23,02	23,55	0,00	23,55	-	73,54	20,64	1,69			1,69
19.06.16	24,00	-										27,67	0,00	27,67	28,36	0,00	28,36	-	74,79	20,53	2,07			2,07
20.06.16	24,00	-										27,02	0,00	27,02	27,71	0,00	27,71	-	75,13	20,73	2,03			2,03
21.06.16	24,00	-										24,69	0,00	24,69	25,31	0,00	25,31	-	75,04	21,00	1,86			1,86
22.06.16	24,00	-										25,17	0,00	25,17	25,78	0,00	25,78	-	74,70	20,94	1,88			1,88
23.06.16	24,00	-										26,46	0,00	26,46	27,10	0,00	27,10	-	75,12	21,07	1,99			1,99
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,35	-	27,35	28,03	-	28,03	-	74,35	19,22	2,03	-	-	2,03
Итого	552,00		0,00	0,00	0,00						0,00	629,11	0,00	629,11	644,65	0,00	644,65	0,00			46,78	0,00	0,00	46,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	04.06.16 11:00	66901,76	0,00	0,00	-	0,00	-	4824,10	-
	24.06.16 04:00	67447,29	0,00	0,00	-	0,00	-	4864,59	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 13,36 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 182,44 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -9,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **827,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
СЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.