Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 15,21
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	188,11	171,77	16,34	69,13	64,88	4,25	7,00	5,00	0,81	116,21	99,91	16,30	118,76	101,71	17,05	-	69,23	62,20	1,06			1,87
25.05.16	24,00	-	186,19	171,61	14,58	69,23	64,98	4,25	7,00	5,00	0,80	114,39	99,86	14,53	116,90	101,69	15,21	-	69,33	62,32	0,95			1,75
26.05.16	24,00	-	189,08	174,21	14,87	70,01	65,79	4,22	7,00	5,00	0,81	116,16	101,44	14,72	118,77	103,30	15,47	-	70,12	63,13	0,98			1,79
27.05.16	24,00	-	188,24	173,15	15,09	69,98	65,67	4,31	7,00	5,00	0,82	115,67	100,91	14,76	118,28	102,76	15,52	-	70,09	62,96	0,99			1,81
28.05.16	24,00	-	189,69	173,87	15,82	70,13	65,72	4,41	7,00	5,00	0,85	116,76	101,35	15,41	119,39	103,22	16,17	-	70,23	62,95	1,04			1,89
29.05.16	24,00	-	187,92	171,09	16,83	69,49	65,24	4,25	7,00	5,00	0,81	116,15	99,78	16,37	118,75	101,55	17,20	-	69,59	62,55	1,09			1,91
30.05.16	24,00	-	192,14	175,92	16,22	69,80	65,65	4,15	7,00	5,00	0,81	118,22	102,81	15,41	120,84	104,71	16,13	-	69,91	63,04	1,07			1,87
31.05.16	24,00	-	195,24	180,22	15,02	69,89	65,79	4,10	7,00	5,00	0,81	119,78	105,16	14,62	122,47	107,11	15,36	-	70,00	63,21	0,99			1,80
01.06.16	24,00	-	195,71	181,12	14,59	70,00	65,89	4,11	7,00	5,00	0,82	119,96	105,70	14,26	122,64	107,66	14,98	-	70,12	63,31	0,96			1,78
02.06.16	24,00	-	194,00	180,69	13,31	70,25	66,18	4,07	7,00	5,00	0,80	118,44	105,49	12,95	121,12	107,47	13,65	-	70,35	63,63	0,88			1,68
03.06.16	24,00	-	185,45	171,19	14,26	70,17	66,05	4,12	7,00	5,00	0,78	113,81	99,89	13,92	116,37	101,74	14,63	-	70,27	63,46	0,94			1,72
04.06.16	24,00	-	164,34	150,92	13,42	69,63	64,88	4,75	7,00	5,00	0,79	100,97	88,05	12,92	103,22	89,61	13,61	-	69,73	61,89	0,87			1,66
05.06.16	24,00	-	164,14	147,65	16,49	69,96	64,98	4,98	7,00	5,00	0,82	102,01	85,98	16,03	104,31	87,51	16,80	-	70,06	61,83	1,07			1,90
06.06.16	24,00	-	164,21	147,96	16,25	69,79	64,72	5,07	7,00	5,00	0,84	101,96	86,22	15,74	104,24	87,76	16,48	-	69,89	61,50	1,05			1,89
07.06.16	24,00	-	167,90	151,57	16,33	68,72	63,85	4,87	7,00	5,00	0,82	104,17	88,37	15,80	106,44	89,88	16,56	-	68,82	60,78	1,05			1,87
08.06.16	24,00	-	173,06	157,38	15,68	70,29	65,44	4,85	7,00	5,00	0,85	106,92	91,77	15,15	109,35	93,44	15,91	-	70,38	62,36	1,02			1,87
09.06.16	24,00	-	177,65	160,43	17,22	68,82	64,11	4,71	7,00	5,00	0,85	110,21	93,53	16,68	112,63	95,16	17,47	-	68,91	61,11	1,10			1,95
10.06.16	24,00	-	178,88	162,90	15,98	68,96	64,23	4,73	7,00	5,00	0,86	110,47	95,06	15,41	112,86	96,73	16,13	-	69,04	61,22	1,02			1,88
11.06.16	24,00	-	177,56	161,91	15,65	69,43	64,63	4,80	7,00	5,00	0,86	109,69	94,49	15,20	112,12	96,17	15,95	-	69,54	61,60	1,01			1,87
12.06.16	24,00	-	176,13	161,76	14,37	69,28	64,46	4,82	7,00	5,00	0,86	108,46	94,44	14,02	110,86	96,14	14,72	-	69,37	61,42	0,92			1,78
13.06.16	24,00	-	175,52	157,85	17,67	69,05	64,22	4,83	7,00	5,00	0,85	109,41	92,05	17,36	111,82	93,65	18,17	-	69,16	61,17	1,14			1,99
14.06.16	24,00	-	177,74	161,65	16,09	69,32	64,65	4,67	7,00	5,00	0,84	110,18	94,32	15,86	112,62	95,99	16,63	-	69,42	61,68	1,04			1,88
15.06.16	24,00	-	184,21	170,55	13,66	69,27	64,84	4,43	7,00	5,00	0,83	113,04	99,62	13,42	115,52	101,42	14,10	-	69,37	62,05	0,88			1,71
16.06.16	24,00	-	179,16	163,35	15,81	69,21	64,57	4,64	7,00	5,00	0,84	110,88	95,33	15,55	113,32	97,02	16,30	-	69,32	61,63	1,02	-	-	1,86
17.06.16	24,00	-	179,16	163,35	15,81	69,21	64,57	4,64	7,00	5,00	0,84	110,88	95,33	15,55	113,32	97,02	16,30	-	69,32	61,63	1,02	-	-	1,86
18.06.16	24,00	-	299,13	282,84	16,29	68,57	66,73	1,84	7,00	5,00	0,56	49,00	34,39	14,61	50,08	34,87	15,21	-	68,65	54,24	1,08			1,65
19.06.16	24,00	-	288,82	273,72	15,10	69,96	67,96	2,00	7,00	5,00	0,59	46,53	33,27	13,26	47,57	33,75	13,82	-	70,03	54,40	1,02			1,62
20.06.16	24,00	-	285,01	270,38	14,63	68,81	66,87	1,94	7,00	5,00	0,56	46,41	32,73	13,68	47,44	33,21	14,23	-	68,89	53,66	0,98			1,54
21.06.16	24,00	-	289,88	274,99	14,89	69,50	67,57	1,93	7,00	5,00	0,57	46,94	33,28	13,66	47,98	33,76	14,22	-	69,60	54,44	1,01			1,58
22.06.16	24,00	-	282,18	267,88	14,30	68,97	67,01	1,96	7,00	5,00	0,57	45,74	32,39	13,35	46,74	32,87	13,87	-	69,05	53,67	0,96			1,52
23.06.16	24,00	-	223,08	208,63	14,45	69,29	66,37	2,92	7,00	5,00	0,67	70,00	56,30	13,70	71,57	57,25	14,32	-	69,37	59,08	0,95			1,62
Среднее	24,00	-	199,98	184,60	15,39	69,49	65,44	4,05	7,00	5,00	0,78	99,98	85,14	14,84	102,20	86,65	15,55	-	69,59	60,78	1,00	-	-	1,78
Итого	744,00		6199,52	5722,51	477,01						24,18	3099,41	2639,22	460,19	3168,30	2686,13	482,17	0,00			31,13	0,00	0,00	55,31

Пром
по ус

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.05.16 18:00	14894,21	13655,94	9165,25	8010,58	9367,39	8157,38	235,64	-
	24.06.16 04:00	19638,81	18075,29	11361,23	9856,18	11611,98	10035,42	274,80	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,02 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 98,96 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -7,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **581,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.