Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-3 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 15,21
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	*	96,32	85,58	10,74	68,55	68,09	0,46	8,00	3,00	0,00	13,47	0,00	0,00	13,75	0,00	13,75	-	66,94	0,00	0,90			0,90
25.05.16	24,00	*	97,18	84,98	12,19	68,61	68,17	0,44	8,00	3,00	0,00	14,97	0,00	0,00	15,28	0,00	15,28	-	66,96	0,00	1,00			1,00
26.05.16	24,00	*	97,64	86,64	11,01	69,27	68,86	0,41	8,00	3,00	0,00	13,78	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	-	67,46	0,00	0,93			0,93
27.05.16	24,00	*	95,63	86,02	9,61	69,21	68,77	0,44	8,00	3,00	0,00	12,26	0,00	0,00	12,52	0,00	12,52	-	67,42	0,00	0,83			0,83
28.05.16	24,00	*	98,92	86,42	12,50	69,38	68,92	0,46	8,00	3,00	0,00	15,22	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54	-	67,64	0,00	1,03			1,03
29.05.16	24,00	*	97,00	85,72	11,28	68,99	68,55	0,44	8,00	3,00	0,00	13,97	0,00	0,00	14,27	0,00	14,27	-	67,21	0,00	0,94			0,94
30.05.16	24,00	*	98,04	87,50	10,54	69,11	68,68	0,43	8,00	3,00	0,00	13,31	0,00	0,00	13,59	0,00	13,59	-	67,36	0,00	0,90			0,90
31.05.16	24,00	*	99,22	89,58	9,64	69,31	68,88	0,43	8,00	3,00	0,00	12,43	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70	-	67,55	0,00	0,84			0,84
01.06.16	24,00	*	101,10	89,91	11,18	69,32	68,89	0,43	8,00	3,00	0,00	14,01	0,00	0,00	14,31	0,00	14,31	-	67,66	0,00	0,95			0,95
02.06.16	24,00	*	99,83	89,77	10,06	69,64	69,23	0,41	8,00	3,00	0,00	12,90	0,00	0,00	13,17	0,00	13,17	-	67,85	0,00	0,88			0,88
03.06.16	24,00	*	94,79	85,78	9,01	69,65	69,22	0,43	8,00	3,00	0,00	11,71	0,00	0,00	11,96	0,00	11,96	-	67,82	0,00	0,79			0,79
04.06.16	24,00	*	83,34	73,34	10,01	69,06	68,56	0,50	8,00	3,00	0,00	12,34	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	-	67,28	0,00	0,83			0,83
05.06.16	24,00	*	84,28	72,75	11,53	69,43	68,86	0,58	8,00	3,00	0,00	13,84	0,00	0,00	14,13	0,00	14,13	-	67,77	0,00	0,94			0,94
06.06.16	24,00	*	83,75	72,78	10,97	69,05	68,54	0,51	8,00	3,00	0,00	13,25	0,00	0,00	13,53	0,00	13,53	-	67,00	0,00	0,89			0,89
07.06.16	24,00	*	85,51	74,82	10,69	68,21	67,69	0,53	8,00	3,00	0,00	13,06	0,00	0,00	13,33	0,00	13,33	-	66,52	0,00	0,87			0,87
08.06.16	24,00	*	89,34	76,79	12,56	69,55	69,09	0,46	8,00	3,00	0,00	15,01	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32	-	67,59	0,00	1,01			1,01
09.06.16	24,00	*	90,60	78,66	11,94	68,33	67,81	0,52	8,00	3,00	0,00	14,44	0,00	0,00	14,74	0,00	14,74	-	66,45	0,00	0,96			0,96
10.06.16	24,00	*	91,56	79,85	11,71	68,35	67,84	0,51	8,00	3,00	0,00	14,34	0,00	0,00	14,63	0,00	14,63	-	66,52	0,00	0,95			0,95
11.06.16	24,00	*	90,66	79,36	11,29	68,75	68,22	0,53	8,00	3,00	0,00	13,83	0,00	0,00	14,12	0,00	14,12	-	67,06	0,00	0,93			0,93
12.06.16	24,00	*	90,61	79,10	11,52	68,72	68,18	0,54	8,00	3,00	0,00	14,08	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37	-	66,85	0,00	0,94			0,94
13.06.16	24,00	*	90,49	77,92	12,57	68,24	67,71	0,52	8,00	3,00	0,00	15,02	0,00	0,00	15,33	0,00	15,33	-	66,48	0,00	1,00			1,00
14.06.16	24,00	*	91,81	79,27	12,54	68,97	68,46	0,51	8,00	3,00	0,00	15,10	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41	-	67,33	0,00	1,02			1,02
15.06.16	24,00	*	94,16	83,44	10,73	68,55	68,09	0,46	8,00	3,00	0,00	13,31	0,00	0,00	13,59	0,00	13,59	-	66,83	0,00	0,89			0,89
16.06.16	24,00	*	94,97	83,61	11,36	69,20	68,75	0,45	8,00	3,00	0,00	13,95	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	-	67,52	0,00	0,94			0,94
17.06.16	24,00	*	92,25	82,14	10,11	69,76	69,32	0,44	8,00	3,00	0,00	12,63	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	-	67,98	0,00	0,86			0,86
18.06.16	24,00	*	90,54	80,93	9,60	68,05	67,62	0,44	8,00	3,00	0,00	12,13	0,00	0,00	12,38	0,00	12,38	-	66,25	0,00	0,80			0,80
19.06.16	24,00	*	91,43	80,61	10,82	69,43	68,96	0,46	8,00	3,00	0,00	13,35	0,00	0,00	13,63	0,00	13,63	-	67,63	0,00	0,90			0,90
20.06.16	24,00	*	90,73	80,53	10,20	68,30	67,86	0,44	8,00	3,00	0,00	12,72	0,00	0,00	12,98	0,00	12,98	-	66,61	0,00	0,85			0,85
21.06.16	24,00	*	91,40	81,81	9,59	69,00	68,55	0,46	8,00	3,00	0,00	12,11	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36	-	67,30	0,00	0,82			0,82
22.06.16	24,00	*	92,01	82,37	9,64	68,40	67,94	0,46	8,00	3,00	0,00	12,33	0,00	0,00	12,58	0,00	12,58	-	66,59	0,00	0,82			0,82
23.06.16	24,00	*	92,48	83,19	9,29	68,76	68,30	0,46	8,00	3,00	0,00	12,04	0,00	0,00	12,29	0,00	12,29	-	66,89	0,00	0,81			0,81
Среднее	24,00	-	92,83	81,97	10,85	68,94	68,47	0,47	8,00	3,00	-	13,45	-	-	13,73	-	13,73	-	67,17	-	0,90	-	-	0,90
Итого	744,00		2877,60	2541,18	336,43						0,00	416,91	0,00	0,00	425,61	0,00	425,61	0,00			28,02	0,00	0,00	28,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	-
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,70 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 86,89 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -6,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **512,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
Экземпляр

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
печать энергосбыта
«___» _____ г.