Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8823.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202229
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	17,58	0,00	17,58	66,70	50,77	15,93	7,00	5,00	0,03	17,19	-	-	17,54	-	17,54	-	66,52	-	1,15			1,17
25.05.16	24,00	-	16,93	0,00	16,93	66,71	50,91	15,80	7,00	5,00	0,03	16,55	-	-	16,88	-	16,88	-	66,52	-	1,10			1,13
26.05.16	24,00	-	17,69	0,00	17,69	67,25	50,91	16,34	7,00	5,00	0,03	17,30	-	-	17,63	-	17,63	-	67,08	-	1,16			1,19
27.05.16	24,00	-	15,62	0,00	15,62	67,30	50,47	16,83	7,00	5,00	0,02	15,26	-	-	15,56	-	15,56	-	67,08	-	1,03			1,05
28.05.16	24,00	-	16,67	0,00	16,67	67,50	50,56	16,94	7,00	5,00	0,03	16,27	-	-	16,61	-	16,61	-	67,31	-	1,10			1,13
29.05.16	24,00	-	19,61	0,00	19,61	66,96	50,72	16,24	7,00	5,00	0,03	19,20	-	-	19,60	-	19,60	-	66,80	-	1,28			1,32
30.05.16	24,00	-	16,33	0,00	16,33	67,28	51,17	16,11	7,00	5,00	0,03	15,93	-	-	16,25	-	16,25	-	67,09	-	1,07			1,10
31.05.16	24,00	-	16,89	0,00	16,89	67,54	51,41	16,13	7,00	5,00	0,03	16,50	-	-	16,83	-	16,83	-	67,36	-	1,11			1,14
01.06.16	24,00	-	17,00	0,00	17,00	67,70	51,60	16,10	7,00	5,00	0,03	16,58	-	-	16,91	-	16,91	-	67,51	-	1,12			1,15
02.06.16	24,00	-	15,57	0,00	15,57	67,78	52,11	15,67	7,00	5,00	0,03	15,20	-	-	15,51	-	15,51	-	67,56	-	1,03			1,06
03.06.16	24,00	-	15,16	0,00	15,16	67,46	51,83	15,63	7,00	5,00	0,03	14,77	-	-	15,04	-	15,04	-	67,27	-	1,00			1,02
04.06.16	24,00	-	15,61	0,00	15,61	66,75	49,57	17,18	7,00	5,00	0,03	15,23	-	-	15,54	-	15,54	-	66,54	-	1,01			1,05
05.06.16	24,00	-	19,49	0,00	19,49	67,30	49,12	18,18	7,00	5,00	0,04	19,03	-	-	19,42	-	19,42	-	67,12	-	1,28			1,31
06.06.16	24,00	-	9,86	0,13	9,73	65,49	50,66	14,83	7,00	5,00	0,01	9,65	-	-	9,85	-	9,85	-	65,15	-	0,63			0,64
07.06.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,09	20,69	3,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,05	-	0,00			0,00
08.06.16	24,00	-	23,99	0,00	23,99	62,75	21,51	41,24	7,00	5,00	0,03	23,52	-	-	23,94	-	23,94	-	62,63	-	1,47			1,51
09.06.16	24,00	-	19,17	0,00	19,17	60,16	20,01	40,15	7,00	5,00	0,03	18,75	-	-	19,05	-	19,05	-	59,89	-	1,12			1,16
10.06.16	24,00	-	19,69	0,00	19,69	60,23	19,58	40,65	7,00	5,00	0,03	19,24	-	-	19,57	-	19,57	-	59,97	-	1,15			1,19
11.06.16	24,00	-	18,81	0,00	18,81	62,18	21,26	40,92	7,00	5,00	0,03	18,37	-	-	18,70	-	18,70	-	61,93	-	1,14			1,17
12.06.16	24,00	-	15,31	0,00	15,31	65,01	23,86	41,15	7,00	5,00	0,04	14,90	-	-	15,17	-	15,17	-	64,64	-	0,96			1,00
13.06.16	24,00	-	21,34	0,00	21,34	65,30	24,31	40,99	7,00	5,00	0,03	20,86	-	-	21,26	-	21,26	-	65,05	-	1,36			1,39
14.06.16	24,00	-	17,42	0,00	17,42	65,36	27,42	37,94	7,00	5,00	0,03	16,98	-	-	17,30	-	17,30	-	65,05	-	1,11			1,14
15.06.16	24,00	-	15,28	0,49	14,79	66,47	56,04	10,43	7,00	5,00	0,00	14,91	-	-	15,23	-	15,23	-	66,22	-	0,99			0,99
16.06.16	24,00	-	17,17	0,18	16,99	67,24	52,20	15,04	7,00	5,00	0,02	16,78	-	-	17,12	-	17,12	-	66,96	-	1,12			1,15
17.06.16	24,00	-	16,34	0,06	16,28	67,62	52,84	14,78	7,00	5,00	0,03	15,95	-	-	16,28	-	16,28	-	67,31	-	1,07			1,10
18.06.16	24,00	-	16,58	0,00	16,58	65,85	51,28	14,57	7,00	5,00	0,03	16,20	-	-	16,51	-	16,51	-	65,56	-	1,06			1,09
19.06.16	24,00	-	17,07	0,00	17,07	67,26	52,14	15,12	7,00	5,00	0,03	16,70	-	-	17,03	-	17,03	-	66,97	-	1,12			1,15
20.06.16	24,00	-	17,30	0,06	17,24	66,40	52,73	13,67	7,00	5,00	0,02	16,92	-	-	17,25	-	17,25	-	66,12	-	1,12			1,15
21.06.16	24,00	-	15,81	0,00	15,81	67,10	52,90	14,20	7,00	5,00	0,03	15,46	-	-	15,76	-	15,76	-	66,78	-	1,03			1,06
22.06.16	24,00	-	16,02	0,00	16,02	66,77	52,71	14,06	7,00	5,00	0,03	15,66	-	-	15,97	-	15,97	-	66,46	-	1,04			1,07
23.06.16	24,00	-	15,62	0,00	15,62	67,27	54,12	13,15	7,00	5,00	0,03	15,24	-	-	15,57	-	15,57	-	66,92	-	1,02			1,05
Среднее	24,00	-	16,55	0,03	16,52	64,73	44,11	20,62	7,00	5,00	0,03	16,16	-	-	16,48	-	16,48	-	64,43	-	1,06	-	-	1,09
Итого	744,00		512,93	0,92	512,01						0,86	501,10	0,00	0,00	510,88	0,00	510,88	0,00			32,95	0,00	0,00	33,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	31.05.16 14:00	20861,21	16424,30	5941,10	-	6080,51	-	812,08	-
	24.06.16 02:00	21247,08	16425,28	6318,04	-	6464,74	-	837,35	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,22 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 110,37 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -7,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **621,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать теплоносителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____