Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0616.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	58,57	46,32	12,25	67,77	67,42	0,35	7,00	5,00	0,00	12,77	-	-	13,04	-	13,04	-	67,60	-	0,86			0,86
25.05.16	24,00	-	57,12	46,18	10,94	67,84	67,50	0,34	7,00	5,00	0,00	11,42	-	-	11,67	-	11,67	-	67,58	-	0,77			0,77
26.05.16	24,00	-	57,93	47,03	10,90	68,56	68,22	0,34	7,00	5,00	0,00	11,46	-	-	11,69	-	11,69	-	68,29	-	0,78			0,78
27.05.16	24,00	-	58,00	46,77	11,23	68,59	68,22	0,37	7,00	5,00	0,00	11,76	-	-	12,01	-	12,01	-	68,43	-	0,80			0,80
28.05.16	24,00	-	57,09	47,15	9,94	68,68	68,30	0,38	7,00	5,00	0,00	10,50	-	-	10,72	-	10,72	-	68,51	-	0,72			0,72
29.05.16	24,00	-	57,97	46,42	11,55	68,11	67,79	0,32	7,00	5,00	0,00	12,05	-	-	12,30	-	12,30	-	67,78	-	0,82			0,82
30.05.16	24,00	-	59,22	47,70	11,52	68,43	68,10	0,33	7,00	5,00	0,00	12,04	-	-	12,29	-	12,29	-	68,24	-	0,82			0,82
31.05.16	24,00	-	59,88	48,70	11,18	68,60	68,27	0,33	7,00	5,00	0,00	11,69	-	-	11,94	-	11,94	-	68,44	-	0,80			0,80
01.06.16	24,00	-	59,41	48,96	10,45	68,68	68,34	0,34	7,00	5,00	0,00	11,01	-	-	11,23	-	11,23	-	68,59	-	0,75			0,75
02.06.16	24,00	-	59,23	48,78	10,45	68,93	68,60	0,33	7,00	5,00	0,00	10,95	-	-	11,19	-	11,19	-	68,72	-	0,75			0,75
03.06.16	24,00	-	55,51	45,79	9,72	68,81	68,49	0,32	7,00	5,00	0,00	10,20	-	-	10,43	-	10,43	-	68,47	-	0,70			0,70
04.06.16	24,00	-	50,23	39,33	10,90	68,11	67,67	0,44	7,00	5,00	0,00	11,36	-	-	11,59	-	11,59	-	67,92	-	0,77			0,77
05.06.16	24,00	-	51,09	38,84	12,25	68,41	67,87	0,54	7,00	5,00	0,00	12,75	-	-	12,99	-	12,99	-	68,39	-	0,87			0,87
06.06.16	24,00	-	51,20	39,05	12,15	68,18	67,71	0,47	7,00	5,00	0,00	12,56	-	-	12,84	-	12,84	-	67,96	-	0,85			0,85
07.06.16	24,00	-	53,32	40,15	13,17	67,25	66,79	0,46	7,00	5,00	0,00	13,70	-	-	13,94	-	13,94	-	67,14	-	0,92			0,92
08.06.16	24,00	-	52,16	41,39	10,77	68,73	68,31	0,42	7,00	5,00	0,00	11,21	-	-	11,44	-	11,44	-	68,43	-	0,77			0,77
09.06.16	24,00	-	54,55	42,32	12,23	67,31	66,95	0,36	7,00	5,00	0,00	12,65	-	-	12,92	-	12,92	-	66,86	-	0,84			0,84
10.06.16	24,00	-	55,63	42,86	12,77	67,46	67,10	0,36	7,00	5,00	0,00	13,22	-	-	13,49	-	13,49	-	67,03	-	0,89			0,89
11.06.16	24,00	-	54,43	42,62	11,81	67,96	67,49	0,47	7,00	5,00	0,00	12,20	-	-	12,46	-	12,46	-	67,90	-	0,83			0,83
12.06.16	24,00	-	54,93	42,37	12,56	67,81	67,39	0,42	7,00	5,00	0,00	12,96	-	-	13,20	-	13,20	-	67,59	-	0,88			0,88
13.06.16	24,00	-	54,51	41,73	12,78	67,57	67,10	0,47	7,00	5,00	0,00	13,19	-	-	13,46	-	13,46	-	67,45	-	0,89			0,89
14.06.16	24,00	-	55,56	42,60	12,96	67,94	67,54	0,40	7,00	5,00	0,00	13,36	-	-	13,66	-	13,66	-	67,73	-	0,91			0,91
15.06.16	24,00	-	56,88	45,62	11,26	67,80	67,42	0,38	7,00	5,00	0,00	11,73	-	-	11,97	-	11,97	-	67,65	-	0,79			0,79
16.06.16	24,00	-	57,46	46,10	11,36	67,96	67,63	0,33	7,00	5,00	0,00	11,86	-	-	12,11	-	12,11	-	67,72	-	0,80			0,80
17.06.16	24,00	-	56,09	45,25	10,84	68,56	68,20	0,36	7,00	5,00	0,00	11,31	-	-	11,56	-	11,56	-	68,41	-	0,77			0,77
18.06.16	24,00	-	53,96	44,60	9,36	66,90	66,57	0,33	7,00	5,00	0,00	9,76	-	-	9,96	-	9,96	-	66,63	-	0,65			0,65
19.06.16	24,00	-	55,34	44,32	11,02	68,16	67,83	0,33	7,00	5,00	0,00	11,44	-	-	11,69	-	11,69	-	67,85	-	0,78			0,78
20.06.16	24,00	-	55,49	44,28	11,21	67,12	66,77	0,35	7,00	5,00	0,00	11,67	-	-	11,91	-	11,91	-	66,96	-	0,78			0,78
21.06.16	24,00	-	55,54	45,16	10,38	67,76	67,42	0,34	7,00	5,00	0,00	10,86	-	-	11,08	-	11,08	-	67,51	-	0,74			0,74
22.06.16	24,00	-	55,53	45,41	10,12	67,15	66,82	0,33	7,00	5,00	0,00	10,56	-	-	10,78	-	10,78	-	66,88	-	0,71			0,71
23.06.16	24,00		55,52	44,95	10,57	67,34	67,00	0,34	7,00	5,00	0,00	11,03	-	-	11,26	-	11,26	-	67,12	-	0,74	-	-	0,74
Среднее	24,00	-	55,79	44,48	11,31	68,02	67,64	0,38	7,00	5,00	-	11,78	-	-	12,03	-	12,03	-	67,80	-	0,80	-	-	0,80
Итого	744,00		1729,35	1378,75	350,60						0,00	365,23	0,00	0,00	372,82	0,00	372,82	0,00			24,77	0,00	0,00	24,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,10 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 77,27 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -5,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **24,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **450,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.