Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 2
Строит.Адрес: Шелгунова 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06100

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-0616.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,21
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(n1-nхв)-m2*(n2-nхв) лето: Qгвс=m3*(n3-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	*	168,82	164,97	3,85	68,65	65,09	3,56	6,00	4,00	0,59	3,85			4,26		4,26	-	68,59		0,26			0,86
25.05.16	24,00		167,83	164,67	3,15	68,73	65,19	3,54	6,00	4,00	0,59	3,15			3,55		3,55	-	68,67		0,22			0,81
26.05.16	24,00		170,48	167,55	2,93	69,48	65,95	3,53	6,00	4,00	0,60	2,93			3,32		3,32	-	69,41		0,20			0,80
27.05.16	24,00		169,42	166,71	2,71	69,50	65,87	3,64	6,00	4,00	0,61	2,71			3,11		3,11	-	69,43		0,19			0,80
28.05.16	24,00		170,60	167,79	2,81	69,61	65,91	3,70	6,00	4,00	0,63	2,81			3,22		3,22	-	69,53		0,20			0,82
29.05.16	24,00		168,72	165,14	3,59	69,05	65,43	3,62	6,00	4,00	0,60	3,59			4,00		4,00	-	68,98		0,25			0,85
30.05.16	24,00		172,52	169,85	2,67	69,30	65,83	3,47	6,00	4,00	0,60	2,67			3,06		3,06	-	69,24		0,19			0,78
31.05.16	24,00		175,87	173,59	2,28	69,44	66,04	3,39	6,00	4,00	0,60	2,28			2,66		2,66	-	69,39		0,16			0,76
01.06.16	24,00		177,06	174,16	2,90	69,51	66,13	3,38	6,00	4,00	0,60	2,90			3,30		3,30	-	69,46		0,20			0,80
02.06.16	24,00		175,68	173,99	1,69	69,78	66,46	3,32	6,00	4,00	0,59	1,69			2,05		2,05	-	69,73		0,12			0,70
03.06.16	24,00		165,97	162,67	3,30	69,72	66,28	3,45	6,00	4,00	0,57	3,30			3,69		3,69	-	69,67		0,23			0,80
04.06.16	24,00		142,05	139,76	2,30	69,11	65,07	4,04	6,00	4,00	0,57	2,30			2,66		2,66	-	69,04		0,16			0,73
05.06.16	24,00		141,66	137,30	4,37	69,41	65,08	4,33	6,00	4,00	0,60	4,37			4,79		4,79	-	69,32		0,30			0,90
06.06.16	24,00		143,14	137,73	5,41	69,24	64,88	4,35	6,00	4,00	0,61	5,41			5,87		5,87	-	69,14		0,37			0,98
07.06.16	24,00		145,99	142,29	3,71	68,22	64,05	4,17	6,00	4,00	0,60	3,71			4,11		4,11	-	68,14		0,25			0,85
08.06.16	24,00		150,44	146,83	3,60	69,79	65,60	4,19	6,00	4,00	0,62	3,60			4,03		4,03	-	69,70		0,25			0,87
09.06.16	24,00		153,48	150,26	3,21	68,37	64,28	4,09	6,00	4,00	0,62	3,21			3,62		3,62	-	68,27		0,22			0,84
10.06.16	24,00		155,35	152,34	3,01	68,54	64,44	4,10	6,00	4,00	0,63	3,01			3,43		3,43	-	68,45		0,21			0,84
11.06.16	24,00		155,13	151,28	3,86	68,95	64,77	4,18	6,00	4,00	0,64	3,86			4,29		4,29	-	68,87		0,27			0,90
12.06.16	24,00		154,78	150,19	4,59	68,84	64,67	4,17	6,00	4,00	0,63	4,59			5,04		5,04	-	68,75		0,32			0,95
13.06.16	24,00		153,11	147,48	5,64	68,58	64,36	4,22	6,00	4,00	0,63	5,64			6,10		6,10	-	68,49		0,39			1,01
14.06.16	24,00		155,61	150,78	4,83	68,92	64,86	4,05	6,00	4,00	0,62	4,83			5,28		5,28	-	68,83		0,33			0,95
15.06.16	24,00		165,54	161,27	4,27	68,80	65,05	3,75	6,00	4,00	0,61	4,27			4,69		4,69	-	68,73		0,29			0,90
16.06.16	24,00		165,60	162,50	3,10	69,13	65,51	3,62	6,00	4,00	0,60	3,10			3,49		3,49	-	69,07		0,21			0,81
17.06.16	24,00		162,28	159,55	2,72	69,76	66,10	3,66	6,00	4,00	0,59	2,72			3,11		3,11	-	69,70		0,19			0,78
18.06.16	24,00		159,68	157,37	2,31	68,07	64,53	3,54	6,00	4,00	0,56	2,31			2,66		2,66	-	68,01		0,16			0,72
19.06.16	24,00		159,46	156,00	3,45	69,40	65,71	3,70	6,00	4,00	0,58	3,45			3,85		3,85	-	69,34		0,24			0,82
20.06.16	24,00		159,42	156,03	3,39	68,27	64,70	3,57	6,00	4,00	0,56	3,39			3,76		3,76	-	68,21		0,23			0,79
21.06.16	24,00		161,22	159,52	1,70	68,94	65,38	3,56	6,00	4,00	0,57	1,70			2,05		2,05	-	68,88		0,12			0,69
22.06.16	24,00		162,59	160,11	2,48	68,40	64,88	3,52	6,00	4,00	0,57	2,48			2,84		2,84	-	68,35		0,17			0,74
23.06.16	24,00	*	112,00	106,84	5,16	68,47	65,06	3,41	6,00	4,00	0,37	5,16			5,47		5,47	-	68,34		0,35			0,72
Среднее	24,00	-	159,40	156,02	3,39	69,03	65,26	3,77	6,00	4,00	0,59	3,39	-	-	3,79	-	3,79	-	68,96	-	0,23	-	-	0,83
Итого	744,00		4941,51	4836,51	105,00						18,36	105,00	0,00	0,00	117,37	0,00	117,37	0,00			7,24	0,00	0,00	25,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,02 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 24,18 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -1,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО "ИнфраХит Монтаж" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 27 ИЮН 2016 г.