Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219193

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	117,52	107,23	10,29	69,28	66,38	2,90	7,00	5,00	0,34	26,23	17,42	8,81	26,82	17,66	9,16	-	69,39	51,99	0,68			1,03
25.05.16	24,00	-	117,51	106,82	10,69	69,37	66,49	2,88	7,00	5,00	0,34	26,61	17,34	9,27	27,19	17,58	9,61	-	69,48	52,13	0,71			1,06
26.05.16	24,00	-	117,71	108,55	9,16	70,12	67,17	2,95	7,00	5,00	0,35	25,39	17,65	7,74	25,96	17,89	8,07	-	70,20	52,42	0,61			0,97
27.05.16	24,00	-	118,04	107,95	10,09	70,16	67,17	2,99	7,00	5,00	0,36	26,20	17,54	8,66	26,78	17,78	9,00	-	70,27	52,28	0,68			1,04
28.05.16	24,00	-	119,01	108,61	10,40	70,28	67,31	2,97	7,00	5,00	0,36	26,58	17,65	8,93	27,17	17,89	9,28	-	70,42	52,55	0,70			1,06
29.05.16	24,00	-	117,63	107,17	10,46	69,67	66,68	2,99	7,00	5,00	0,36	26,42	17,40	9,02	26,98	17,64	9,34	-	69,72	51,72	0,70			1,05
30.05.16	24,00	-	118,89	110,08	8,81	69,93	67,00	2,93	7,00	5,00	0,35	25,22	17,91	7,31	25,76	18,15	7,61	-	70,03	52,41	0,59			0,94
31.05.16	24,00	-	120,74	112,33	8,41	70,04	67,17	2,87	7,00	5,00	0,35	25,12	18,28	6,84	25,69	18,52	7,17	-	70,16	52,82	0,56			0,92
01.06.16	24,00	-	121,87	112,83	9,04	70,13	67,29	2,84	7,00	5,00	0,35	25,83	18,37	7,46	26,40	18,61	7,79	-	70,27	53,12	0,61			0,96
02.06.16	24,00	-	121,43	112,39	9,04	70,38	67,55	2,83	7,00	5,00	0,35	25,77	18,29	7,48	26,34	18,53	7,81	-	70,49	53,39	0,61			0,96
03.06.16	24,00	-	114,20	105,53	8,67	70,35	67,46	2,89	7,00	5,00	0,33	24,34	17,16	7,18	24,90	17,40	7,50	-	70,43	52,98	0,59			0,92
04.06.16	24,00	-	100,30	90,77	9,53	69,86	66,61	3,25	7,00	5,00	0,33	22,88	14,66	8,22	23,39	14,90	8,49	-	69,96	50,51	0,64			0,97
05.06.16	24,00	-	100,19	89,74	10,45	70,20	66,82	3,38	7,00	5,00	0,34	23,67	14,48	9,19	24,20	14,72	9,48	-	70,35	50,13	0,70			1,04
06.06.16	24,00	-	100,06	90,32	9,74	70,02	66,58	3,44	7,00	5,00	0,35	23,09	14,57	8,52	23,60	14,81	8,79	-	70,09	49,51	0,65			1,00
07.06.16	24,00	-	102,86	92,78	10,08	68,95	65,71	3,24	7,00	5,00	0,34	23,75	14,98	8,77	24,27	15,22	9,05	-	69,04	49,58	0,67			1,00
08.06.16	24,00	-	106,64	95,56	11,08	70,55	67,34	3,21	7,00	5,00	0,35	25,20	15,43	9,77	25,77	15,67	10,10	-	70,61	51,31	0,74			1,09
09.06.16	24,00	-	108,51	97,79	10,72	69,08	65,93	3,15	7,00	5,00	0,35	25,16	15,78	9,38	25,71	16,02	9,69	-	69,04	49,97	0,70			1,06
10.06.16	24,00	-	108,62	99,05	9,57	69,23	66,02	3,21	7,00	5,00	0,36	24,25	15,99	8,26	24,78	16,23	8,55	-	69,20	49,75	0,63			0,98
11.06.16	24,00	-	107,47	98,53	8,94	69,71	66,43	3,28	7,00	5,00	0,35	23,59	15,91	7,68	24,12	16,15	7,97	-	69,87	50,19	0,60			0,95
12.06.16	24,00	-	107,59	97,99	9,60	69,58	66,34	3,24	7,00	5,00	0,35	24,09	15,81	8,28	24,63	16,05	8,58	-	69,66	50,13	0,64			0,99
13.06.16	24,00	-	106,54	96,55	9,99	69,36	66,11	3,25	7,00	5,00	0,35	24,24	15,57	8,67	24,80	15,81	8,99	-	69,52	49,98	0,66			1,01
14.06.16	24,00	-	109,02	98,47	10,55	69,62	66,52	3,10	7,00	5,00	0,34	25,12	15,90	9,22	25,67	16,14	9,53	-	69,67	50,95	0,70			1,04
15.06.16	24,00	-	115,24	104,56	10,68	69,51	66,55	2,96	7,00	5,00	0,35	26,18	16,92	9,26	26,76	17,16	9,60	-	69,60	51,70	0,71			1,06
16.06.16	24,00	-	113,70	104,11	9,59	69,89	66,99	2,90	7,00	5,00	0,34	25,09	16,84	8,25	25,63	17,08	8,55	-	70,01	52,49	0,64			0,98
17.06.16	24,00	-	110,69	102,14	8,55	70,52	67,50	3,02	7,00	5,00	0,34	23,73	16,53	7,20	24,27	16,77	7,50	-	70,59	52,35	0,57			0,92
18.06.16	24,00	-	109,36	100,58	8,78	68,83	65,95	2,88	7,00	5,00	0,32	23,74	16,26	7,48	24,26	16,50	7,76	-	68,92	51,55	0,58			0,90
19.06.16	24,00	-	108,48	99,98	8,50	70,19	67,16	3,03	7,00	5,00	0,33	23,39	16,17	7,22	23,94	16,41	7,53	-	70,23	51,96	0,57			0,90
20.06.16	24,00	-	109,40	100,08	9,32	69,03	66,14	2,89	7,00	5,00	0,32	24,21	16,16	8,05	24,77	16,40	8,37	-	69,17	51,76	0,62			0,94
21.06.16	24,00	-	112,29	101,74	10,55	69,68	66,88	2,80	7,00	5,00	0,32	25,66	16,45	9,21	26,22	16,69	9,53	-	69,78	52,87	0,71			1,03
22.06.16	24,00	-	111,03	102,22	8,81	69,16	66,28	2,88	7,00	5,00	0,32	24,10	16,54	7,56	24,62	16,78	7,84	-	69,23	51,83	0,58			0,91
23.06.16	24,00		110,91	101,35	9,56	69,29	66,43	2,86	7,00	5,00	0,32	24,66	16,38	8,27	25,20	16,62	8,58	-	69,39	52,15	0,64	-	-	0,96
Среднее	24,00	-	111,72	102,06	9,67	69,74	66,71	3,03	7,00	5,00	0,34	24,82	16,53	8,30	25,37	16,77	8,61	-	69,83	51,56	0,64	-	-	0,99
Итого	744,00		3463,45	3163,80	299,65						10,61	769,51	512,34	257,16	786,60	519,78	266,82	0,00			19,99	0,00	0,00	30,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,74 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 60,55 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -3,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **327,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЭКО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 «_____» _____ г.