Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 15,21
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	75,46	64,27	11,19	68,71	61,60	7,11	7,00	5,00	0,42	11,74	-	-	11,99	-	11,99	-	68,58	-	0,81			1,23
25.05.16	24,00	-	76,09	63,87	12,22	68,82	61,68	7,14	7,00	5,00	0,43	12,75	-	-	13,02	-	13,02	-	68,69	-	0,88			1,30
26.05.16	24,00	-	76,59	65,04	11,55	69,55	62,44	7,11	7,00	5,00	0,43	12,16	-	-	12,40	-	12,40	-	69,41	-	0,84			1,27
27.05.16	24,00	-	75,66	64,74	10,92	69,56	62,30	7,26	7,00	5,00	0,44	11,52	-	-	11,77	-	11,77	-	69,41	-	0,80			1,23
28.05.16	24,00	-	74,84	65,32	9,52	69,69	62,36	7,33	7,00	5,00	0,44	10,14	-	-	10,36	-	10,36	-	69,63	-	0,71			1,15
29.05.16	24,00	-	75,70	65,03	10,66	69,60	62,37	7,23	7,00	5,00	0,43	11,27	-	-	11,51	-	11,51	-	69,48	-	0,78	-	-	1,22
30.05.16	24,00	-	77,16	65,99	11,17	69,38	62,32	7,06	7,00	5,00	0,43	11,78	-	-	12,03	-	12,03	-	69,28	-	0,82			1,25
31.05.16	24,00	-	77,90	67,50	10,40	69,53	62,62	6,91	7,00	5,00	0,43	10,99	-	-	11,23	-	11,23	-	69,45	-	0,77			1,19
01.06.16	24,00	-	78,35	67,75	10,60	69,60	62,77	6,83	7,00	5,00	0,43	11,19	-	-	11,43	-	11,43	-	69,58	-	0,78			1,20
02.06.16	24,00	-	76,93	67,57	9,36	69,85	63,06	6,79	7,00	5,00	0,42	9,91	-	-	10,14	-	10,14	-	69,66	-	0,69			1,11
03.06.16	24,00	-	73,69	63,25	10,44	69,80	62,71	7,09	7,00	5,00	0,42	10,92	-	-	11,14	-	11,14	-	69,61	-	0,76			1,18
04.06.16	24,00	-	64,79	54,10	10,69	69,23	61,01	8,22	7,00	5,00	0,43	10,94	-	-	11,16	-	11,16	-	69,15	-	0,76			1,19
05.06.16	24,00	-	64,90	53,29	11,61	69,53	60,93	8,60	7,00	5,00	0,45	11,73	-	-	11,99	-	11,99	-	69,41	-	0,82			1,27
06.06.16	24,00	-	38,58	33,29	5,29	69,01	60,03	8,98	7,00	5,00	0,23	6,56	-	-	6,68	-	6,68	-	66,95	-	0,44			0,67
07.06.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,91	22,60	0,31	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	25,60	-	0,00			0,00
08.06.16	24,00	-	10,51	0,06	10,45	66,82	25,02	41,80	7,00	5,00	0,02	10,44	-	-	10,64	-	10,64	-	65,69	-	0,69			0,70
09.06.16	24,00	-	13,98	0,00	13,98	65,08	51,93	13,15	7,00	5,00	0,01	14,08	-	-	14,35	-	14,35	-	63,85	-	0,90			0,91
10.06.16	24,00	-	13,34	0,00	13,34	65,02	51,80	13,22	7,00	5,00	0,02	13,32	-	-	13,57	-	13,57	-	63,76	-	0,85			0,87
11.06.16	24,00	-	14,66	0,00	14,66	66,40	52,09	14,31	7,00	5,00	0,01	14,74	-	-	15,01	-	15,01	-	65,14	-	0,96			0,97
12.06.16	24,00	-	16,86	0,00	16,86	66,79	44,26	22,53	7,00	5,00	0,21	16,93	-	-	17,17	-	17,17	-	53,77	-	0,91			1,13
13.06.16	24,00	-	18,79	0,00	18,79	66,91	38,40	28,51	7,00	5,00	0,31	18,90	-	-	19,11	-	19,11	-	50,46	-	0,95			1,26
14.06.16	24,00	-	17,16	0,00	17,16	66,88	39,55	27,33	7,00	5,00	0,29	17,29	-	-	17,49	-	17,49	-	49,65	-	0,86			1,15
15.06.16	24,00	-	47,68	33,95	13,73	68,58	68,65	-0,07	7,00	5,00	0,12	13,77	-	-	14,01	-	14,01	-	59,54	-	0,82			0,94
16.06.16	24,00	-	74,37	61,57	12,80	69,34	69,13	0,21	7,00	5,00	0,02	12,78	-	-	13,06	-	13,06	-	69,24	-	0,89			0,90
17.06.16	24,00	-	71,04	60,61	10,43	69,97	69,75	0,22	7,00	5,00	0,01	10,50	-	-	10,74	-	10,74	-	69,82	-	0,73			0,75
18.06.16	24,00	-	71,26	59,61	11,65	68,25	68,06	0,19	7,00	5,00	0,02	11,64	-	-	11,88	-	11,88	-	68,06	-	0,79			0,81
19.06.16	24,00	-	70,97	59,26	11,71	69,61	69,40	0,21	7,00	5,00	0,02	11,72	-	-	11,97	-	11,97	-	69,41	-	0,81			0,83
20.06.16	24,00	-	71,31	59,25	12,06	68,46	68,27	0,19	7,00	5,00	0,02	12,05	-	-	12,29	-	12,29	-	68,26	-	0,82			0,84
21.06.16	24,00	-	72,16	60,35	11,81	69,17	68,95	0,22	7,00	5,00	0,02	11,79	-	-	12,05	-	12,05	-	69,09	-	0,81			0,84
22.06.16	24,00	-	71,29	60,56	10,73	68,64	68,44	0,20	7,00	5,00	0,02	10,72	-	-	10,96	-	10,96	-	68,44	-	0,73			0,75
23.06.16	24,00	-	71,53	60,98	10,55	69,07	68,86	0,21	7,00	5,00	0,02	10,49	-	-	10,73	-	10,73	-	68,92	-	0,73			0,75
Среднее	24,00	-	55,92	44,43	11,49	67,09	58,50	8,59	7,00	5,00	0,22	11,77	-	-	12,00	-	12,00	-	65,06	-	0,77	-	-	0,99
Итого	744,00		1733,55	1377,21	356,33						6,96	364,76	0,00	0,00	371,88	0,00	371,88	0,00			23,88	0,00	0,00	30,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	39851,83	32506,04	7549,48	-	7730,38	-	1425,95	-
	24.06.16 02:00	41564,92	33862,60	7914,66	-	8102,69	-	1456,62	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,44 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 78,73 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -5,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **450,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.