Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14798
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 15,21
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	0,00	*	176,53	149,33	27,21	68,79	68,83	-0,04	5,00	4,00	0,03	27,01			27,59		27,59	-	68,29		1,84			1,87
25.05.16	0,00	*	175,82	148,18	27,64	68,88	68,91	-0,03	5,00	4,00	0,03	27,42			28,01		28,01	-	68,38		1,87			1,90
26.05.16	0,00	*	120,76	103,64	17,12	69,68	69,72	-0,04	5,00	4,00	0,02	16,98			17,35		17,35	-	69,14		1,17			1,19
27.05.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
28.05.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
29.05.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
30.05.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
31.05.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
01.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
02.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
03.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
04.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
05.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
06.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
07.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
08.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
09.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
10.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
11.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
12.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
13.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
14.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
15.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
16.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
17.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
18.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
19.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
20.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
21.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
22.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
23.06.16	0,00	*	157,70	133,71	23,99	69,12	69,15	-0,04	5,00	4,00	0,02	23,80	-	-	24,32	-	24,32	-	68,60	-	1,63	-	-	1,65
Среднее	-	-	157,70	133,71	23,99						0,72	737,82	0,00	0,00	753,81	0,00	753,81	0,00			50,56	0,00	0,00	51,28
Итого	0,00		4888,82	4145,13	743,69																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 02:00	193171,75	166796,71	61517,73	0,00	63040,27	0,00	5050,78	-
	24.05.16 02:00	193171,75	166796,71	61517,73	0,00	63040,27	0,00	5050,78	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 11,42 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 170,21 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -11,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **924,02** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать организации

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел экспертизы КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 печать энергосбыта