Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06057
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 15,21
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.05.16 | 24,00 | * | 86,77 | 71,01 | 15,77 | 69,04 | 68,80 | 0,24 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 17,20 | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 0,00 | 17,57 | - | 68,65 | 0,00 | 1,18 | | | 1,18 |
| 25.05.16 | 24,00 | * | 86,85 | 70,51 | 16,34 | 69,14 | 68,88 | 0,25 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 17,87 | 0,00 | 0,00 | 18,26 | 0,00 | 18,26 | - | 68,79 | 0,00 | 1,23 | | | 1,23 |
| 26.05.16 | 24,00 | * | 87,92 | 71,86 | 16,06 | 69,84 | 69,62 | 0,22 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 0,00 | 17,82 | - | 69,38 | 0,00 | 1,21 | | | 1,21 |
| 27.05.16 | 24,00 | * | 89,14 | 71,38 | 17,76 | 69,93 | 69,67 | 0,26 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 19,66 | 0,00 | 19,66 | - | 69,62 | 0,00 | 1,34 | | | 1,34 |
| 28.05.16 | 24,00 | * | 87,62 | 71,78 | 15,84 | 69,99 | 69,71 | 0,29 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 0,00 | 17,67 | - | 69,72 | 0,00 | 1,21 | | | 1,21 |
| 29.05.16 | 24,00 | * | 86,29 | 71,27 | 15,02 | 69,57 | 69,34 | 0,23 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 16,54 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 0,00 | 16,90 | - | 69,03 | 0,00 | 1,14 | | | 1,14 |
| 30.05.16 | 24,00 | * | 89,89 | 72,51 | 17,38 | 69,65 | 69,40 | 0,25 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 18,74 | 0,00 | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 19,15 | - | 69,33 | 0,00 | 1,30 | | | 1,30 |
| 31.05.16 | 24,00 | * | 89,79 | 74,24 | 15,55 | 69,85 | 69,61 | 0,24 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 16,78 | 0,00 | 0,00 | 17,15 | 0,00 | 17,15 | - | 69,50 | 0,00 | 1,17 | | | 1,17 |
| 01.06.16 | 24,00 | * | 90,61 | 74,52 | 16,09 | 69,85 | 69,61 | 0,23 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 17,37 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 0,00 | 17,76 | - | 69,49 | 0,00 | 1,21 | | | 1,21 |
| 02.06.16 | 24,00 | * | 89,52 | 74,45 | 15,07 | 70,22 | 70,00 | 0,22 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 16,59 | - | 69,80 | 0,00 | 1,13 | | | 1,13 |
| 03.06.16 | 24,00 | * | 86,86 | 70,91 | 15,95 | 70,23 | 70,00 | 0,22 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 17,55 | - | 69,81 | 0,00 | 1,20 | | | 1,20 |
| 04.06.16 | 24,00 | * | 74,44 | 59,38 | 15,06 | 69,72 | 69,40 | 0,32 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 16,22 | 0,00 | 0,00 | 16,58 | 0,00 | 16,58 | - | 69,36 | 0,00 | 1,13 | | | 1,13 |
| 05.06.16 | 24,00 | * | 73,62 | 58,93 | 14,69 | 70,16 | 69,78 | 0,38 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 15,73 | 0,00 | 0,00 | 16,09 | 0,00 | 16,09 | - | 69,93 | 0,00 | 1,10 | | | 1,10 |
| 06.06.16 | 24,00 | * | 75,53 | 58,90 | 16,63 | 69,81 | 69,47 | 0,34 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 0,00 | 18,18 | - | 69,42 | 0,00 | 1,24 | | | 1,24 |
| 07.06.16 | 24,00 | * | 77,27 | 60,81 | 16,46 | 68,92 | 68,58 | 0,34 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 17,55 | 0,00 | 0,00 | 17,93 | 0,00 | 17,93 | - | 68,62 | 0,00 | 1,21 | | | 1,21 |
| 08.06.16 | 24,00 | * | 78,30 | 62,55 | 15,76 | 70,21 | 69,94 | 0,28 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 16,86 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | 0,00 | 17,24 | - | 69,67 | 0,00 | 1,18 | | | 1,18 |
| 09.06.16 | 24,00 | * | 81,49 | 64,16 | 17,33 | 69,09 | 68,84 | 0,25 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 19,02 | 0,00 | 19,02 | - | 68,52 | 0,00 | 1,28 | | | 1,28 |
| 10.06.16 | 24,00 | * | 82,51 | 65,01 | 17,50 | 69,05 | 68,79 | 0,25 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 19,01 | 0,00 | 19,01 | - | 68,52 | 0,00 | 1,28 | | | 1,28 |
| 11.06.16 | 24,00 | * | 80,01 | 64,84 | 15,17 | 69,40 | 69,06 | 0,33 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 16,67 | - | 69,08 | 0,00 | 1,13 | | | 1,13 |
| 12.06.16 | 24,00 | * | 81,60 | 64,62 | 16,98 | 69,50 | 69,19 | 0,31 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 18,69 | 0,00 | 18,69 | - | 69,12 | 0,00 | 1,26 | | | 1,26 |
| 13.06.16 | 24,00 | * | 81,95 | 63,70 | 18,25 | 68,99 | 68,66 | 0,32 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 19,51 | 0,00 | 0,00 | 19,93 | 0,00 | 19,93 | - | 68,70 | 0,00 | 1,34 | | | 1,34 |
| 14.06.16 | 24,00 | * | 81,85 | 64,67 | 17,18 | 69,71 | 69,42 | 0,28 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 18,81 | 0,00 | 18,81 | - | 69,30 | 0,00 | 1,28 | | | 1,28 |
| 15.06.16 | 24,00 | * | 86,67 | 68,72 | 17,94 | 69,14 | 68,86 | 0,27 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 19,54 | 0,00 | 19,54 | - | 68,82 | 0,00 | 1,32 | | | 1,32 |
| 16.06.16 | 24,00 | * | 85,67 | 68,84 | 16,83 | 69,80 | 69,54 | 0,27 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | - | 69,49 | 0,00 | 1,25 | | | 1,25 |
| 17.06.16 | 24,00 | * | 83,12 | 66,94 | 16,18 | 70,48 | 70,20 | 0,28 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 0,00 | 17,72 | 0,00 | 17,72 | - | 70,13 | 0,00 | 1,22 | | | 1,22 |
| 18.06.16 | 24,00 | * | 78,66 | 65,84 | 12,82 | 68,60 | 68,37 | 0,23 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 0,00 | 14,04 | - | 68,01 | 0,00 | 0,94 | | | 0,94 |
| 19.06.16 | 24,00 | * | 79,88 | 65,72 | 14,16 | 70,00 | 69,76 | 0,25 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 15,28 | 0,00 | 0,00 | 15,62 | 0,00 | 15,62 | - | 69,43 | 0,00 | 1,06 | | | 1,06 |
| 20.06.16 | 24,00 | * | 82,80 | 65,58 | 17,22 | 68,89 | 68,64 | 0,26 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 18,35 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 18,75 | - | 68,50 | 0,00 | 1,26 | | | 1,26 |
| 21.06.16 | 24,00 | * | 82,31 | 66,73 | 15,58 | 69,60 | 69,32 | 0,28 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | 17,05 | 0,00 | 17,05 | - | 69,28 | 0,00 | 1,16 | | | 1,16 |
| 22.06.16 | 24,00 | * | 81,94 | 67,19 | 14,76 | 69,02 | 68,78 | 0,24 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 15,78 | 0,00 | 0,00 | 16,12 | 0,00 | 16,12 | - | 68,54 | 0,00 | 1,08 | | | 1,08 |
| 23.06.16 | 24,00 | * | 84,05 | 67,81 | 16,24 | 69,38 | 69,13 | 0,24 | 7,30 | 3,80 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 0,00 | 17,68 | - | 68,94 | 0,00 | 1,19 | | | 1,19 |
| Среднее | 24,00 | - | 83,38 | 67,27 | 16,11 | 69,57 | 69,30 | 0,27 | 7,30 | 3,80 | - | 17,33 | - | - | 17,71 | - | 17,71 | - | 69,18 | - | 1,20 | - | - | 1,20 |
| Итого | 744,00 | | 2584,93 | 2085,38 | 499,55 | | | | | | 0,00 | 537,26 | 0,00 | 0,00 | 549,12 | 0,00 | 549,12 | 0,00 | | | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 37,20 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.05.16 03:00 | 49183,02 | 40718,65 | 9311,73 | 0,00 | 9534,55 | 0,00 | 1452,99 | - |
| | 24.06.16 01:00 | 51763,87 | 42800,57 | 9848,25 | 0,00 | 10082,92 | 0,00 | 1488,45 | - |

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,01 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 118,66 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 15,21 °С = -8,17 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **37,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **667,78** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.