Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	95,83	83,24	12,59	67,18	66,87	0,31	7,00	5,00	0,00	13,96	-	-	14,26	-	14,26	-	66,92	-	0,94			0,94
25.05.16	24,00	-	96,68	82,42	14,26	67,36	67,04	0,32	7,00	5,00	0,00	15,65	-	-	15,96	-	15,96	-	67,14	-	1,05			1,05
26.05.16	24,00	-	94,47	81,15	13,32	68,62	68,32	0,30	7,00	5,00	0,00	14,60	-	-	14,91	-	14,91	-	68,25	-	1,00			1,00
27.05.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
28.05.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
29.05.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
30.05.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
31.05.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
01.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
02.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
03.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
04.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
05.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
06.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
07.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
08.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
09.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
10.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
11.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
12.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
13.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
14.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
15.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
16.06.16	24,00		95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	14,74	-	-	15,04	-	15,04	-	67,44	-	1,00	-	-	1,00
17.06.16	24,00	-	95,66	82,27	13,39	67,72	67,41	0,31	7,00	5,00	0,00	12,26	-	-	12,53	-	12,53	-	66,58	-	0,82			0,82
18.06.16	24,00	-	91,75	80,32	11,43	67,04	66,82	0,22	7,00	5,00	0,00	15,01	-	-	15,35	-	15,35	-	68,03	-	1,03			1,03
19.06.16	24,00	-	93,71	79,51	14,20	68,35	68,09	0,26	7,00	5,00	0,00	14,43	-	-	14,73	-	14,73	-	67,03	-	0,97			0,97
20.06.16	24,00	-	92,93	79,34	13,59	67,31	67,07	0,24	7,00	5,00	0,00	13,49	-	-	13,78	-	13,78	-	67,69	-	0,92			0,92
21.06.16	24,00	-	93,35	80,73	12,62	67,96	67,72	0,24	7,00	5,00	0,00	13,70	-	-	13,98	-	13,98	-	67,17	-	0,92			0,92
22.06.16	24,00	-	93,92	80,99	12,93	67,46	67,22	0,24	7,00	5,00	0,00	13,09	-	-	13,34	-	13,34	-	67,55	-	0,89			0,89
23.06.16	24,00	-	93,89	81,73	12,16	67,84	67,60	0,24	7,00	5,00	0,00	13,09	-	-	13,34	-	13,34	-	67,55	-	0,89			0,89
Среднее	24,00	-	95,20	81,92	13,28	67,71	67,41	0,30	7,00	5,00	-	14,53	-	-	14,83	-	14,83	-	67,42	-	0,98	-	-	0,98
Итого	744,00		2951,05	2539,37	411,68						0,00	450,40	0,00	0,00	459,79	0,00	459,79	0,00			30,42	0,00	0,00	30,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 06:00	40574,89	33362,21	6917,86	-	7069,68	-	1308,69	-
	24.06.16 04:00	619,36	535,47	89,55	-	91,42	-	5,84	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,35 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 95,90 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -6,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **555,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016 г.
«____»

печать энергосбыта