Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06069
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 15,21
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	*	80,17	65,75	14,42	68,66	68,33	0,33	6,40	3,20	0,01	14,81	0,00	0,00	15,13	0,00	15,13	-	68,26	0,00	1,01			1,02
25.05.16	24,00	*	80,96	64,94	16,02	68,74	68,41	0,33	6,40	3,20	0,00	16,54	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	-	68,37	0,00	1,13			1,13
26.05.16	24,00	*	80,49	66,53	13,96	69,45	69,13	0,32	6,40	3,20	0,01	14,34	0,00	0,00	14,66	0,00	14,66	-	69,00	0,00	0,99			1,00
27.05.16	24,00	*	80,98	66,00	14,98	69,52	69,16	0,36	6,40	3,20	0,00	15,47	0,00	0,00	15,81	0,00	15,81	-	69,14	0,00	1,07			1,07
28.05.16	24,00	*	81,05	66,34	14,71	69,56	69,21	0,35	6,40	3,20	0,00	15,18	0,00	0,00	15,51	0,00	15,51	-	69,17	0,00	1,05			1,05
29.05.16	24,00	*	81,90	65,55	16,36	69,18	68,87	0,32	6,40	3,20	0,00	16,96	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33	-	68,72	0,00	1,17			1,17
30.05.16	24,00	*	82,82	67,02	15,81	69,25	68,92	0,33	6,40	3,20	0,00	16,31	0,00	0,00	16,67	0,00	16,67	-	68,89	0,00	1,12			1,12
31.05.16	24,00	*	83,93	68,76	15,18	69,47	69,14	0,33	6,40	3,20	0,00	15,78	0,00	0,00	16,12	0,00	16,12	-	69,13	0,00	1,09			1,09
01.06.16	24,00	*	85,51	68,97	16,54	69,47	69,14	0,33	6,40	3,20	0,00	17,14	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	-	69,17	0,00	1,19			1,19
02.06.16	24,00	*	84,18	68,95	15,23	69,84	69,53	0,30	6,40	3,20	0,00	15,75	0,00	0,00	16,10	0,00	16,10	-	69,40	0,00	1,09			1,09
03.06.16	24,00	*	80,26	65,44	14,83	69,84	69,52	0,31	6,40	3,20	0,00	15,34	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	-	69,36	0,00	1,06			1,06
04.06.16	24,00	*	68,66	54,30	14,36	69,28	68,87	0,41	6,40	3,20	0,00	14,94	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27	-	68,86	0,00	1,03			1,03
05.06.16	24,00	*	68,06	52,65	15,42	69,69	69,19	0,49	6,40	3,20	0,00	16,10	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	69,43	0,00	1,12			1,12
06.06.16	24,00	*	69,11	53,05	16,06	69,38	68,96	0,42	6,40	3,20	0,00	16,98	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36	-	68,88	0,00	1,17			1,17
07.06.16	24,00	*	70,87	55,44	15,44	68,52	68,07	0,45	6,40	3,20	0,00	16,39	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	68,20	0,00	1,12			1,12
08.06.16	24,00	*	73,61	56,28	17,33	69,78	69,42	0,36	6,40	3,20	0,00	18,38	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	69,15	0,00	1,27			1,27
09.06.16	24,00	*	74,94	58,58	16,36	68,73	68,36	0,37	6,40	3,20	0,00	17,36	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73	-	68,25	0,00	1,19			1,19
10.06.16	24,00	*	75,93	59,71	16,22	68,64	68,31	0,33	6,40	3,20	0,00	17,16	0,00	0,00	17,53	0,00	17,53	-	68,04	0,00	1,17			1,17
11.06.16	24,00	*	74,30	59,49	14,81	68,98	68,55	0,43	6,40	3,20	0,00	15,74	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	-	68,66	0,00	1,08			1,08
12.06.16	24,00	*	73,85	59,20	14,64	69,07	68,67	0,40	6,40	3,20	0,00	15,57	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91	-	68,60	0,00	1,07			1,07
13.06.16	24,00	*	73,77	57,83	15,94	68,54	68,12	0,42	6,40	3,20	0,00	16,96	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32	-	68,16	0,00	1,16			1,16
14.06.16	24,00	*	75,10	58,96	16,14	69,31	68,92	0,39	6,40	3,20	0,00	17,13	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	-	68,89	0,00	1,18			1,18
15.06.16	24,00	*	79,58	63,19	16,39	68,71	68,35	0,36	6,40	3,20	0,00	17,33	0,00	0,00	17,71	0,00	17,71	-	68,36	0,00	1,19			1,19
16.06.16	24,00	*	78,76	63,51	15,25	69,40	69,04	0,36	6,40	3,20	0,00	16,14	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	-	69,02	0,00	1,11			1,11
17.06.16	24,00	*	76,31	61,83	14,48	70,03	69,68	0,36	6,40	3,20	0,00	15,25	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59	-	69,57	0,00	1,06			1,06
18.06.16	24,00	*	76,17	60,75	15,42	68,21	67,89	0,33	6,40	3,20	0,00	16,27	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	67,76	0,00	1,10			1,10
19.06.16	24,00	*	73,58	60,67	12,91	69,58	69,23	0,35	6,40	3,20	0,00	13,65	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	-	68,99	0,00	0,94			0,94
20.06.16	24,00	*	74,34	60,38	13,96	68,49	68,14	0,34	6,40	3,20	0,00	14,79	0,00	0,00	15,11	0,00	15,11	-	68,02	0,00	1,01			1,01
21.06.16	24,00	*	74,06	61,78	12,28	69,17	68,81	0,36	6,40	3,20	0,00	12,94	0,00	0,00	13,23	0,00	13,23	-	68,72	0,00	0,89			0,89
22.06.16	24,00	*	78,17	61,85	16,32	68,61	68,29	0,32	6,40	3,20	0,00	17,27	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64	-	68,16	0,00	1,18			1,18
23.06.16	24,00	*	76,62	62,71	13,91	68,96	68,63	0,33	6,40	3,20	0,00	14,72	0,00	0,00	15,04	0,00	15,04	-	68,49	0,00	1,01			1,01
Среднее	24,00	-	77,03	61,82	15,21	69,16	68,80	0,36	6,40	3,20	0,00	15,96	-	-	16,31	-	16,31	-	68,74	-	1,10	-	-	1,10
Итого	744,00		2388,06	1916,39	471,66						0,01	494,68	0,00	0,00	505,48	0,00	505,48	0,00			34,02	0,00	0,00	34,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 01:00	49204,61	38923,92	11150,06	0,00	11406,71	0,00	1716,46	-
	24.06.16 00:00	51592,16	40840,07	11644,49	0,00	11911,94	0,00	1749,92	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,18 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 107,11 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -7,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **612,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
Печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» _____ г.
27 ИЮН 2016