Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204763

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 15,21

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	164,97	156,50	8,47	69,29	66,03	3,26	7,00	5,00	0,54	113,21	104,15	9,06	115,72	106,16	9,56	-	69,44	64,72	0,56			1,10
25.05.16	24,00	-	165,47	155,47	10,00	69,39	66,13	3,26	7,00	5,00	0,55	114,06	103,46	10,60	116,57	105,46	11,11	-	69,54	64,81	0,66			1,21
26.05.16	24,00	-	166,99	157,32	9,67	70,18	66,90	3,28	7,00	5,00	0,55	114,99	104,75	10,24	117,62	106,83	10,79	-	70,33	65,58	0,65			1,20
27.05.16	24,00	-	165,93	156,80	9,13	70,18	66,81	3,37	7,00	5,00	0,57	114,08	104,49	9,59	116,69	106,57	10,12	-	70,33	65,45	0,61			1,18
28.05.16	24,00	-	167,41	158,22	9,19	70,27	66,84	3,43	7,00	5,00	0,58	115,15	105,47	9,68	117,78	107,57	10,21	-	70,42	65,45	0,61			1,19
29.05.16	24,00	-	167,19	155,85	11,34	69,67	66,31	3,36	7,00	5,00	0,57	115,57	103,90	11,67	118,16	105,91	12,25	-	69,82	64,94	0,75			1,32
30.05.16	24,00	-	168,28	160,65	7,63	69,90	66,65	3,25	7,00	5,00	0,55	115,23	107,19	8,04	117,82	109,30	8,52	-	70,05	65,34	0,51			1,06
31.05.16	24,00	-	172,26	163,76	8,50	70,03	66,89	3,14	7,00	5,00	0,55	118,19	109,29	8,90	120,85	111,45	9,40	-	70,19	65,63	0,57			1,12
01.06.16	24,00	-	152,46	143,60	8,86	70,09	66,93	3,16	7,00	5,00	0,50	104,95	95,77	9,18	107,32	97,66	9,66	-	70,24	65,69	0,58			1,08
02.06.16	24,00	-	171,38	163,83	7,55	70,36	67,27	3,09	7,00	5,00	0,54	117,28	109,27	8,01	119,96	111,48	8,48	-	70,52	66,06	0,51			1,05
03.06.16	24,00	-	163,51	155,71	7,80	70,30	67,21	3,09	7,00	5,00	0,52	112,00	103,81	8,19	114,54	105,87	8,67	-	70,45	65,99	0,52			1,04
04.06.16	24,00	-	146,34	137,45	8,89	69,79	66,28	3,51	7,00	5,00	0,52	100,66	91,49	9,17	102,88	93,24	9,64	-	69,95	64,88	0,59			1,11
05.06.16	24,00	-	145,52	135,86	9,66	70,14	66,34	3,80	7,00	5,00	0,56	100,27	90,37	9,90	102,53	92,13	10,40	-	70,29	64,81	0,64			1,20
06.06.16	24,00	-	144,91	136,49	8,42	69,93	66,01	3,92	7,00	5,00	0,57	99,35	90,75	8,60	101,57	92,53	9,04	-	70,08	64,42	0,56			1,13
07.06.16	24,00	-	147,69	139,20	8,49	68,90	65,16	3,74	7,00	5,00	0,56	101,21	92,61	8,60	103,41	94,34	9,07	-	69,04	63,65	0,55			1,11
08.06.16	24,00	-	152,40	142,75	9,65	70,46	66,72	3,74	7,00	5,00	0,58	104,76	95,06	9,70	107,17	96,90	10,27	-	70,61	65,20	0,64			1,22
09.06.16	24,00	-	155,36	145,68	9,68	69,04	65,43	3,61	7,00	5,00	0,57	106,76	97,00	9,76	109,10	98,82	10,28	-	69,18	63,97	0,63			1,20
10.06.16	24,00	-	157,32	147,21	10,11	69,23	65,62	3,61	7,00	5,00	0,58	108,24	97,96	10,28	110,60	99,84	10,76	-	69,36	64,16	0,66			1,24
11.06.16	24,00	-	155,51	146,59	8,92	69,64	65,92	3,72	7,00	5,00	0,59	106,58	97,57	9,01	108,99	99,49	9,50	-	69,79	64,41	0,59			1,17
12.06.16	24,00	-	154,83	145,94	8,89	69,56	65,81	3,75	7,00	5,00	0,59	106,12	97,23	8,89	108,52	99,10	9,42	-	69,70	64,27	0,58			1,17
13.06.16	24,00	-	134,67	125,24	9,43	69,17	65,41	3,76	7,00	5,00	0,51	92,85	83,35	9,50	94,91	84,95	9,96	-	69,32	63,87	0,62			1,13
14.06.16	24,00	-	156,27	146,43	9,84	69,63	65,99	3,64	7,00	5,00	0,57	107,44	97,47	9,97	109,85	99,37	10,48	-	69,78	64,51	0,65			1,22
15.06.16	24,00	-	162,53	153,37	9,16	69,43	66,02	3,41	7,00	5,00	0,56	111,45	102,19	9,26	113,94	104,14	9,80	-	69,58	64,66	0,60			1,16
16.06.16	24,00	-	162,21	153,33	8,88	69,83	66,48	3,35	7,00	5,00	0,55	111,23	102,19	9,04	113,69	104,20	9,49	-	69,98	65,14	0,59			1,14
17.06.16	24,00	-	161,09	152,49	8,60	70,48	67,24	3,24	7,00	5,00	0,53	110,33	101,66	8,67	112,84	103,72	9,12	-	70,63	65,97	0,57			1,11
18.06.16	24,00	-	159,76	150,44	9,32	68,72	65,58	3,14	7,00	5,00	0,52	109,59	100,26	9,33	111,99	102,19	9,80	-	68,86	64,34	0,61			1,12
19.06.16	24,00	-	159,01	149,46	9,55	70,08	66,70	3,38	7,00	5,00	0,55	109,23	99,64	9,59	111,69	101,62	10,07	-	70,23	65,36	0,64			1,18
20.06.16	24,00	-	158,86	149,45	9,41	68,93	65,63	3,30	7,00	5,00	0,53	109,07	99,60	9,47	111,49	101,55	9,94	-	69,08	64,32	0,62			1,15
21.06.16	24,00	-	160,43	151,95	8,48	69,63	66,33	3,30	7,00	5,00	0,54	109,94	101,37	8,57	112,38	103,33	9,05	-	69,78	65,03	0,56			1,10
22.06.16	24,00	-	161,33	152,51	8,82	69,07	65,81	3,26	7,00	5,00	0,53	110,59	101,75	8,84	113,01	103,69	9,32	-	69,22	64,52	0,58			1,12
23.06.16	24,00	-	162,04	153,87	8,17	69,47	66,25	3,22	7,00	5,00	0,53	110,88	102,57	8,31	113,32	104,60	8,72	-	69,62	64,99	0,54			1,07
	24,00	-	158,84	149,79	9,05	69,70	66,28	3,42	7,00	5,00	0,55	109,07	99,79	9,28	111,51	101,74	9,77	-	69,85	64,91	0,60	-	-	1,15
Среднее	24,00	-	158,84	149,79	9,05						17,06	3381,26	3093,64	287,62	3456,91	3154,01	302,90	0,00			18,53	0,00	0,00	35,59
Итого	744,00		4923,93	4643,42	280,51																			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	31.05.16 14:00	64231,50	60231,17	43733,54	39670,39	44811,77	40530,50	875,80	-
	24.06.16 04:00	67923,28	63710,48	46267,42	41988,35	47402,20	42893,61	902,74	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,66 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 63,21 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -4,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **366,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 г.

«____»