Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016
Договор: 9104.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0616.txt

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208338

		Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	137,13	118,25	18,88	68,88	65,42	3,46	7,00	5,00	0,48	56,50	38,49	18,01	57,72	39,18	18,54	-	68,96	58,40	1,24			1,72
25.05.16	24,00	-	137,80	117,57	20,23	68,98	65,60	3,38	7,00	5,00	0,47	57,59	38,23	19,36	58,85	38,93	19,92	-	69,05	58,76	1,33			1,80
26.05.16	24,00	-	143,27	122,47	20,80	69,74	66,42	3,32	7,00	5,00	0,48	58,66	38,78	19,88	59,95	39,50	20,45	-	69,80	59,41	1,38			1,86
27.05.16	24,00	-	147,50	128,07	19,43	69,77	66,57	3,20	7,00	5,00	0,48	56,88	38,45	18,43	58,18	39,17	19,01	-	69,84	59,24	1,30			1,77
28.05.16	24,00	-	150,28	128,72	21,56	69,86	66,62	3,24	7,00	5,00	0,49	59,16	38,66	20,50	60,52	39,38	21,14	-	69,94	59,23	1,44			1,93
29.05.16	24,00	-	150,13	126,93	23,20	69,30	66,15	3,15	7,00	5,00	0,48	60,37	38,15	22,22	61,68	38,86	22,82	-	69,34	58,90	1,54			2,01
30.05.16	24,00	-	152,52	130,39	22,13	69,52	66,43	3,09	7,00	5,00	0,48	60,29	39,34	20,95	61,62	40,06	21,56	-	69,58	59,31	1,47			1,95
31.05.16	24,00	-	152,73	133,40	19,33	69,67	66,58	3,09	7,00	5,00	0,47	58,38	40,35	18,03	59,65	41,07	18,58	-	69,75	59,49	1,29			1,77
01.06.16	24,00	-	153,27	133,96	19,31	69,72	66,62	3,10	7,00	5,00	0,48	58,44	40,57	17,87	59,75	41,29	18,46	-	69,80	59,55	1,29			1,77
02.06.16	24,00	-	152,29	133,47	18,82	69,99	66,89	3,10	7,00	5,00	0,48	57,86	40,45	17,41	59,15	41,17	17,98	-	70,05	59,74	1,26			1,74
03.06.16	24,00	-	145,97	126,83	19,14	69,92	66,79	3,13	7,00	5,00	0,47	56,23	38,48	17,75	57,49	39,12	18,37	-	69,96	59,57	1,28			1,74
04.06.16	24,00	-	131,32	112,02	19,30	69,35	66,04	3,31	7,00	5,00	0,44	51,81	34,02	17,79	52,97	34,50	18,47	-	69,42	58,52	1,28			1,72
05.06.16	24,00	-	133,47	110,55	22,92	69,66	66,33	3,33	7,00	5,00	0,45	54,85	33,47	21,38	56,06	33,95	22,11	-	69,72	58,80	1,52			1,97
06.06.16	24,00	-	133,94	110,95	22,99	69,44	65,99	3,45	7,00	5,00	0,47	55,01	33,61	21,40	56,23	34,09	22,14	-	69,45	58,13	1,52			1,99
07.06.16	24,00	-	133,51	110,98	22,53	68,44	65,37	3,07	7,00	5,00	0,41	52,81	31,54	21,27	53,96	31,99	21,97	-	68,51	57,91	1,48			1,89
08.06.16	24,00	-	138,03	116,42	21,61	69,98	66,72	3,26	7,00	5,00	0,45	55,23	34,72	20,51	56,44	35,22	21,22	-	70,00	59,28	1,44			1,90
09.06.16	24,00	-	139,27	119,42	19,85	68,54	65,24	3,30	7,00	5,00	0,47	54,46	35,63	18,83	55,65	36,13	19,52	-	68,53	57,68	1,29			1,76
10.06.16	24,00	-	141,20	120,64	20,56	68,74	65,43	3,31	7,00	5,00	0,48	55,42	36,07	19,35	56,63	36,56	20,07	-	68,72	57,80	1,34			1,82
11.06.16	24,00	-	140,77	119,86	20,91	69,22	65,91	3,31	7,00	5,00	0,46	55,50	35,99	19,51	56,74	36,53	20,21	-	69,34	58,47	1,39			1,85
12.06.16	24,00	-	141,28	119,18	22,10	69,11	65,90	3,21	7,00	5,00	0,46	56,43	36,05	20,38	57,67	36,53	21,14	-	69,15	58,57	1,46			1,92
13.06.16	24,00	-	138,79	117,73	21,06	68,80	65,48	3,32	7,00	5,00	0,46	54,96	35,71	19,25	56,16	36,19	19,97	-	68,88	57,99	1,38			1,85
14.06.16	24,00	-	141,25	120,00	21,25	69,19	65,88	3,31	7,00	5,00	0,48	55,81	36,40	19,41	57,04	36,93	20,11	-	69,21	58,30	1,40			1,87
15.06.16	24,00	-	82,63	60,82	21,81	68,60	65,60	3,00	7,00	5,00	0,74	39,34	18,48	20,86	40,17	18,76	21,41	-	68,14	57,77	0,94			1,68
16.06.16	24,00	-	22,91	0,00	22,91	66,12	22,70	43,42	7,00	5,00	1,00	22,88	0,00	22,88	23,34	0,00	23,34	-	66,04	21,78	0,52			1,52
17.06.16	24,00	-	20,73	0,00	20,73	66,32	22,66	43,66	7,00	5,00	0,90	20,68	0,00	20,68	21,09	0,00	21,09	-	66,24	21,96	0,47			1,37
18.06.16	24,00	-	19,84	0,00	19,84	64,52	23,05	41,47	7,00	5,00	0,82	19,81	0,00	19,81	20,17	0,00	20,17	-	64,43	22,41	0,46			1,28
19.06.16	24,00	-	21,03	0,00	21,03	66,02	22,52	43,50	7,00	5,00	0,92	20,98	0,00	20,98	21,40	0,00	21,40	-	65,94	21,80	0,47			1,39
20.06.16	24,00	-	20,75	0,00	20,75	64,96	35,38	29,58	7,00	5,00	0,55	19,72	1,17	18,55	20,10	1,17	18,93	-	64,86	53,57	0,80			1,35
21.06.16	24,00	-	22,04	0,00	22,04	65,84	46,80	19,04	7,00	5,00	0,37	20,45	1,95	18,50	20,85	1,95	18,90	-	65,73	54,01	1,08			1,45
22.06.16	24,00	-	22,32	0,00	22,32	65,15	47,19	17,96	7,00	5,00	0,36	20,67	1,97	18,70	21,07	1,97	19,10	-	65,05	53,99	1,10			1,45
23.06.16	24,00	-	20,66	0,00	20,66	65,44	46,28	19,16	7,00	5,00	0,34	19,22	1,81	17,41	19,57	1,81	17,76	-	65,32	52,92	1,01			1,35
Среднее	24,00	-	109,31	88,34	20,97	68,35	57,63				0,52	46,66	27,05	19,61	47,67	27,48	20,19	-	68,35	53,33	1,20	-	-	1,72
Итого	744,00		3388,63	2738,63	650,00						16,27	1446,40	838,54	607,86	1477,87	852,01	625,86	0,00			37,16	0,00	0,00	53,42

Прим. по УУ.

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	31.05.16 14:00	32437,82	28042,06	3889,12	2650,32	3972,07	8955,00	961,87	-
	24.06.16 03:00	34728,37	29835,51	4898,01	3196,86	5002,75	9509,64	1001,54	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,93 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 130,11 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -9,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **755,97** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.