Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0516.txt
Вычислитель. СПТ-943 № 02752 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	*	109,40	90,69	18,72	63,94	39,84	24,11	6,00	6,00	2,19	18,72			20,11		20,11	-	63,97		1,20			3,38
25.04.16	24,00	*	114,07	94,21	19,86	63,37	40,58	22,78	6,00	6,00	2,15	19,86			21,25		21,25	-	63,19		1,25			3,40
26.04.16	24,00	*	114,99	98,20	16,79	64,07	41,66	22,41	6,00	6,00	2,20	16,79			18,17		18,17	-	63,85		1,07			3,28
27.04.16	24,00	*	115,86	99,17	16,69	63,06	41,68	21,38	6,00	6,00	2,12	16,69			18,01		18,01	-	63,02		1,05			3,17
28.04.16	24,00		116,67	97,71	18,96	63,54	41,58	21,96	6,00	6,00	2,15	18,96			20,35		20,35	-	63,38		1,20			3,35
29.04.16	24,00	*	115,12	96,58	18,53	63,74	41,42	22,33	6,00	6,00	2,16	18,53			19,92		19,92	-	63,61		1,18			3,34
30.04.16	24,00	*	116,73	98,64	18,08	63,83	41,40	22,42	6,00	6,00	2,21	18,08			19,49		19,49	-	63,82		1,15			3,37
01.05.16	24,00	*	110,72	96,54	14,19	63,95	41,39	22,56	6,00	6,00	2,18	14,19			15,50		15,50	-	63,73		0,90			3,08
02.05.16	24,00	*	101,75	87,43	14,32	63,31	40,49	22,83	6,00	6,00	2,00	14,32			15,54		15,54	-	63,17		0,90			2,90
03.05.16	24,00	*	105,57	87,85	17,72	63,77	41,28	22,48	6,00	6,00	1,98	17,72			19,00		19,00	-	63,64		1,13			3,11
04.05.16	24,00		105,72	89,76	15,96	64,23	41,84	22,39	6,00	6,00	2,02	15,96			17,24		17,24	-	63,82		1,02			3,03
05.05.16	24,00	*	107,30	91,13	16,17	63,14	41,50	21,63	6,00	6,00	1,97	16,17			17,41		17,41	-	63,10		1,02			2,99
06.05.16	24,00	*	102,22	86,15	16,07	63,60	51,98	11,62	6,00	6,00	1,01	16,07			16,85		16,85	-	63,58		1,02			2,03
Среднее	24,00	-	110,47	93,39	17,08	63,66	42,05	21,61	6,00	6,00	2,03	17,08	-	-	18,37	-	18,37	-	63,53	-	1,09	-	-	3,11
Итого	312,00		1436,11	1214,05	222,06						26,33	222,06	0,00	0,00	238,85	0,00	238,85	0,00			14,11	0,00	0,00	40,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	58567,23	48699,27	15839,18	0,00	16185,80	0,00	1937,26	1085,25	-
	11.05.16 00:00	60356,26	50197,27	16215,32	0,00	16569,08	0,00	1982,02	1112,32	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **238,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 01 ИЮН 2016 г.
печать энергосбыта