Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9134.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ: 023154
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/75

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15805 Режим (схема): 0;0 Приборы УУТЭ поверены до 12.08.2017 Txв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,6726 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=215,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=42,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00		502,23	447,89	54,35	66,63	55,23	11,40	7,90	3,80	5,64	51,63	5,15	46,48	52,68	5,22	47,46	-	66,09	54,44	3,13	3,07	0,06	8,77
25.04.16	24,00		502,47	446,24	56,23	65,97	54,85	11,12	7,90	3,80	5,50	53,56	5,14	48,42	54,62	5,22	49,41	-	65,26	54,07	3,22	3,16	0,06	8,71
26.04.16	24,00		506,60	452,66	53,93	66,86	55,69	11,17	7,90	3,80	5,59	51,29	5,14	46,16	52,34	5,21	47,12	-	66,16	54,87	3,11	3,05	0,06	8,70
27.04.16	24,00		511,86	453,52	58,34	65,74	54,94	10,79	7,90	3,80	5,41	55,66	5,13	50,53	56,77	5,21	51,56	-	65,41	54,15	3,36	3,30	0,06	8,77
28.04.16	24,00		509,69	453,74	55,95	66,22	55,43	10,79	7,90	3,80	5,42	53,38	5,12	48,26	54,45	5,20	49,25	-	65,58	54,65	3,22	3,16	0,06	8,64
29.04.16	24,00		511,44	454,66	56,78	66,50	55,66	10,84	7,90	3,80	5,46	54,20	5,12	49,08	55,30	5,20	50,10	-	65,91	54,90	3,29	3,23	0,06	8,75
30.04.16	24,00		513,22	454,47	58,75	66,70	55,85	10,85	7,90	3,80	5,45	56,24	5,12	51,12	57,38	5,19	52,19	-	66,20	55,13	3,44	3,38	0,06	8,89
01.05.16	24,00		495,90	442,87	53,03	66,81	55,88	10,92	7,90	3,80	5,36	50,44	5,10	45,34	51,47	5,17	46,30	-	66,17	55,15	3,06	3,00	0,06	8,42
02.05.16	24,00		452,49	398,42	54,08	66,46	54,93	11,53	7,90	3,80	5,12	51,31	5,03	46,28	52,35	5,10	47,24	-	65,89	54,24	3,11	3,05	0,06	8,23
03.05.16	24,00		457,61	398,97	58,64	66,80	55,40	11,40	7,90	3,80	5,07	56,00	5,03	50,96	57,14	5,11	52,03	-	66,27	54,73	3,43	3,38	0,06	8,50
04.05.16	24,00		462,49	404,09	58,40	67,26	56,01	11,25	7,90	3,80	5,07	55,86	5,03	50,82	57,01	5,11	51,90	-	66,60	55,34	3,44	3,38	0,06	8,51
05.05.16	24,00		464,52	407,62	56,90	66,10	55,52	10,59	7,90	3,80	4,82	54,37	5,05	49,32	55,46	5,12	50,34	-	65,62	54,82	3,29	3,24	0,05	8,12
06.05.16	24,00		439,12	384,35	54,77	66,78	57,83	8,95	7,90	3,80	3,97	52,11	5,09	47,02	53,17	5,17	48,01	-	66,32	57,45	3,16	3,12	0,04	7,14
Среднее	24,00	-	486,90	430,73	56,17	66,52	55,63	10,89	7,90	3,80	5,22	53,54	5,10	48,45	54,62	5,17	49,45	-	65,96	54,92	3,25	3,20	0,06	8,47
Итого	312,00		6329,66	5599,49	730,16						67,88	696,05	66,26	629,79	710,11	67,21	642,90	0,00			42,26	41,54	0,72	110,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 02:00	364613,74	340273,72	87306,67	61598,92	89375,30	62579,80	6958,74	-	-
	10.05.16 10:00	372249,36	346996,57	88177,72	61681,88	90264,20	62664,06	7082,53	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °C = -4,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **642,90** куб.м.
Q ГВС излива **37,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП ТЭК СПб
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАЙ 2016
«____»
Крындач Т.В.