Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9136.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 253411
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,347 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	168,78	148,96	19,82	65,91	41,73	24,18	7,00	5,00	3,60	19,82	-	-	21,60	-	21,60	-	65,92	-	1,31			4,91
25.04.16	24,00	-	164,08	149,19	14,89	65,08	41,67	23,41	7,00	5,00	3,49	14,89	-	-	16,19	-	16,19	-	64,94	-	0,97			4,46
26.04.16	24,00	-	167,16	151,60	15,56	66,10	42,36	23,74	7,00	5,00	3,60	15,56	-	-	17,25	-	17,25	-	66,02	-	1,03			4,63
27.04.16	24,00	-	166,65	151,59	15,06	65,01	42,09	22,92	7,00	5,00	3,48	15,06	-	-	16,96	-	16,96	-	65,00	-	0,98			4,46
28.04.16	24,00	-	170,36	152,76	17,60	65,57	42,53	23,04	7,00	5,00	3,52	17,60	-	-	19,41	-	19,41	-	65,52	-	1,15			4,68
29.04.16	24,00	-	166,16	151,75	14,41	65,72	42,54	23,18	7,00	5,00	3,52	14,41	-	-	16,10	-	16,10	-	65,66	-	0,95			4,47
30.04.16	24,00	-	166,62	152,75	13,87	66,08	42,92	23,16	7,00	5,00	3,54	13,87	-	-	15,55	-	15,55	-	66,06	-	0,92			4,46
01.05.16	24,00	-	160,10	147,21	12,89	65,94	42,76	23,18	7,00	5,00	3,41	12,89	-	-	14,29	-	14,29	-	65,86	-	0,85			4,26
02.05.16	24,00	-	145,64	134,96	10,68	65,70	41,70	24,00	7,00	5,00	3,24	10,68	-	-	12,13	-	12,13	-	65,67	-	0,70			3,94
03.05.16	24,00	-	150,15	135,68	14,47	65,95	42,23	23,72	7,00	5,00	3,22	14,47	-	-	16,02	-	16,02	-	65,89	-	0,95			4,17
04.05.16	24,00	-	152,90	137,19	15,71	66,31	42,77	23,54	7,00	5,00	3,23	15,71	-	-	17,41	-	17,41	-	66,18	-	1,04			4,27
05.05.16	24,00	-	152,39	138,55	13,84	65,40	42,73	22,67	7,00	5,00	3,14	13,84	-	-	15,18	-	15,18	-	65,39	-	0,90			4,05
06.05.16	24,00	-	138,69	126,41	12,28	66,05	52,96	13,09	7,00	5,00	1,66	12,28	-	-	12,77	-	12,77	-	66,08	-	0,81			2,47
Среднее	24,00	-	159,21	144,51	14,70	65,76	43,15	22,60	7,00	5,00	3,28	14,70	-	-	16,22	-	16,22	-	65,71	-	0,97	-	-	4,25
Итого	312,00		2069,68	1878,60	191,08						42,67	191,08	0,00	0,00	210,86	0,00	210,86	0,00			12,56	0,00	0,00	55,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.16 05:00	76057,92	68237,65	12512,64	-	12800,72	-	2177,80	-	-
	23.05.16 05:00	76057,92	68237,65	12512,64	-	12800,72	-	2177,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **210,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петербургэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отчет принят
01 ИЮН 2016
печать энергосбыта
«___» _____ г.