Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9136.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Александровской Фермы 4
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,347 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	121,64	108,85	12,79	67,73	62,32	5,41	7,00	5,00	0,59	12,79	-	-	13,10	-	13,10	-	67,68	-	0,87			1,46
08.05.16	24,00	-	120,83	109,05	11,78	67,76	62,29	5,47	7,00	5,00	0,60	11,78	-	-	11,86	-	11,86	-	67,69	-	0,80			1,40
09.05.16	24,00	-	123,47	107,72	15,75	67,74	62,23	5,51	7,00	5,00	0,60	15,75	-	-	16,36	-	16,36	-	67,66	-	1,07			1,67
10.05.16	24,00	-	122,23	108,79	13,44	68,19	62,68	5,51	7,00	5,00	0,60	13,44	-	-	14,05	-	14,05	-	68,15	-	0,92			1,52
11.05.16	24,00	-	120,25	105,61	14,64	68,04	62,38	5,66	7,00	5,00	0,60	14,64	-	-	15,10	-	15,10	-	68,01	-	1,00			1,60
12.05.16	24,00	-	128,69	113,22	15,47	67,95	62,54	5,41	7,00	5,00	0,62	15,47	-	-	15,81	-	15,81	-	67,91	-	1,05			1,67
13.05.16	24,00	-	126,01	114,08	11,93	68,12	62,67	5,45	7,00	5,00	0,63	11,93	-	-	12,41	-	12,41	-	68,06	-	0,81			1,44
14.05.16	24,00	-	127,70	115,00	12,70	68,03	62,55	5,48	7,00	5,00	0,64	12,70	-	-	13,20	-	13,20	-	68,01	-	0,86			1,50
15.05.16	24,00	-	128,75	114,15	14,60	68,03	62,58	5,45	7,00	5,00	0,63	14,60	-	-	14,97	-	14,97	-	67,97	-	0,99			1,62
16.05.16	24,00	-	126,34	113,50	12,84	67,93	62,49	5,44	7,00	5,00	0,63	12,84	-	-	13,19	-	13,19	-	67,87	-	0,87			1,50
17.05.16	24,00	-	126,67	111,86	14,81	68,02	62,56	5,46	7,00	5,00	0,62	14,81	-	-	15,12	-	15,12	-	67,94	-	1,01			1,62
18.05.16	24,00	-	125,04	111,90	13,14	68,26	62,79	5,47	7,00	5,00	0,62	13,14	-	-	13,47	-	13,47	-	68,19	-	0,90			1,52
19.05.16	24,00	-	329,78	311,21	18,57	67,32	60,98	6,34	7,00	5,00	1,98	18,57	-	-	19,76	-	19,76	-	67,95	-	1,26			3,24
20.05.16	24,00	-	225,50	212,01	13,49	67,30	61,97	5,33	7,00	5,00	1,13	13,49	-	-	14,27	-	14,27	-	67,75	-	0,91			2,05
21.05.16	24,00	-	123,45	110,98	12,47	67,85	62,37	5,48	7,00	5,00	0,62	12,47	-	-	12,84	-	12,84	-	67,79	-	0,85			1,46
22.05.16	24,00	-	126,40	111,04	15,36	68,20	62,61	5,59	7,00	5,00	0,63	15,36	-	-	15,89	-	15,89	-	68,18	-	1,05			1,67
23.05.16	24,00	-	123,75	110,23	13,52	68,29	62,73	5,56	7,00	5,00	0,62	13,52	-	-	13,98	-	13,98	-	68,26	-	0,92			1,54
Среднее	24,00	-	142,74	128,78	13,96	67,93	62,40	5,53	7,00	5,00	0,73	13,96	-	-	14,43	-	14,43	-	67,95	-	0,95	-	-	1,67
Итого	408,00		2426,50	2189,20	237,30						12,35	237,30	0,00	0,00	245,38	0,00	245,38	0,00			16,12	0,00	0,00	28,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.05.16 05:00	76057,92	68237,65	12512,64	-	12800,72	-	2177,80	-	-
	24.05.16 06:00	76182,32	68348,79	12556,14	-	12845,17	-	2179,32	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -2,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **245,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 01 ИЮН 2016
«___» _____ г.