Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9137.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dМ,	Т1,	Т2,	dТ,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dМ,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24.00	-	127,84	98,15	29,69	65,48	42,90	22,58	7,00	5,00	2,41	26,67	-	-	27,18	-	27,18	-	65,57	-	1,75			4,16
25.04.16	24.00	-	123,15	99,68	23,47	64,62	43,01	21,61	7,00	5,00	2,35	20,51	-	-	20,91	-	20,91	-	64,31	-	1,32			3,67
26.04.16	24.00	-	125,89	101,32	24,57	65,63	44,03	21,60	7,00	5,00	2,39	21,56	-	-	21,98	-	21,98	-	65,49	-	1,41			3,80
27.04.16	24.00	-	124,79	101,60	23,19	64,52	43,74	20,78	7,00	5,00	2,30	20,25	-	-	20,63	-	20,63	-	64,55	-	1,31			3,61
28.04.16	24.00	-	125,90	101,05	24,85	65,05	43,97	21,08	7,00	5,00	2,34	21,63	-	-	22,07	-	22,07	-	64,96	-	1,41			3,75
29.04.16	24.00	-	122,30	101,04	21,26	65,24	43,78	21,46	7,00	5,00	2,36	18,30	-	-	18,65	-	18,65	-	65,25	-	1,19			3,56
30.04.16	24.00	-	125,80	101,36	24,44	65,52	43,83	21,69	7,00	5,00	2,40	21,36	-	-	21,79	-	21,79	-	65,57	-	1,40			3,80
01.05.16	24.00	-	118,61	98,23	20,38	65,39	43,71	21,68	7,00	5,00	2,31	17,63	-	-	17,99	-	17,99	-	65,20	-	1,15			3,47
02.05.16	24.00	-	110,22	90,08	20,14	65,13	42,88	22,25	7,00	5,00	2,17	17,65	-	-	18,00	-	18,00	-	65,11	-	1,15			3,31
03.05.16	24.00	-	113,74	90,30	23,44	65,39	43,51	21,88	7,00	5,00	2,16	20,74	-	-	21,17	-	21,17	-	65,31	-	1,35			3,51
04.05.16	24.00	-	113,76	92,09	21,67	65,75	44,00	21,75	7,00	5,00	2,20	18,90	-	-	19,26	-	19,26	-	65,39	-	1,24			3,43
05.05.16	24.00	-	114,43	93,22	21,21	64,85	43,64	21,21	7,00	5,00	2,16	18,39	-	-	18,73	-	18,73	-	64,91	-	1,19			3,36
06.05.16	24.00	-	106,05	86,63	19,42	65,44	55,72	9,72	7,00	5,00	1,02	16,85	-	-	17,17	-	17,17	-	65,55	-	1,10			2,12
Среднее	24,00	-	119,42	96,52	22,90	65,23	44,52	20,71	7,00	5,00	2,20	20,03	-	-	20,43	-	20,43	-	65,17	-	1,31	-	-	3,50
Итого	312,00		1552,48	1254,75	297,73						28,57	260,44	0,00	0,00	265,53	0,00	265,53	0,00			16,98	0,00	0,00	45,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	31.03.16 18:00	18717,98	14938,49	3364,76	-	3453,47	-	742,36	-	
	31.03.16 18:00	18717,98	14938,49	3364,76	-	3453,47	-	742,36	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -1,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **265,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.