Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	94,15	74,10	20,05	67,26	66,98	0,28	7,00	5,00	0,18	17,80	-	-	18,18	-	18,18	-	67,16	-	1,20			1,37
08.05.16	24,00	-	94,47	74,26	20,21	67,33	67,06	0,27	7,00	5,00	0,18	17,88	-	-	18,25	-	18,25	-	67,18	-	1,20			1,38
09.05.16	24,00	-	95,12	73,93	21,19	67,32	67,05	0,27	7,00	5,00	0,18	18,90	-	-	19,30	-	19,30	-	67,19	-	1,27			1,45
10.05.16	24,00	-	95,16	74,50	20,66	67,80	67,49	0,31	7,00	5,00	0,19	18,25	-	-	18,64	-	18,64	-	67,81	-	1,24			1,43
11.05.16	24,00	-	95,26	74,67	20,59	67,71	67,42	0,29	7,00	5,00	0,19	18,22	-	-	18,58	-	18,58	-	67,66	-	1,24			1,42
12.05.16	24,00	-	103,35	81,73	21,62	67,59	67,33	0,26	7,00	5,00	0,20	19,08	-	-	19,48	-	19,48	-	67,52	-	1,29			1,49
13.05.16	24,00	-	102,78	81,66	21,12	67,84	67,58	0,26	7,00	5,00	0,19	18,66	-	-	19,03	-	19,03	-	67,73	-	1,26			1,46
14.05.16	24,00	-	104,73	81,46	23,27	67,69	67,42	0,27	7,00	5,00	0,20	20,74	-	-	21,19	-	21,19	-	67,63	-	1,40			1,60
15.05.16	24,00	-	103,80	81,41	22,39	67,75	67,51	0,24	7,00	5,00	0,20	19,86	-	-	20,24	-	20,24	-	67,62	-	1,35			1,54
16.05.16	24,00	-	100,39	81,70	18,69	67,60	67,36	0,24	7,00	5,00	0,19	16,29	-	-	16,64	-	16,64	-	67,46	-	1,10			1,29
17.05.16	24,00	-	99,66	81,32	18,34	67,65	67,43	0,22	7,00	5,00	0,19	15,97	-	-	16,31	-	16,31	-	67,45	-	1,08			1,27
18.05.16	24,00	-	103,33	81,86	21,47	67,90	67,65	0,25	7,00	5,00	0,19	19,08	-	-	19,49	-	19,49	-	67,77	-	1,29			1,48
19.05.16	24,00	-	103,31	82,47	20,84	67,86	67,60	0,26	7,00	5,00	0,20	18,37	-	-	18,76	-	18,76	-	67,79	-	1,25			1,44
20.05.16	24,00	-	101,78	81,28	20,50	67,45	67,19	0,26	7,00	5,00	0,19	18,09	-	-	18,48	-	18,48	-	67,38	-	1,22			1,41
21.05.16	24,00	-	101,31	81,08	20,23	67,57	67,32	0,25	7,00	5,00	0,19	17,82	-	-	18,18	-	18,18	-	67,47	-	1,20			1,39
22.05.16	24,00	-	102,01	81,11	20,90	67,82	67,55	0,27	7,00	5,00	0,20	18,41	-	-	18,79	-	18,79	-	67,83	-	1,25			1,45
23.05.16	24,00	-	100,49	80,82	19,67	67,97	67,70	0,27	7,00	5,00	0,19	17,33	-	-	17,67	-	17,67	-	67,93	-	1,18			1,36
Среднее	24,00	-	100,06	79,37	20,69	67,65	67,39	0,26	7,00	5,00	0,19	18,28	-	-	18,66	-	18,66	-	67,56	-	1,24	-	-	1,43
Итого	408,00		1701,10	1349,36	351,74						3,23	310,75	0,00	0,00	317,21	0,00	317,21	0,00			21,00	0,00	0,00	24,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	31.03.16 18:00	18717,98	14938,49	3364,76	-	3453,47	-	742,36	-	-
	31.03.16 18:00	18717,98	14938,49	3364,76	-	3453,47	-	742,36	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -3,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **317,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта