Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9138.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0516.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до __________
Txв, гр.С= 12,61

Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30 Термопреобр.: КТСП-Н Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30 Термопреобр.: ТСП-Н Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
07.05.16	24,00	-	69,04	48,27	20,77	67,98	67,67	0,31	7,00	5,00	0,00	21,78	-	-	22,26	-	22,26	-	67,95	-	1,48			1,48
08.05.16	24,00	-	67,83	48,38	19,45	68,02	67,74	0,28	7,00	5,00	0,00	20,44	-	-	20,90	-	20,90	-	67,91	-	1,39			1,39
09.05.16	24,00	-	70,12	48,17	21,95	67,99	67,72	0,27	7,00	5,00	0,00	22,97	-	-	23,47	-	23,47	-	67,86	-	1,56			1,56
10.05.16	24,00	-	68,72	48,60	20,12	68,47	68,17	0,30	7,00	5,00	0,00	21,13	-	-	21,62	-	21,62	-	68,43	-	1,45			1,45
11.05.16	24,00	-	67,81	48,67	19,14	68,40	68,10	0,30	7,00	5,00	0,00	20,15	-	-	20,56	-	20,56	-	68,34	-	1,38			1,38
12.05.16	24,00	-	74,48	53,19	21,29	68,22	67,97	0,25	7,00	5,00	0,00	22,36	-	-	22,83	-	22,83	-	68,13	-	1,52			1,52
13.05.16	24,00	-	76,29	53,06	23,23	68,48	68,21	0,27	7,00	5,00	0,00	24,31	-	-	24,85	-	24,85	-	68,39	-	1,66			1,66
14.05.16	24,00	-	73,86	53,07	20,79	68,31	68,03	0,28	7,00	5,00	0,00	21,95	-	-	22,39	-	22,39	-	68,29	-	1,50			1,50
15.05.16	24,00	-	76,05	52,97	23,08	68,36	68,12	0,24	7,00	5,00	0,00	24,26	-	-	24,77	-	24,77	-	68,26	-	1,66			1,66
16.05.16	24,00	-	74,05	53,11	20,94	68,21	67,98	0,23	7,00	5,00	0,00	22,18	-	-	22,63	-	22,63	-	68,07	-	1,51			1,51
17.05.16	24,00	-	76,47	52,81	23,66	68,26	68,08	0,18	7,00	5,00	0,00	24,95	-	-	25,48	-	25,48	-	68,05	-	1,70			1,70
18.05.16	24,00	-	73,82	53,29	20,53	68,54	68,28	0,26	7,00	5,00	0,00	21,81	-	-	22,27	-	22,27	-	68,50	-	1,49			1,49
19.05.16	24,00	-	74,17	53,62	20,55	68,52	68,28	0,24	7,00	5,00	0,00	21,89	-	-	22,36	-	22,36	-	68,42	-	1,50			1,50
20.05.16	24,00	-	72,18	52,95	19,23	68,07	67,81	0,26	7,00	5,00	0,00	20,57	-	-	21,00	-	21,00	-	68,01	-	1,40			1,40
21.05.16	24,00	-	72,36	52,86	19,50	68,16	67,93	0,23	7,00	5,00	0,00	20,89	-	-	21,32	-	21,32	-	68,04	-	1,42			1,42
22.05.16	24,00	-	77,11	52,80	24,31	68,45	68,17	0,28	7,00	5,00	0,00	25,67	-	-	26,24	-	26,24	-	68,45	-	1,76			1,76
23.05.16	24,00	-	71,98	52,71	19,27	68,58	68,31	0,27	7,00	5,00	0,00	20,56	-	-	21,01	-	21,01	-	68,53	-	1,41			1,41
Среднее	24,00	-	72,73	51,68	21,05	68,30	68,03	0,26	7,00	5,00	-	22,23	-	-	22,70	-	22,70	-	68,21	-	1,52	-	-	1,52
Итого	408,00		1236,34	878,53	357,81						0,00	377,87	0,00	0,00	385,96	0,00	385,96	0,00			25,78	0,00	0,00	25,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.16 03:00	16812,51	12323,29	4605,86	-	4724,35	-	766,82	-	-
	24.05.16 04:00	17776,95	13011,47	4898,23	-	5022,90	-	785,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,61 °С = -4,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,02** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **385,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________ /____________/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«_____» ______________ г.