Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9138.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 7 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0516.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2016 по 06.05.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.16	24,00	-	91,61	63,42	28,19	65,98	37,63	28,35	7,00	5,00	1,79	28,21	-	-	28,74	-	28,74	-	66,05	-	1,86			3,66
25.04.16	24,00	-	87,11	64,19	22,92	65,08	37,83	27,25	7,00	5,00	1,76	22,85	-	-	23,31	-	23,31	-	64,79	-	1,48			3,24
26.04.16	24,00	-	88,35	65,05	23,30	66,12	38,72	27,40	7,00	5,00	1,79	23,25	-	-	23,73	-	23,73	-	65,98	-	1,53			3,32
27.04.16	24,00	-	88,55	65,21	23,34	65,04	38,51	26,53	7,00	5,00	1,73	23,33	-	-	23,79	-	23,79	-	65,10	-	1,52			3,25
28.04.16	24,00	-	89,44	64,95	24,49	65,57	38,78	26,79	7,00	5,00	1,74	24,56	-	-	25,03	-	25,03	-	65,57	-	1,61			3,35
29.04.16	24,00	-	87,14	65,05	22,09	65,76	38,87	26,89	7,00	5,00	1,74	22,23	-	-	22,65	-	22,65	-	65,76	-	1,46			3,20
30.04.16	24,00	-	87,29	65,21	22,08	66,04	38,89	27,15	7,00	5,00	1,77	22,19	-	-	22,65	-	22,65	-	66,03	-	1,46			3,23
01.05.16	24,00	-	82,36	63,14	19,22	65,92	38,66	27,26	7,00	5,00	1,72	19,29	-	-	19,71	-	19,71	-	65,79	-	1,27			2,99
02.05.16	24,00	-	79,70	57,73	21,97	65,70	37,86	27,84	7,00	5,00	1,61	22,00	-	-	22,45	-	22,45	-	65,66	-	1,45			3,05
03.05.16	24,00	-	82,18	57,89	24,29	65,93	38,49	27,44	7,00	5,00	1,58	24,40	-	-	24,86	-	24,86	-	65,81	-	1,61			3,19
04.05.16	24,00	-	80,21	59,11	21,10	66,35	39,31	27,04	7,00	5,00	1,59	21,21	-	-	21,67	-	21,67	-	66,25	-	1,40			3,00
05.05.16	24,00	-	81,94	59,82	22,12	65,42	39,33	26,09	7,00	5,00	1,55	22,28	-	-	22,76	-	22,76	-	65,49	-	1,46			3,01
06.05.16	24,00	-	75,71	55,97	19,74	66,10	54,13	11,97	7,00	5,00	0,62	20,43	-	-	20,85	-	20,85	-	66,23	-	1,36			1,98
Среднее	24,00	-	84,74	62,06	22,68	65,77	39,77	26,00	7,00	5,00	1,61	22,79	-	-	23,25	-	23,25	-	65,73	-	1,50	-	-	3,11
Итого	312,00		1101,59	806,74	294,85						20,99	296,23	0,00	0,00	302,20	0,00	302,20	0,00			19,47	0,00	0,00	40,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.16 04:00	15440,95	11327,40	4224,71	-	4335,33	-	721,00	-	-
	11.05.16 03:00	16812,51	12323,29	4605,86	-	4724,35	-	766,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,87 °С = -2,04 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,43** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **302,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
01 ИЮН 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта